

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.04	00	229299	190711	6530,341	83979	47607	2586,985
19.05	24	230773	191944	6559,225	84675	47895	2600,494
ИТОГО		1473	1232	28,884	696	287,29	13,509

ПУ № 132804

$Q_E =$	38,938
$V_{подп.} =$	287,29
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 25,429$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 13,509$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 287,29$ (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель

Семенухин В.Н.

Должность, Ф.И.О.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Телефон

ПОДПИСЬ

Ответственный исполнитель

телефон

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(должность)

(фамилия,

имя,

отчество)

ПОДПИСЬ



Отчет о суточных параметрах
(21.04.2025 0:00:00 - 19.05.2025 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	dM	Qtv	ВНР	NS
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	
21.04.2025	66.83	46.50	20.33	90.91	82.48	8.43	1.850	24.0	
22.04.2025	67.03	46.30	20.73	88.06	80.51	7.55	1.827	24.0	
23.04.2025	67.25	47.06	20.20	90.36	81.81	8.55	1.827	24.0	
24.04.2025	67.33	46.66	20.67	88.64	81.53	7.11	1.833	24.0	
25.04.2025	67.08	46.98	20.10	89.86	82.22	7.65	1.807	24.0	
26.04.2025	66.65	47.68	18.97	91.51	83.80	7.70	1.738	24.0	
27.04.2025	67.63	49.96	17.67	93.16	86.17	6.99	1.647	24.0	
28.04.2025	66.87	49.85	17.02	93.97	85.62	8.35	1.599	24.0	
29.04.2025	66.55	49.05	17.50	92.80	85.75	7.05	1.622	24.0	
30.04.2025	67.73	48.65	19.07	92.14	84.26	7.88	1.761	24.0	
01.05.2025	67.53	49.05	18.48	92.73	85.12	7.60	1.716	24.0	
02.05.2025	67.56	49.06	18.50	93.57	87.12	6.45	1.732	24.0	
03.05.2025	67.35	48.44	18.92	92.02	85.13	6.89	1.742	24.0	
04.05.2025	66.17	48.13	18.04	92.06	84.17	7.89	1.661	24.0	
05.05.2025	62.58	43.24	19.34	57.39	49.41	7.99	1.067	24.0	
06.05.2025	57.38	32.74	24.64	9.15	0.56	8.59	0.240	24.0	
07.05.2025	57.81	32.30	25.51	8.58	0.63	7.94	0.230	24.0	
08.05.2025	57.49	31.91	25.58	8.81	0.60	8.21	0.248	24.0	
09.05.2025	58.52	32.93	25.59	9.77	0.54	9.24	0.278	24.0	
10.05.2025	57.25	30.54	26.71	7.50	0.64	6.86	0.209	24.0	
11.05.2025	56.58	30.58	26.01	8.89	0.55	8.35	0.251	24.0	
12.05.2025	58.21	31.12	27.10	9.28	0.69	8.59	0.269	24.0	
13.05.2025	58.67	31.44	27.23	9.87	0.44	9.43	0.299	24.0	
14.05.2025	51.70	29.65	22.05	10.34	0.97	9.37	0.246	24.0	
15.05.2025	45.78	27.34	18.44	10.46	0.44	10.01	0.218	24.0	
16.05.2025	46.84	27.48	19.36	10.51	0.50	10.01	0.222	24.0	
17.05.2025	47.68	27.58	20.11	9.77	0.49	9.29	0.212	24.0	
18.05.2025	49.47	28.40	21.08	10.46	0.43	10.03	0.244	24.0	
19.05.2025	53.68	29.26	24.42	11.15	0.36	10.79	0.289	24.0	
Средние:	60.66	39.31	21.36	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1473.73	1232.93	240.80	28.884	696.0	

Дата	M1	M2	Qtv	ВНР
	Т	Т	Гкал	ч
20.04.2025	229299.86	190711.51	6530.341	83979.1
19.05.2025	230773.59	191944.44	6559.225	84675.1
Итого:	1473.73	1232.93	28.884	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей орг

Отчет о суточных параметрах ГВС
(21.04.2025 0:00:00 - 19.05.2025 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-туликов

Дата	t1	t3	V1	Qtv	ВНР		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
21.04.2025	65.35	5.00	10.29	0.611	24.0	24.0	
22.04.2025	65.56	5.00	9.42	0.562	24.0	24.0	
23.04.2025	65.77	5.00	10.29	0.616	24.0	24.0	
24.04.2025	65.70	5.00	8.83	0.529	24.0	24.0	
25.04.2025	65.53	5.00	9.44	0.562	24.0	24.0	
26.04.2025	65.04	5.00	9.44	0.560	24.0	24.0	
27.04.2025	66.00	5.00	8.62	0.519	24.0	24.0	
28.04.2025	65.50	5.00	10.14	0.604	24.0	24.0	
29.04.2025	65.10	5.00	8.92	0.527	24.0	24.0	
30.04.2025	66.12	5.00	9.64	0.580	24.0	24.0	
01.05.2025	66.01	15.00	9.27	0.468	24.0	24.0	
02.05.2025	66.08	15.00	8.19	0.412	24.0	24.0	
03.05.2025	65.81	15.00	8.57	0.431	24.0	24.0	
04.05.2025	64.68	15.00	9.64	0.475	24.0	24.0	
05.05.2025	60.67	15.00	9.52	0.437	24.0	24.0	
06.05.2025	54.81	15.00	10.02	0.409	24.0	24.0	
07.05.2025	55.05	15.00	9.39	0.386	24.0	24.0	
08.05.2025	55.03	15.00	9.66	0.409	24.0	24.0	
09.05.2025	55.91	15.00	10.72	0.465	24.0	24.0	
10.05.2025	54.53	15.00	8.21	0.329	24.0	24.0	
11.05.2025	54.03	15.00	9.73	0.400	24.0	24.0	
12.05.2025	55.70	15.00	10.20	0.433	24.0	24.0	
13.05.2025	56.03	15.00	10.86	0.473	24.0	24.0	
14.05.2025	49.87	15.00	11.28	0.407	24.0	24.0	
15.05.2025	44.39	15.00	11.36	0.355	24.0	24.0	
16.05.2025	45.33	15.00	11.42	0.361	24.0	24.0	
17.05.2025	45.81	15.00	10.63	0.340	24.0	24.0	
18.05.2025	47.47	15.00	11.40	0.393	24.0	24.0	
19.05.2025	51.51	15.00	12.18	0.456	24.0	24.0	
Средние:	58.77	11.55	---	---	---	---	
Итого:	---	---	287.29	13.509	696.0	696.0	

Дата	V1	Qtv	ВНР	
	м3	Гкал	ч	ч
20.04.2025	47607.85	2586.985	98287.6	98287.6
19.05.2025	47895.14	2600.494	98983.6	98983.6
Итого:	287.29	13.509	696.0	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей орг

Отчет о суточных параметрах
(21.04.2025 0:00:00 - 05.05.2025 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
 Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
 Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	dM	Qtv	BHP	NS
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	
21.04.2025	66.83	46.50	20.33	90.91	82.48	8.43	1.850	24.0	
22.04.2025	67.03	46.30	20.73	88.06	80.51	7.55	1.827	24.0	
23.04.2025	67.25	47.06	20.20	90.36	81.81	8.55	1.827	24.0	
24.04.2025	67.33	46.66	20.67	88.64	81.53	7.11	1.833	24.0	
25.04.2025	67.08	46.98	20.10	89.86	82.22	7.65	1.807	24.0	
26.04.2025	66.65	47.68	18.97	91.51	83.80	7.70	1.738	24.0	
27.04.2025	67.63	49.96	17.67	93.16	86.17	6.99	1.647	24.0	
28.04.2025	66.87	49.85	17.02	93.97	85.62	8.35	1.599	24.0	
29.04.2025	66.55	49.05	17.50	92.80	85.75	7.05	1.622	24.0	
30.04.2025	67.73	48.65	19.07	92.14	84.26	7.88	1.761	24.0	
01.05.2025	67.53	49.05	18.48	92.73	85.12	7.60	1.716	24.0	
02.05.2025	67.56	49.06	18.50	93.57	87.12	6.45	1.732	24.0	
03.05.2025	67.35	48.44	18.92	92.02	85.13	6.89	1.742	24.0	
04.05.2025	66.17	48.13	18.04	92.06	84.17	7.89	1.661	24.0	
05.05.2025	62.58	43.24	19.34	57.39	49.41	7.99	1.067	24.0	
Средние:	66.81	47.77	19.03	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1339.19	1225.10	114.09	25.429	360.0	

Дата	M1	M2	Qtv	BHP
	Т	Т	Гкал	ч
20.04.2025	229299.86	190711.51	6530.341	83979.1
05.05.2025	230639.05	191936.60	6555.770	84339.1
Итого:	1339.19	1225.10	25.429	360.0

Представитель абонента

Представитель

Отчет о суточных параметрах ГВС
(21.04.2025 0:00:00 - 05.05.2025 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупики

Дата	t1	t3	V1	Qtv	ВНР		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
21.04.2025	65.35	5.00	10.29	0.611	24.0	24.0	
22.04.2025	65.56	5.00	9.42	0.562	24.0	24.0	
23.04.2025	65.77	5.00	10.29	0.616	24.0	24.0	
24.04.2025	65.70	5.00	8.83	0.529	24.0	24.0	
25.04.2025	65.53	5.00	9.44	0.562	24.0	24.0	
26.04.2025	65.04	5.00	9.44	0.560	24.0	24.0	
27.04.2025	66.00	5.00	8.62	0.519	24.0	24.0	
28.04.2025	65.50	5.00	10.14	0.604	24.0	24.0	
29.04.2025	65.10	5.00	8.92	0.527	24.0	24.0	
30.04.2025	66.12	5.00	9.64	0.580	24.0	24.0	
01.05.2025	66.01	15.00	9.27	0.468	24.0	24.0	
02.05.2025	66.08	15.00	8.19	0.412	24.0	24.0	
03.05.2025	65.81	15.00	8.57	0.431	24.0	24.0	
04.05.2025	64.68	15.00	9.64	0.475	24.0	24.0	
05.05.2025	60.67	15.00	9.52	0.437	24.0	24.0	
Средние:	65.26	8.33	---	---	---	---	
Итого:	---	---	140.24	7.893	360.0	360.0	

Дата	V1	Qtv	ВНР	
	м3	Гкал	ч	ч
20.04.2025	47607.85	2586.985	98287.6	98287.6
05.05.2025	47748.09	2594.878	98647.6	98647.6
Итого:	140.24	7.893	360.0	360.0

Представитель абонента

Представитель

Отчет о суточных параметрах
(06.05.2025 0:00:00 - 19.05.2025 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск Г, Бархатовой ул, Д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	dM	Qtv	ВНР	NS
	°C	°C	°C	Т	Т	Т	Гкал	ч	
06.05.2025	57.38	32.74	24.64	9.15	0.56	8.59	0.240	24.0	
07.05.2025	57.81	32.30	25.51	8.58	0.63	7.94	0.230	24.0	
08.05.2025	57.49	31.91	25.58	8.81	0.60	8.21	0.248	24.0	
09.05.2025	58.52	32.93	25.59	9.77	0.54	9.24	0.278	24.0	
10.05.2025	57.25	30.54	26.71	7.50	0.64	6.86	0.209	24.0	
11.05.2025	56.58	30.58	26.01	8.89	0.55	8.35	0.251	24.0	
12.05.2025	58.21	31.12	27.10	9.28	0.69	8.59	0.269	24.0	
13.05.2025	58.67	31.44	27.23	9.87	0.44	9.43	0.299	24.0	
14.05.2025	51.70	29.65	22.05	10.34	0.97	9.37	0.246	24.0	
15.05.2025	45.78	27.34	18.44	10.46	0.44	10.01	0.218	24.0	
16.05.2025	46.84	27.48	19.36	10.51	0.50	10.01	0.222	24.0	
17.05.2025	47.68	27.58	20.11	9.77	0.49	9.29	0.212	24.0	
18.05.2025	49.47	28.40	21.08	10.46	0.43	10.03	0.244	24.0	
19.05.2025	53.68	29.26	24.42	11.15	0.36	10.79	0.289	24.0	
Средние:	54.08	30.23	23.84	----	----	----	----	----	
Итого:	----	----	----	134.55	7.84	126.71	3.455	336.0	

Дата	M1	M2	Qtv	ВНР
	Т	Т	Гкал	ч
05.05.2025	230639.05	191936.60	6555.770	84339.1
19.05.2025	230773.59	191944.44	6559.225	84675.1
Итого:	134.54	7.84	3.455	336.0

Представитель абонента

Представ

—

Отчет о суточных параметрах ГВС
(06.05.2025 0:00:00 - 19.05.2025 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
 Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
 Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупики

Дата	t1	t3	V1	Qtv	ВНР		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
06.05.2025	54.81	15.00	10.02	0.409	24.0	24.0	
07.05.2025	55.05	15.00	9.39	0.386	24.0	24.0	
08.05.2025	55.03	15.00	9.66	0.409	24.0	24.0	
09.05.2025	55.91	15.00	10.72	0.465	24.0	24.0	
10.05.2025	54.53	15.00	8.21	0.329	24.0	24.0	
11.05.2025	54.03	15.00	9.73	0.400	24.0	24.0	
12.05.2025	55.70	15.00	10.20	0.433	24.0	24.0	
13.05.2025	56.03	15.00	10.86	0.473	24.0	24.0	
14.05.2025	49.87	15.00	11.28	0.407	24.0	24.0	
15.05.2025	44.39	15.00	11.36	0.355	24.0	24.0	
16.05.2025	45.33	15.00	11.42	0.361	24.0	24.0	
17.05.2025	45.81	15.00	10.63	0.340	24.0	24.0	
18.05.2025	47.47	15.00	11.40	0.393	24.0	24.0	
19.05.2025	51.51	15.00	12.18	0.456	24.0	24.0	
Средние:	51.82	15.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	147.05	5.616	336.0	336.0	

Дата	V1	Qtv	ВНР	
	м3	Гкал	ч	ч
05.05.2025	47748.09	2594.878	98647.6	98647.6
19.05.2025	47895.14	2600.494	98983.6	98983.6
Итого:	147.05	5.616	336.0	336.0

Представитель абонента


