

Теплосчетчик ТЭЦ-3
Система 2-х трубная
ТВС закрытая
Т.вычислитель ТВ-7
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ТВ-7
Q_{год}=0,594 Гкал
Q_{мес}=0,369 Гкал

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ТВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование, объект, адрес)

г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ТВС (м³) ли	Количество Тепла ТВС (Гкал)
21.04	00	28613	26618	866,007	5097	1959,888	138,056
19.05	24	30352	28351	903,024	5773	1965,410	138,390
Итого		1738	1732	37,016	676	5,522	0,334

ИУ № 20129667

Q _г =	37,016	Гкал
V _{подп.} =	5,522	м³
V _{х.г.} =	0	м³

Q = 37,016 (Гкал)
Q (гвс) = 0,334 (Гкал)
V_{подп.} = 5,522 (м³)

Количество дней по среднему: + =
всего за отчет

Руководитель _____
Должность, Ф.И.О. _____
Телефон _____

Ответственный исполнитель _____
Должность) _____
Телефон _____

Ф.И.О. _____
Павтаев С.В. _____
имя, (фамилия, отчество) _____
подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборного учета тепловой энергии

26 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенухин В.Н.

ОТЧЕТ

о точных параметрах теплоснабжения

за 21/04/25г.-19/05/25г.

Адрес: Заозерная 15/1

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений: $GI_{max} = 30.00 \text{ м}^3/\text{ч}$ $GI_{min} = 0.20 \text{ м}^3/\text{ч}$

М сет. воды = $\frac{\text{П.счт. МВС}}{\text{П.счт.}}$ $t_{хд} = 5.00^\circ\text{C}$

Серийный номер 20129667, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	p1 кПа/см2	М3 м3	М1 м	tх °C	Рх кПа/см2	Qтв Гкал	ВНР м3	ВОС м3
21.04.25 23	66.75	3.58	5.521 <	5.409 <	5.00	3.00	0.334	696	0
22.04.25 23	33.27	4.54	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
23.04.25 23	33.23	4.82	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
24.04.25 23	32.95	4.85	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
25.04.25 23	34.07	5.62	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
26.04.25 23	34.31	4.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
27.04.25 23	33.93	4.77	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
28.04.25 23	34.82	5.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
29.04.25 23	34.86	5.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
30.04.25 23	34.25	4.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
01.05.25 23	33.77	4.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
02.05.25 23	33.88	4.84	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
03.05.25 23	33.66	4.92	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
04.05.25 23	33.84	5.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
05.05.25 23	34.06	5.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
06.05.25 23	34.88	4.63	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
07.05.25 23	34.85	4.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
08.05.25 23	34.87	4.78	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
09.05.25 23	35.16	4.89	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
10.05.25 23	34.83	4.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
11.05.25 23	33.78	4.16	0.001 <	0.001 <	5.00	3.00	0.000	24	0 *
12.05.25 23	33.79	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
13.05.25 23	33.30	4.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
14.05.25 23	33.23	4.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
15.05.25 23	33.07	4.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
16.05.25 23	33.52	4.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
17.05.25 23	34.26	4.79	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
18.05.25 23	33.98	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
19.05.25 23	33.97	4.59	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0
Итого/Средн	66.75	4.67	5.522	5.410	5.00	3.00	0.334	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	М1	М3	Qтв	ВНР	ВОС
20.04.25 23	1908.082	138.056	5115	8	8
19.05.25 23	1913.493	138.390	5811	8	8
Итого	5.410	0.334	696	0	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) анамр. неиспр.

Предоставитель абонента Представитель снабжающей организации