

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за март 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
18.02	00	3639	3496	100,752	1148	3679	
17.03	24	6009	5758	159,144	1820	3813	
ИТОГО		2370	2261	58,392	672	134	

ПУ № 303773

Q _г =	59,675
V _{подп.} =	134
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q =

Q (гвс) =

V_{подп.} =

58,392

1,283✓

134

(Гкал)

(Гкал)

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цвѐтаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

19 MAR 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.Э. _____



Организация

Номер договора

Телефон

Адрес

Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика

303773

Тип теплосчетчика

КМ-5-4

Версия

02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика

17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.02.25	2.088	77.15	73.99	3.17	78.0	52.9	25.1	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
19.02.25	2.041	75.61	72.66	2.95	78.0	52.9	25.1	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
20.02.25	2.182	88.78	85.84	2.94	79.4	56.6	22.8	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
21.02.25	2.190	84.48	81.35	3.13	80.0	56.0	24.0	5.0	5.2	3.6	0.00	24.00	
22.02.25	2.319	90.07	86.31	3.76	81.0	57.4	23.6	5.0	2.4	3.6	0.00	24.00	
23.02.25	2.290	87.90	84.40	3.50	81.5	57.5	24.0	5.0	1.3	3.6	0.00	24.00	
24.02.25	2.155	82.54	79.56	2.98	80.1	55.8	24.3	5.0	0.9	3.6	0.00	24.00	
25.02.25	2.167	85.18	81.11	4.07	78.6	55.5	23.1	5.0	0.8	3.6	0.00	24.00	
26.02.25	2.091	85.54	81.96	3.58	77.8	55.4	22.4	5.0	0.7	3.6	0.00	24.00	
27.02.25	2.165	87.36	82.65	4.72	77.6	55.5	22.1	5.0	0.6	3.6	0.00	24.00	
28.02.25	2.054	85.60	82.18	3.42	77.0	54.9	22.1	5.0	0.6	3.6	0.00	24.00	
01.03.25	2.114	86.68	82.68	4.00	77.6	55.5	22.1	5.0	0.7	3.6	0.00	24.00	
02.03.25	2.061	87.17	83.75	3.42	77.5	55.8	21.7	5.0	0.8	3.6	0.00	24.00	
03.03.25	2.173	86.68	82.83	3.85	79.3	56.5	22.8	5.0	0.8	3.6	0.00	24.00	
04.03.25	2.165	87.88	83.74	4.14	78.9	56.6	22.3	5.0	0.9	3.6	0.00	24.00	
05.03.25	2.117	83.80	79.29	4.51	76.9	54.2	22.7	5.0	0.7	3.6	0.00	24.00	
06.03.25	2.150	87.20	82.48	4.71	77.1	55.1	22.0	5.0	0.7	3.6	0.00	24.00	
07.03.25	2.109	88.78	84.46	4.32	77.3	56.0	21.3	5.0	0.8	3.6	0.00	24.00	
08.03.25	2.217	86.05	81.88	4.16	80.0	56.7	23.3	5.0	0.9	3.6	0.00	24.00	
09.03.25	2.256	84.65	80.62	4.03	81.3	57.1	24.2	5.0	1.1	3.6	0.00	24.00	
10.03.25	2.253	84.72	80.94	3.78	81.5	57.2	24.3	5.0	1.2	3.6	0.00	24.00	
11.03.25	2.279	84.64	80.54	4.10	81.6	57.1	24.5	5.0	1.2	3.6	0.00	24.00	
12.03.25	2.275	83.07	78.97	4.10	81.9	57.0	24.9	5.0	1.2	3.6	0.00	24.00	
13.03.25	2.049	84.55	80.53	4.02	76.6	54.7	21.9	5.0	1.1	3.6	0.00	24.00	
14.03.25	1.708	82.02	78.15	3.87	69.2	50.4	18.8	5.0	0.8	3.6	0.00	24.00	
15.03.25	1.584	80.22	75.97	4.25	65.7	48.2	17.5	5.0	0.5	3.6	0.00	24.00	
16.03.25	1.574	79.93	75.10	4.82	64.8	47.6	17.2	5.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
17.03.25	1.567	82.24	78.03	4.21	65.5	48.6	16.9	5.0	0.1	3.6	0.00	24.00	
Итого	58.392	2370.46	2261.96	108.50	77.3	54.9	22.4	5.0	1.5	3.6	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
17.03.25	24:00	159.144	6009.76	5758.35	1820.42
18.02.25	00:00	100.752	3639.30	3496.40	1148.42
Итого		58.392	2370.46	2261.96	672.00

Отчетный период

672.00 час.

Период норм. работы

672.00 час.

Период отключения питания

(U) 0.000 час.

Период функц. отказа

(E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min

(D) 0.000 час.

Период G < min

(g) 0.000 час.

Период G > max

(G) 0.000 час.

Представитель
абонентаПредставитель теплоснабжающей
организации