

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,802 Гкал

Qмес= 0,650 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

за март 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество теплоты ГВС (Гкал)
18.02	00	88170	81067	2943,913	9909	12034,989	772,150
17.03	24	97541	89666	3223,442	10573	12827,531	827,500
ИТОГО		9371	8599	279,529	664	792,542	55,350

ПУ № 22-182031

$Q_E =$	338,092
$V_{подп.} =$	792,542
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 282,742$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 55,350$ (Гкал)

$V_{подп.} = 792,542$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя, отчество)
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

подпись _____

20.03.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/02/25г.-17/03/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х258С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.02.25 23	79.28	46.25	33.03	3.73	3.06	318.880	285.050	310.092	282.211	27.882	0.00	4.00	10.253	24	0
19.02.25 23	79.18	45.97	33.21	3.66	3.03	309.010	277.250	300.522	274.529	25.993	0.00	4.00	9.988	24	0
20.02.25 23	79.22	47.77	31.46	2.81	2.26	216.190	190.780	204.013	184.128	19.885	0.00	4.00	6.425	16	8 *
21.02.25 23	81.23	49.59	31.64	3.10	2.32	347.150	310.690	337.155	307.124	30.031	0.00	4.00	10.681	24	0
22.02.25 23	82.31	50.71	31.60	2.34	1.54	370.130	335.050	359.209	330.995	28.214	0.00	4.00	11.366	24	0
23.02.25 23	83.03	50.74	32.28	3.16	2.34	363.120	324.950	352.241	321.049	31.192	0.00	4.00	11.388	24	0
24.02.25 23	81.62	49.26	32.36	3.95	3.19	341.360	308.040	331.473	304.556	26.916	0.00	4.00	10.741	24	0
25.02.25 23	79.62	49.05	30.57	3.95	3.15	347.800	315.810	338.154	312.273	25.881	0.00	4.00	10.349	24	0
26.02.25 23	78.70	48.92	29.78	3.87	3.06	350.750	317.970	341.220	314.425	26.795	0.00	4.00	10.173	24	0
27.02.25 23	78.67	49.14	29.53	3.81	2.99	355.580	322.500	345.910	318.861	27.049	0.00	4.00	10.225	24	0
28.02.25 23	78.35	48.79	29.56	3.81	3.00	354.290	321.480	344.731	317.908	26.824	0.00	4.00	10.204	24	0
01.03.25 23	78.77	49.10	29.67	3.43	2.61	360.090	325.240	350.270	321.574	28.696	0.00	4.00	10.404	24	0
02.03.25 23	78.55	49.36	29.19	3.26	2.42	364.920	328.710	355.028	324.967	30.061	0.00	4.00	10.376	24	0
03.03.25 23	80.67	50.27	30.40	2.67	1.86	360.620	327.640	350.367	323.754	26.613	0.00	4.00	10.666	24	0
04.03.25 23	79.76	50.15	29.61	3.60	2.75	362.210	329.480	352.117	325.605	26.512	0.00	4.00	10.440	24	0
05.03.25 23	78.21	48.04	30.16	3.87	3.09	343.280	311.220	334.043	307.872	26.171	0.00	4.00	10.086	24	0
06.03.25 23	78.42	48.95	29.48	3.63	2.81	357.020	324.440	347.356	320.807	26.549	0.00	4.00	10.252	24	0
07.03.25 23	78.30	49.61	28.69	3.51	2.67	364.060	330.960	354.239	327.168	27.071	0.00	4.00	10.176	24	0
08.03.25 23	81.33	50.13	31.20	2.29	1.55	355.930	322.030	345.646	318.238	27.407	0.00	4.00	10.799	24	0
09.03.25 23	82.72	50.63	32.09	2.43	1.67	351.910	317.340	341.424	313.522	27.902	0.00	4.00	10.971	24	0
10.03.25 23	82.83	50.70	32.13	3.31	2.49	351.560	319.060	341.083	315.228	25.855	0.00	4.00	10.975	24	0
11.03.25 23	82.99	50.73	32.26	3.20	2.40	350.150	317.260	339.697	313.453	26.244	0.00	4.00	10.975	24	0
12.03.25 23	83.07	50.40	32.67	3.61	2.82	344.230	310.950	333.927	307.246	26.681	0.00	4.00	10.925	24	0
13.03.25 23	77.64	48.90	28.75	4.01	3.20	351.380	318.500	342.059	314.965	27.094	0.00	4.00	9.844	24	0
14.03.25 23	69.91	45.20	24.71	4.02	3.29	337.160	305.470	329.744	302.572	27.171	0.00	4.00	8.155	24	0
15.03.25 23	66.67	43.46	23.20	3.93	3.26	332.280	298.020	325.561	295.426	30.136	0.00	4.00	7.558	24	0
16.03.25 23	66.33	43.24	23.09	3.90	3.24	334.350	295.400	327.670	292.845	34.825	0.00	4.00	7.571	24	0
17.03.25 23	66.68	44.20	22.48	4.10	3.39	343.110	308.870	336.174	306.075	30.099	0.00	4.00	7.562	24	0
Итого/Средн	78.40	48.61	29.79	3.46	2.70	9638.520	8700.160	9371.126	8599.376	771.750	0.00	4.00	279.529	664	8

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.02.25 23	90969.580	83495.840	88170.192	81067.356	7102.836	2943.913	9909	976
17.03.25 23	100608.100	92196.000	97541.318	89666.732	7874.586	3223.442	10573	984
Итого	9638.520	8700.160	9371.126	8599.376	771.750	279.529	664	8

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

13,213

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/02/25г.-17/03/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 22182031, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x258С

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.02.25 23	78.10	2.29	28.686 <	27.916 <	5.00	5.00	2.040	24	0	*
19.02.25 23	77.82	2.06	26.854 <	26.136 <	5.00	5.00	1.902	24	0	*
20.02.25 23	74.25	0.52	22.269 <	21.711 <	5.00	5.00	1.502	24	0	*
21.02.25 23	79.61	2.37	28.864 <	28.063 <	5.00	5.00	2.093	24	0	*
22.02.25 23	81.07	3.68	29.102 <	28.269 <	5.00	5.00	2.150	24	0	*
23.02.25 23	81.76	2.03	32.203 <	31.265 <	5.00	5.00	2.399	24	0	*
24.02.25 23	80.14	0.49	27.370 <	26.596 <	5.00	5.00	1.996	24	0	*
25.02.25 23	78.22	0.26	26.582 <	25.863 <	5.00	5.00	1.891	24	0	*
26.02.25 23	77.43	0.37	27.512 <	26.781 <	5.00	5.00	1.937	24	0	*
27.02.25 23	77.33	0.65	27.869 <	27.131 <	5.00	5.00	1.960	24	0	*
28.02.25 23	77.09	0.54	27.615	26.887	5.00	5.00	1.936	24	0	
01.03.25 23	77.75	1.60	29.529 <	28.742 <	5.00	5.00	2.089	24	0	*
02.03.25 23	77.37	2.05	30.915 <	30.097 <	5.00	5.00	2.177	24	0	*
03.03.25 23	79.65	3.36	27.341	26.582	5.00	5.00	1.984	24	0	
04.03.25 23	78.14	1.22	27.464 <	26.723 <	5.00	5.00	1.953	24	0	*
05.03.25 23	77.00	0.49	26.855 <	26.149 <	5.00	5.00	1.881	24	0	*
06.03.25 23	77.18	1.22	27.279 <	26.559 <	5.00	5.00	1.915	24	0	*
07.03.25 23	76.93	1.53	27.793 <	27.065 <	5.00	5.00	1.945	24	0	*
08.03.25 23	80.32	4.11	28.304 <	27.508 <	5.00	5.00	2.072	24	0	*
09.03.25 23	81.57	3.78	28.835 <	28.001 <	5.00	5.00	2.144	24	0	*
10.03.25 23	81.35	2.10	26.671 <	25.901 <	5.00	5.00	1.976	24	0	*
11.03.25 23	81.71	2.28	27.070	26.282	5.00	5.00	2.015	24	0	
12.03.25 23	81.27	1.40	27.452 <	26.660 <	5.00	5.00	2.032	24	0	*
13.03.25 23	75.72	0.08	27.813 <	27.101 <	5.00	5.00	1.914	24	0	*
14.03.25 23	68.30	0.00	27.609 <	27.022 <	5.00	5.00	1.707	24	0	*
15.03.25 23	65.69	0.00	30.667 <	30.057 <	5.00	5.00	1.821	24	0	*
16.03.25 23	65.58	0.00	35.364 <	34.664 <	5.00	5.00	2.096	24	0	*
17.03.25 23	65.84	0.00	30.655 <	30.046 <	5.00	5.00	1.824	24	0	*
Итого/Средн	76.78	1.45	792.542	771.776	5.00	5.00	55.350	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.02.25 23	12034.989	11759.153	772.150	10820	65
17.03.25 23	12827.531	12530.929	827.500	11492	65
Итого	792.542	771.776	55.350	672	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____