

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за март 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.02	00	21944	19723	632,030	3630	71335	
17.03	24	26740	24106	767,949	4302	71814	
ИТОГО		4795	4383	135,919	672	479	

ПУ № 175046

$Q_E =$	139,250
$V_{подп.} =$	479
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 135,919 \checkmark$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 3,331$ (Гкал)

$V_{подп.} = 479 \checkmark$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19 МАР 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.Э.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/02/25г.-17/03/25г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расхода: _____
Договор N: _____

53Б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00175046																ВВОД 1																СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3																ВД 1																ФТ-1																Т3=0																КС=0XB244																ПО 2.7															
Дата		t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС																																																																																																															
		°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч																																																																																																															
18.02.2025		75,06	47,81	27,25	158,56	154,58	140,50	138,98	15,60	5,64	5,17	4,880	0,674	24	0	*																																																																																																															
19.02.2025		74,92	47,53	27,39	153,36	149,53	136,52	135,07	14,46	5,42	4,98	4,710	0,615	24	0	*																																																																																																															
20.02.2025		72,82	49,12	23,70	118,17	115,35	105,09	103,89	11,46	4,11	3,77	3,255	0,493	24	0	*																																																																																																															
21.02.2025		77,27	50,98	26,29	178,44	173,75	160,07	158,12	15,63	4,99	4,50	5,285	0,716	24	0	*																																																																																																															
22.02.2025		78,46	52,64	25,82	186,95	181,89	171,10	168,91	12,98	4,81	4,24	5,321	0,618	24	0	*																																																																																																															
23.02.2025		79,03	52,62	26,41	182,59	177,59	165,60	163,44	14,15	4,89	4,36	5,364	0,667	24	0	*																																																																																																															
24.02.2025		77,66	51,13	26,53	172,82	168,24	157,07	155,15	13,09	5,11	4,64	5,068	0,603	24	0	*																																																																																																															
25.02.2025		76,10	50,76	25,34	179,17	174,59	160,74	158,79	15,80	5,05	4,56	5,145	0,723	24	0	*																																																																																																															
26.02.2025		75,30	50,63	24,67	179,51	175,01	162,10	160,15	14,86	4,99	4,50	4,991	0,678	24	0	*																																																																																																															
27.02.2025		75,10	50,78	24,32	181,61	177,08	164,44	162,44	14,64	5,00	4,49	4,975	0,665	24	0	*																																																																																																															
28.02.2025		74,70	50,45	24,25	180,85	176,39	163,89	161,93	14,46	4,98	4,47	4,934	0,658	24	0	*																																																																																																															
01.03.2025		75,21	50,95	24,26	182,92	178,33	165,84	163,82	14,51	4,99	4,45	4,993	0,670	24	0	*																																																																																																															
02.03.2025		75,14	51,26	23,88	184,42	179,80	167,61	165,52	14,28	4,98	4,43	4,955	0,659	24	0	*																																																																																																															
03.03.2025		77,01	52,00	25,01	183,46	178,71	167,04	164,92	13,79	5,02	4,49	5,117	0,652	24	0	*																																																																																																															
04.03.2025		76,31	51,99	24,32	184,89	180,11	167,69	165,54	14,57	5,03	4,49	5,065	0,678	24	0	*																																																																																																															
05.03.2025		74,56	49,90	24,66	176,76	172,41	158,38	156,52	15,89	5,01	4,53	4,963	0,715	24	0	*																																																																																																															
06.03.2025		74,90	50,85	24,05	182,00	177,45	165,54	163,51	13,94	5,04	4,52	4,904	0,640	24	0	*																																																																																																															
07.03.2025		74,92	51,49	23,43	186,23	181,59	168,63	166,50	15,09	5,06	4,51	4,955	0,695	24	0	*																																																																																																															
08.03.2025		77,61	52,10	25,51	180,31	175,51	164,24	162,17	13,34	5,04	4,51	5,105	0,635	24	0	*																																																																																																															
09.03.2025		78,83	52,50	26,33	178,35	173,48	161,75	159,66	13,82	5,03	4,52	5,226	0,657	24	0	*																																																																																																															
10.03.2025		78,97	52,50	26,47	179,44	174,52	162,52	160,42	14,10	5,04	4,52	5,294	0,672	24	0	*																																																																																																															
11.03.2025		79,07	52,44	26,63	178,87	173,98	161,40	159,31	14,67	5,06	4,54	5,329	0,695	24	0	*																																																																																																															
12.03.2025		79,17	52,14	27,03	176,00	171,17	158,25	156,24	14,93	5,13	4,62	5,330	0,699	24	0	*																																																																																																															
13.03.2025		74,19	50,38	23,81	180,07	175,69	162,55	160,62	15,07	5,13	4,59	4,865	0,676	24	0	*																																																																																																															
14.03.2025		67,11	46,57	20,54	172,43	168,91	156,21	154,58	14,33	5,17	4,65	4,061	0,590	24	0	*																																																																																																															
15.03.2025		64,12	44,79	19,33	171,64	168,41	152,23	150,79	17,62	5,11	4,61	3,955	0,698	24	0	*																																																																																																															
16.03.2025		63,49	44,38	19,11	170,89	167,74	151,13	149,71	18,03	5,08	4,59	3,914	0,706	24	0	*																																																																																																															
17.03.2025		63,87	45,18	18,69	177,32	174,00	157,85	156,33	17,67	5,28	4,74	3,960	0,706	24	0	*																																																																																																															
Итого:						4918,03				4795,81				4435,98				4383,03				412,78				5,04				4,54																																																																																																	
Средние:		74,68				50,21				24,47																				5,04				4,54				18,553				672				0																																																																																	

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17/02/25 24:00	22467,24	21944,59	19935,44	19723,26	2221,33	632,030	87,745	3 630	6
17/03/25 24:00	27385,27	26740,40	24371,42	24106,29	2634,11	767,949	106,298	4 302	6
Итого:	4918,03	4795,81	4435,98	4383,03	412,78	135,919	18,553	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутствия, счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации