

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партизезда, 50А

за март 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.02	00	68970	64546	1458,111	22500	5591,170	346,988
17.03	24	71355	66719	1520,960	23172	5814,150	362,935
ИТОГО		2384	2173	62,849	672	222,980	15,947

ПУ № 18059799

$Q_E =$	78,796
$V_{подп.} =$	222,980
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 62,849 (Гкал)

Q (гвс) = 15,947 (Гкал)

V подп. = 222,980 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

19 МАР 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.Э.



о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/02/25г.-17/03/25г.

Абонент:ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес:

Договор N:000000000 Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

М сет. вода= т.сут Мгвс= т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 18059799, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.02.25 23	81.01	53.88	27.13	6.29	4.02	89.346	80.600	86.798	79.517	7.281	0.00	4.00	2.361	24	0
19.02.25 23	81.13	53.90	27.23	6.19	4.00	87.911	79.692	85.399	78.616	6.783	0.00	4.00	2.331	24	0
20.02.25 23	82.10	54.49	27.60	6.24	4.03	89.074	79.999	86.478	78.899	7.579	0.00	4.00	2.393	24	0
21.02.25 23	82.71	54.66	28.04	6.09	3.98	87.728	78.700	85.136	77.607	7.528	0.00	4.00	2.393	24	0
22.02.25 23	83.54	54.89	28.65	6.04	3.97	85.902	78.089	83.318	76.997	6.321	0.00	4.00	2.392	24	0
23.02.25 23	83.99	55.15	28.85	6.04	3.98	86.898	77.839	84.256	76.742	7.514	0.00	4.00	2.436	24	0
24.02.25 23	82.78	54.62	28.16	6.13	4.02	87.546	78.493	84.955	77.405	7.549	0.00	4.00	2.398	24	0
25.02.25 23	80.81	53.88	26.93	6.13	4.01	86.574	78.599	84.120	77.540	6.580	0.00	4.00	2.271	24	0
26.02.25 23	80.07	53.50	26.57	6.12	4.01	86.696	78.401	84.275	77.361	6.915	0.00	4.00	2.245	24	0
27.02.25 23	79.92	53.60	26.32	6.15	3.99	87.902	79.080	85.455	78.028	7.427	0.00	4.00	2.254	24	0
28.02.25 23	79.54	53.33	26.21	6.09	3.99	87.589	78.194	85.173	77.159	8.015	0.00	4.00	2.238	24	0
01.03.25 23	79.98	53.37	26.61	6.12	3.98	87.489	78.688	85.049	77.645	7.404	0.00	4.00	2.268	24	0
02.03.25 23	79.82	53.57	26.25	6.13	3.96	88.333	78.840	85.879	77.790	8.089	0.00	4.00	2.260	24	0
03.03.25 23	82.04	54.73	27.31	6.16	3.99	87.416	78.931	84.866	77.831	7.036	0.00	4.00	2.324	24	0
04.03.25 23	80.79	54.33	26.46	6.18	3.99	88.018	79.348	85.519	78.265	7.255	0.00	4.00	2.268	24	0
05.03.25 23	79.54	52.87	26.67	6.07	4.03	86.623	77.278	84.231	76.275	7.956	0.00	4.00	2.252	24	0
06.03.25 23	79.53	53.41	26.12	6.19	4.02	87.719	79.080	85.295	78.033	7.262	0.00	4.00	2.233	24	0
07.03.25 23	79.60	53.96	25.64	6.21	4.00	88.803	79.635	86.347	78.557	7.790	0.00	4.00	2.219	24	0
08.03.25 23	83.13	55.11	28.02	6.13	4.01	87.262	78.294	84.656	77.193	7.464	0.00	4.00	2.378	24	0
09.03.25 23	84.31	55.56	28.75	6.09	4.00	86.212	77.901	83.574	76.789	6.785	0.00	4.00	2.409	24	0
10.03.25 23	84.23	55.38	28.85	6.10	4.01	87.624	77.956	84.948	76.846	8.102	0.00	4.00	2.457	24	0
11.03.25 23	84.56	55.53	29.03	6.11	3.99	86.524	78.396	83.864	77.274	6.590	0.00	4.00	2.441	24	0
12.03.25 23	84.34	55.44	28.90	6.12	3.98	87.438	78.662	84.760	77.544	7.216	0.00	4.00	2.456	24	0
13.03.25 23	78.23	53.06	25.17	6.18	3.97	88.457	79.629	86.085	78.586	7.498	0.00	4.00	2.172	24	0
14.03.25 23	70.51	49.16	21.34	6.14	4.01	87.580	78.449	85.628	77.569	8.059	0.00	4.00	1.832	24	0
15.03.25 23	67.97	47.78	20.18	6.08	4.01	87.417	77.552	85.597	76.732	8.865	0.00	4.00	1.731	24	0
16.03.25 23	67.52	47.54	19.98	6.06	4.00	87.752	77.202	85.947	76.389	9.558	0.00	4.00	1.721	24	0
17.03.25 23	67.64	48.00	19.64	6.20	4.02	89.066	78.757	87.232	77.918	9.314	0.00	4.00	1.717	24	0
Итого/Средн	79.66	53.37	26.29	6.13	4.00	2452.899	2202.284	2384.842	2173.108	211.734	0.00	4.00	62.849	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.02.25 23	71496.123	66096.974	68970.314	64546.313	4424.000	1458.111	22500	623
17.03.25 23	73949.022	68299.258	71355.156	66719.421	4635.734	1520.960	23172	623
Итого	2452.899	2202.284	2384.842	2173.108	211.734	62.849	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсу.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсу.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/02/25г.-17/03/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.02.25 23	80.27	6.21	7.740 <	7.523 <	5.00	3.00	0.567	24	0 *	
19.02.25 23	80.24	6.12	7.170 <	6.969 <	5.00	3.00	0.525	24	0 *	
20.02.25 23	81.34	6.16	8.020 <	7.790 <	5.00	3.00	0.595	24	0 *	
21.02.25 23	81.59	6.02	7.940 <	7.711 <	5.00	3.00	0.591	24	0 *	
22.02.25 23	82.51	5.97	6.720 <	6.522 <	5.00	3.00	0.506	24	0 *	
23.02.25 23	83.01	5.97	7.940 <	7.704 <	5.00	3.00	0.602	24	0 *	
24.02.25 23	81.92	6.05	7.960 <	7.729 <	5.00	3.00	0.595	24	0 *	
25.02.25 23	79.78	6.06	6.930 <	6.738 <	5.00	3.00	0.504	24	0 *	
26.02.25 23	79.16	6.05	7.290 <	7.090 <	5.00	3.00	0.526	24	0 *	
27.02.25 23	78.91	6.08	7.810 <	7.597 <	5.00	3.00	0.562	24	0 *	
28.02.25 23	78.72	6.02	8.400 <	8.172 <	5.00	3.00	0.603	24	0 *	
01.03.25 23	79.20	6.05	7.780 <	7.567 <	5.00	3.00	0.562	24	0 *	
02.03.25 23	78.96	6.05	8.520 <	8.288 <	5.00	3.00	0.614	24	0 *	
03.03.25 23	81.32	6.09	7.450 <	7.236 <	5.00	3.00	0.553	24	0 *	
04.03.25 23	79.81	6.11	7.620 <	7.409 <	5.00	3.00	0.555	24	0 *	
05.03.25 23	78.81	5.99	8.360 <	8.133 <	5.00	3.00	0.601	24	0 *	
06.03.25 23	78.73	6.11	7.640 <	7.433 <	5.00	3.00	0.549	24	0 *	
07.03.25 23	78.65	6.13	8.190 <	7.968 <	5.00	3.00	0.587	24	0 *	
08.03.25 23	82.37	6.05	7.930 <	7.697 <	5.00	3.00	0.596	24	0 *	
09.03.25 23	83.36	6.02	7.210 <	6.994 <	5.00	3.00	0.549	24	0 *	
10.03.25 23	83.27	6.02	8.620 <	8.362 <	5.00	3.00	0.655	24	0 *	
11.03.25 23	83.74	6.04	7.020 <	6.807 <	5.00	3.00	0.537	24	0 *	
12.03.25 23	83.24	6.05	7.640 <	7.411 <	5.00	3.00	0.580	24	0 *	
13.03.25 23	76.66	6.11	7.850 <	7.647 <	5.00	3.00	0.548	24	0 *	
14.03.25 23	69.64	6.06	8.400 <	8.217 <	5.00	3.00	0.532	24	0 *	
15.03.25 23	67.36	6.00	9.220 <	9.032 <	5.00	3.00	0.564	24	0 *	
16.03.25 23	66.90	5.97	9.920 <	9.720 <	5.00	3.00	0.602	24	0 *	
17.03.25 23	67.07	6.12	9.690 <	9.494 <	5.00	3.00	0.590	24	0 *	
Итого/Средн	78.44	6.06	222.980	216.959	5.00	3.00	15.947	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.02.25 23	5591.170	5471.354	346.988	22811	312
17.03.25 23	5814.150	5688.313	362.935	23483	312
Итого	222.980	216.959	15.947	672	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____