

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партисъезда, 52

за март 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.02	00	11517	10934	293,407	4508	1169,068	60,876
24.03	24	14157	13582	366,481	5347	1169,068	60,876
ИТОГО		2639	2648	73,073	839	0	0

ПУ № 19080436

$Q_E =$		Гкал
$V_{подн.} =$	0	м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

Q =

73,130

(Гкал)

Q_(гвс) =

0

(Гкал)

V_{подп.} =

0

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В. АО «Омск РТС»

подпись _____

(фамилия,

Омск Теплоснабжение
Отдел приборов учета тепловой энергии

25.03.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



Абонент:ж/д 20 Парлъезда 52

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип раскомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min =

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min =

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.02.25 23	80.21	50.43	29.78	6.19	4.36	78.826	77.757	76.618	76.838	-0.220	0.00	4.00	2.286	24	0
19.02.25 23	80.23	50.00	30.23	6.11	4.33	75.815	74.793	73.691	73.925	-0.234	0.00	4.00	2.231	24	0
20.02.25 23	81.11	50.91	30.20	6.15	4.36	77.880	76.799	75.654	75.874	-0.220	0.00	4.00	2.289	24	0
21.02.25 23	81.76	51.17	30.59	6.01	4.31	80.158	79.018	77.835	78.061	-0.226	0.00	4.00	2.385	24	0
22.02.25 23	82.63	50.56	32.06	6.05	4.30	76.895	75.760	74.626	74.860	-0.234	0.00	4.00	2.397	24	0
23.02.25 23	83.31	51.69	31.63	5.96	4.32	81.831	80.610	79.379	79.606	-0.227	0.00	4.00	2.515	24	0
24.02.25 23	82.16	52.20	29.96	6.04	4.36	81.025	79.874	78.656	78.865	-0.209	0.00	4.00	2.361	24	0
25.02.25 23	80.16	50.29	29.87	6.05	4.35	76.198	75.184	74.065	74.301	-0.235	0.00	4.00	2.216	24	0
26.02.25 23	79.22	51.35	27.88	6.03	4.35	83.652	82.574	81.361	81.557	-0.196	0.00	4.00	2.272	24	0
27.02.25 23	79.05	49.23	29.82	6.07	4.33	74.012	73.054	71.993	72.233	-0.240	0.00	4.00	2.150	24	0
28.02.25 23	78.71	51.90	26.81	6.00	4.34	85.010	83.941	82.709	82.888	-0.179	0.00	4.00	2.221	24	0
01.03.25 23	79.06	49.99	29.07	6.03	4.32	76.336	75.353	74.253	74.476	-0.223	0.00	4.00	2.162	24	0
02.03.25 23	78.90	47.78	31.13	6.04	4.30	72.989	72.041	71.004	71.278	-0.274	0.00	4.00	2.214	24	0
03.03.25 23	80.92	52.85	28.07	6.06	4.34	85.848	84.707	83.402	83.611	-0.209	0.00	4.00	2.345	24	0
04.03.25 23	79.97	49.15	30.82	6.10	4.33	70.484	69.564	68.518	68.784	-0.266	0.00	4.00	2.115	24	0
05.03.25 23	78.98	56.76	22.21	5.96	4.40	115.986	114.717	112.824	113.001	-0.178	0.00	4.00	2.511	24	0
06.03.25 23	78.79	50.60	28.19	6.09	4.36	75.518	74.530	73.467	73.637	-0.170	0.00	4.00	2.075	24	0
07.03.25 23	78.52	47.23	31.29	6.13	4.33	63.708	62.897	61.990	62.244	-0.254	0.00	4.00	1.943	24	0
08.03.25 23	82.14	55.47	26.67	6.03	4.36	96.802	95.444	93.972	94.078	-0.106	0.00	4.00	2.512	24	0
09.03.25 23	83.44	56.33	27.11	5.99	4.35	101.506	100.056	98.460	98.583	-0.123	0.00	4.00	2.675	24	0
10.03.25 23	83.60	57.69	25.91	6.00	4.36	102.180	100.739	98.103	98.187	-0.084	0.00	4.00	2.574	24	0
11.03.25 23	83.65	56.78	26.86	6.01	4.34	96.573	95.166	93.661	93.742	-0.081	0.00	4.00	2.522	24	0
12.03.25 23	83.97	57.01	26.96	6.02	4.34	101.603	100.110	98.519	98.603	-0.084	0.00	4.00	2.662	24	0
13.03.25 23	78.15	49.27	28.89	6.09	4.31	72.191	71.257	70.258	70.450	-0.192	0.00	4.00	2.033	24	0
14.03.25 23	70.18	45.40	24.78	6.05	4.34	71.039	70.400	69.467	69.732	-0.264	0.00	4.00	1.724	24	0
15.03.25 23	67.27	43.25	24.02	6.00	4.33	68.881	68.404	67.478	67.819	-0.342	0.00	4.00	1.623	24	0
16.03.25 23	66.89	42.95	23.94	5.97	4.32	71.699	71.202	70.250	70.602	-0.352	0.00	4.00	1.684	24	0
17.03.25 23	66.96	42.68	24.29	6.11	4.34	61.614	61.221	60.368	60.712	-0.344	0.00	4.00	1.468	24	0
18.03.25 23	67.62	40.70	26.92	6.13	4.32	51.066	50.736	50.014	50.357	-0.343	0.00	4.00	1.348	24	0
19.03.25 23	68.43	40.88	27.56	6.59	4.38	49.345	48.998	48.305	48.626	-0.321	0.00	4.00	1.333	23	1
20.03.25 23	67.95	41.28	26.67	6.35	4.36	52.294	51.952	51.209	51.550	-0.341	0.00	4.00	1.368	24	0
21.03.25 23	67.25	42.43	24.82	6.38	4.42	59.440	59.070	58.228	58.590	-0.362	0.00	4.00	1.447	24	0
22.03.25 23	67.41	44.74	22.67	6.31	4.43	78.931	78.368	77.309	77.644	-0.336	0.00	4.00	1.755	24	0
23.03.25 23	68.77	43.44	25.33	6.33	4.41	68.504	68.004	67.048	67.412	-0.364	0.00	4.00	1.701	24	0
24.03.25 23	73.27	46.93	26.33	6.40	4.40	75.961	75.236	74.155	74.471	-0.316	0.00	4.00	1.956	24	0
Итого/Средн	77.64	50.01	27.63	6.11	4.35	2711.799	2679.536	2639.851	2648.199	-8.348	0.00	4.00	73.073	839	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.02.25 23	12391.618	11602.100	11517.326	10934.473	582.853	293.407	4508	1715
24.03.25 23	15103.416	14281.636	14157.177	13582.672	574.506	366.481	5347	1716
Итого	2711.799	2679.536	2639.851	2648.199	-8.348	73.073	839	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (1) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неистр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

0,057 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/02/25г.-24/03/25г.

Абонент:ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.02.25 23	29.68	4.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.02.25 23	29.56	4.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.02.25 23	29.58	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.02.25 23	29.64	4.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.02.25 23	29.73	4.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.02.25 23	29.78	4.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.02.25 23	29.75	4.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.02.25 23	29.70	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.02.25 23	29.71	4.21	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.02.25 23	29.66	4.52	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.02.25 23	29.63	4.55	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.03.25 23	29.66	4.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.03.25 23	29.61	4.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.03.25 23	29.99	4.40	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.03.25 23	29.88	4.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.03.25 23	29.68	4.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.03.25 23	29.66	4.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.03.25 23	29.44	4.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.03.25 23	29.85	4.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.03.25 23	30.21	4.32	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.03.25 23	30.27	4.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.03.25 23	30.37	4.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.03.25 23	30.33	4.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.03.25 23	29.85	4.40	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.03.25 23	29.17	4.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.03.25 23	28.76	4.36	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.03.25 23	28.52	4.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.03.25 23	28.48	4.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.03.25 23	28.36	4.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.03.25 23	28.43	4.22	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	23	1	*
20.03.25 23	28.50	4.25	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.03.25 23	28.53	4.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.03.25 23	28.61	4.28	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.03.25 23	28.54	4.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.03.25 23	28.96	4.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	29.43	4.38	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	839	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.02.25 23	1187.300	1169.068	60.876	6054	169
24.03.25 23	1187.300	1169.068	60.876	6893	170
Итого	0.000	0.000	0.000	839	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации