

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за март 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.02	00	223059	184994	6385,997	82495	46977	2549,139
17.03	24	226004	187723	6463,452	83166	47241	2566,462
ИТОГО		2944	2729	77,454	671	264,102	17,323

ПУ № 132804

Q _Е =	94,878	Гкал
V _{подп.} =	264,102	м³
V _{х.в.} =	0	м³

Q = 77,555 (Гкал)

Q_(гвс) = 17,323 (Гкал)

V_{подп.} = 264,102 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

20.03.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 25 г.

Название потребителя

Адрес потребителя

Ответственное лицо

Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1

Абонент

Телефон

Вычислитель ТС-300-0-3-2

Сер. Ном. 132804

Расход под

16.000 м3/ч Ду 32

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Расход обр

16.000 м3/ч Ду 32

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
18.02.25	2.80933	81.5	54.6	104.045	95.577	8.468	-	-	24.00	
19.02.25	2.82361	81.8	55.0	105.466	97.194	8.272	-	-	24.00	
20.02.25	2.94093	83.7	55.9	105.963	99.267	6.696	-	-	24.00	
21.02.25	2.97106	84.2	56.3	106.474	98.027	8.447	-	-	24.00	
22.02.25	3.03126	85.5	56.9	105.983	98.769	7.214	-	-	24.00	
23.02.25	3.04130	85.6	57.1	106.642	99.321	7.321	-	-	24.00	
24.02.25	2.97351	84.5	56.5	105.961	98.812	7.149	-	-	24.00	
25.02.25	2.94008	83.8	56.5	108.014	100.617	7.397	-	-	24.00	
26.02.25	2.82478	83.6	56.6	104.743	96.684	8.059	-	-	24.00	*
27.02.25	2.88255	82.8	56.6	109.871	103.001	6.870	-	-	24.00	*
28.02.25	2.72756	80.8	54.7	104.564	98.062	6.502	-	-	24.00	
01.03.25	2.75415	81.2	54.9	104.924	97.405	7.519	-	-	24.00	
02.03.25	2.76262	81.1	55.1	106.230	98.044	8.186	-	-	24.00	
03.03.25	2.88627	83.2	56.0	106.167	97.207	8.960	-	-	24.00	
04.03.25	2.86792	83.3	56.8	108.263	100.960	7.303	-	-	24.00	
05.03.25	2.69974	80.8	54.3	101.746	95.111	6.635	-	-	24.00	
06.03.25	2.72340	80.8	54.8	104.983	97.775	7.208	-	-	24.00	
07.03.25	2.73108	80.6	55.6	109.126	101.104	8.022	-	-	24.00	
08.03.25	2.86348	83.0	55.8	105.328	97.120	8.208	-	-	24.00	
09.03.25	2.93329	84.7	56.8	104.962	97.895	7.067	-	-	24.00	
10.03.25	2.97618	85.4	57.0	104.873	96.736	8.137	-	-	24.00	
11.03.25	2.99165	85.5	56.9	104.870	97.961	6.909	-	-	24.00	
12.03.25	2.98350	85.4	57.0	105.269	97.970	7.299	-	-	24.00	
13.03.25	2.69448	80.6	54.8	104.133	97.404	6.729	-	-	24.00	
14.03.25	2.29571	73.7	51.1	101.510	93.839	7.671	-	-	24.00	
15.03.25	2.13756	70.8	49.7	101.152	92.867	8.285	-	-	24.00	
16.03.25	2.09540	69.8	49.1	101.388	92.111	9.277	-	-	24.00	
17.03.25	2.09194	69.8	49.3	102.013	92.480	9.533	-	-	24.00	
Итого	77.45434	81.3	55.1	2944.663	2729.320	215.343	-	-	671.17	

Тотч. пер. =

Tнар +

Tмин +

Tмакс +

Tdelta_t<мин +

Тэл.пит +

Тпроч.ав.

672,00ч =

671,17ч +

0,00ч +

0,00ч +

0,00ч +

0,83ч +

0,00ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
18-03-25 00:00	6463.45221	226004.127	187723.657	83166.27
18-02-25 00:00	6385.99787	223059.464	184994.337	82495.10
Итого	77.45434	2944.663	2729.320	671.17

Тобщ = 672,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

19.03.25 Подпись

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 25 г.

Название потребителя

Адрес потребителя

Ответственное лицо

Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1

Абонент

Телефон

Вычислитель ТС-300-0-3-2

Сер. ном. 132804

Расход под

10.000 м3/ч Ду 25

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Расход обр

Ду

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
18.02	0.66809	74.9	10.240	24.00
19.02	0.64977	74.9	10.024	24.00
20.02	0.58343	78.2	8.482	24.00
21.02	0.69378	77.6	10.352	24.00
22.02	0.62032	79.2	8.930	24.00
23.02	0.63404	79.5	9.035	24.00
24.02	0.61164	78.5	8.876	24.00
25.02	0.61893	77.6	9.103 #	24.00
26.02	0.65108	76.9	9.730 #	23.17
27.02	0.58468	77.4	8.561	24.00
28.02	0.54308	75.3	8.224	24.00
01.03	0.61896	74.9	9.336	24.00
02.03	0.65043	74.6	9.913	24.00
03.03	0.72869	76.3	10.972	24.00
04.03	0.61630	77.6	8.958	24.00
05.03	0.55186	75.0	8.390	24.00
06.03	0.58672	74.8	8.906	24.00
07.03	0.63696	74.8	9.676	24.00
08.03	0.66692	76.3	9.955	24.00
09.03	0.60878	78.5	8.786	24.00
10.03	0.67241	78.3	9.879	24.00
11.03	0.59728	78.9	8.558	24.00
12.03	0.62964	78.9	9.083	24.00
13.03	0.55065	74.8	8.368	24.00
14.03	0.55101	67.9	9.338	24.00
15.03	0.56613	65.1	10.091	24.00
16.03	0.61104	63.7	11.055	24.00
17.03	0.62048	63.7	11.281	24.00
Итого	17.32310	75.2	264.102	671.17

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Tпроч.ав.
672,00ч = 671,17ч + 0,00ч + 0,83ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
18-03-25 00:00	2566.46262	47241.475	97474.70
18-02-25 00:00	2549.13952	46977.373	96803.53
Итого	17.32310	264.102	671.17

Тобщ = 672,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

19.03.25 Подпись