

Теплоисточник ТЭЦ –
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5
(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= Гкал
Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за март 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
18.02	00	11203	11323	391,941	1152	0	0
17.03	24	17489	17676	599,362	1823	0	0
ИТОГО		6285	6353	207,420	671	0	0

102183
ПУ № 20129667

Q _г =		Гкал
V _{подп.} =	0	м³
V _{х.в.} =	0	м³

Q = 207,652 (Гкал)

Q_{гвс} = 0 (Гкал)

V_{подп.} = 0 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20.03.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-6И Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.02.25	7.549	235.44	237.97	-2.53	71.3	39.2	32.1	10.0	5.1	4.2	0.00	24.00	UEg
19.02.25	7.587	218.77	221.04	-2.27	71.7	37.0	34.7	10.0	5.0	4.1	0.00	24.00	
20.02.25	7.745	213.14	215.29	-2.14	73.0	36.7	36.4	10.0	5.0	4.1	0.00	24.00	
21.02.25	7.723	212.82	214.96	-2.14	73.4	37.1	36.3	10.0	5.1	4.1	0.00	24.00	
22.02.25	7.963	212.93	214.99	-2.06	74.4	37.0	37.4	10.0	5.1	4.1	0.00	24.00	
23.02.25	8.084	214.95	217.08	-2.13	74.6	37.0	37.6	10.0	5.1	4.1	0.00	24.00	
24.02.25	7.876	220.44	222.66	-2.22	73.6	37.9	35.7	10.0	5.0	4.1	0.00	24.00	
25.02.25	7.559	218.67	220.92	-2.25	72.0	37.4	34.6	10.0	5.1	4.1	0.00	24.00	
26.02.25	7.523	217.65	219.77	-2.12	71.7	37.1	34.6	10.0	5.2	4.2	0.03	23.97	
27.02.25	7.394	215.82	218.09	-2.26	71.0	36.7	34.3	10.0	5.3	4.2	0.00	24.00	
28.02.25	7.420	225.02	227.38	-2.36	70.2	37.2	33.0	10.0	5.2	4.3	0.00	24.00	UEg
01.03.25	7.309	212.99	215.12	-2.13	70.2	35.9	34.3	10.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
02.03.25	7.221	208.20	210.25	-2.05	70.1	35.3	34.7	10.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
03.03.25	7.478	213.33	215.53	-2.20	72.6	37.5	35.1	10.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
04.03.25	7.314	211.11	213.37	-2.25	71.5	36.8	34.7	10.0	5.2	4.2	0.00	24.00	
05.03.25	7.799	244.53	247.26	-2.73	70.2	38.3	31.9	10.0	4.9	4.2	0.00	24.00	
06.03.25	7.307	220.99	223.37	-2.37	70.0	36.9	33.1	10.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
07.03.25	7.202	219.45	221.82	-2.37	69.8	37.0	32.8	10.0	5.2	4.2	0.00	24.00	
08.03.25	7.839	221.99	224.45	-2.46	73.2	37.8	35.3	10.0	5.0	4.2	0.00	24.00	
09.03.25	8.137	219.82	222.26	-2.44	74.5	37.4	37.0	10.0	5.0	4.2	0.00	24.00	
10.03.25	8.228	232.51	235.15	-2.63	74.8	39.4	35.4	10.0	5.0	4.2	0.00	24.00	UEg
11.03.25	8.196	230.31	232.95	-2.64	75.0	39.3	35.6	10.0	5.0	4.2	0.00	24.00	
12.03.25	8.094	223.01	225.56	-2.55	75.5	39.2	36.3	10.0	5.0	4.2	0.72	23.28	
13.03.25	7.184	224.81	227.26	-2.46	69.2	37.2	32.0	10.0	5.2	4.2	0.00	24.00	
14.03.25	6.399	247.46	250.26	-2.80	62.1	36.3	25.9	10.0	5.0	4.3	0.00	24.00	
15.03.25	5.941	255.78	258.71	-2.93	59.3	36.1	23.3	10.0	5.0	4.3	0.00	24.00	
16.03.25	5.883	252.86	255.75	-2.90	59.0	35.7	23.3	10.0	4.9	4.3	0.00	24.00	
17.03.25	5.466	241.17	243.85	-2.68	58.8	36.1	22.7	10.0	5.0	4.3	0.00	24.00	
Итого	207.420	6285.97	6353.06	-67.09	70.3	37.2	33.0	10.0	5.1	4.2	0.75	671.25	0.75

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
17.03.25	24:00	599.362	17489.63	17676.45	1823.25
18.02.25	00:00	391.941	11203.66	11323.39	1152.00
Итого		207.420	6285.97	6353.06	671.25

10,232

Отчетный период 672.00 час. Период норм.работы 671.25 час.
 Период отключения питания (U) 0.741 час. Период функц.отказа (E) 0.002 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.008 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-6И Версия 03.10 Номер теплосчетчика 1102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
19.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
20.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
21.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
22.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
23.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
24.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
25.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
26.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.03	23.97	U
27.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
28.02.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
01.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
02.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
03.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
04.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
05.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
06.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
07.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
08.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
09.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
10.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
11.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
12.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.71	23.29	U
13.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
14.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
15.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
16.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
17.03.25	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.00	24.00	
Итого	0.000	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.0	1.2	0.0	0.74	671.26	0.74

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
17.03.25	24:00	0.000	0.00	0.00	1823.26
18.02.25	00:00	0.000	0.00	0.00	1152.00
Итого		0.000	0.00	0.00	671.26

Отчетный период 672.00 час. Период норм.работы 671.26 час.
 Период отключения питания (U) 0.741 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____