

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за ноябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.10	00	39561	35434	1065,230	9472	075347	
19.11	24	44145	39536	1183,012	10216	075898	
ИТОГО		4583	4102	117,782	744	551	

ПУ № 175046

$Q_E =$	121,272	Гкал
$V_{подп.} =$	551	м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

$Q = 117,782$ (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 3,490$ (Гкал)

$V_{подп.} = 551$ (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

28. 11. 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель Погвиненко В.Ю.

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель

(должность)

телефон _____

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/25г.-19/11/25г.

Абонент:

Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расхода: _____
53Б

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max	=	72,00 м3/ч	G под min	=	0,48 м3/ч
G обр max	=	72,00 м3/ч	G обр min	=	0,48 м3/ч
G3 max	=	м3/ч	G min	=	м3/ч

Заводской номер 00175046

ВВОД 1	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3	ВД 1	ФТ=1	ТЗ=0	КС=0x244	ПО 2 7
V1	M1					

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3																БД 1																ФТ=1																ТЗ=0																КС=0хВ244																ПО 2.7															
ВВОД 1		t1		t2		dt		V1		M1		V2		M2		Мг		P1		P2		Qo		Qr		ВНР		ВОС		НС																																																																	
Дата		°C		°C		°C		м3		т		м3		т		т		кгс/см2		кгс/см2		Гкал		Гкал		ч		ч		ч																																																																	
20.10.2025		64,85		44,47		20,38		159,10		156,07		141,58		140,23		15,84		5,83		5,38		3,805		0,615		24		0		0																																																																	
21.10.2025		63,80		43,84		19,96		159,30		156,33		142,10		140,80		15,53		5,94		5,47		3,719		0,606		24		0		0																																																																	
22.10.2025		64,20		44,42		19,78		165,56		162,44		147,48		146,10		16,34		6,43		5,92		3,858		0,644		24		0		0																																																																	
23.10.2025		63,89		44,01		19,88		161,16		158,14		143,33		142,01		16,13		6,34		5,86		3,774		0,625		24		0		0																																																																	
24.10.2025		63,82		44,32		19,50		164,19		161,16		148,10		146,75		14,41		6,54		6,01		3,707		0,566		24		0		*																																																																	
25.10.2025		63,43		43,68		19,75		156,76		153,91		141,10		139,84		14,07		6,18		5,72		3,584		0,544		24		0		0																																																																	
26.10.2025		63,39		43,36		20,03		157,79		154,90		137,67		136,47		18,43		5,98		5,54		3,806		0,704		24		0		0																																																																	
27.10.2025		63,99		43,98		20,11		158,64		155,68		141,33		140,08		15,60		6,08		5,62		3,736		0,611		24		0		0																																																																	
28.10.2025		65,73		44,92		20,81		156,01		156,00		142,24		140,91		15,09		6,12		5,65		3,845		0,609		24		0		0																																																																	
29.10.2025		63,12		43,62		19,50		156,37		153,51		138,89		137,67		15,84		5,94		5,50		3,599		0,612		24		0		*																																																																	
30.10.2025		64,01		44,73		19,28		162,70		159,67		145,92		144,59		15,08		5,80		5,31		3,674		0,603		24		0		*																																																																	
31.10.2025		62,16		41,50		20,66		124,96		125,93		110,36		109,45		16,48		5,27		4,99		3,198		0,571		24		0		0																																																																	
01.11.2025		60,93		40,28		20,65		124,96		122,83		109,10		108,30		14,53		5,61		5,35		3,047		0,519		24		0		0																																																																	
02.11.2025		62,79		43,18		19,61		152,49		149,74		134,91		133,72		16,02		5,68		5,26		3,542		0,617		24		0		0																																																																	
03.11.2025		65,99		44,08		21,91		151,20		148,20		134,13		132,90		15,30		5,64		5,24		3,840		0,599		24		0		0																																																																	
04.11.2025		73,51		46,07		27,44		147,50		143,95		128,45		127,23		16,72		5,65		5,30		4,634		0,690		24		0		0																																																																	
05.11.2025		73,09		45,93		27,16		146,37		142,89		129,68		128,43		14,46		5,72		5,34		4,469		0,591		24		0		0																																																																	
06.11.2025		69,94		45,61		24,33		153,86		150,50		135,79		134,48		16,02		5,83		5,40		4,309		0,643		24		0		0																																																																	
07.11.2025		63,49		42,69		20,80		149,99		147,24		132,38		131,27		15,97		5,58		5,17		3,661		0,594		24		0		0																																																																	
08.11.2025		63,14		42,72		20,42		153,62		150,82		136,98		135,78		15,04		5,84		5,41		3,642		0,568		24		0		0																																																																	
09.11.2025		64,23		43,09		21,14		153,70		150,83		135,43		134,23		16,60		5,77		5,35		3,818		0,632		24		0		0																																																																	
10.11.2025		69,60		44,29		25,31		144,60		141,47		127,75		126,60		14,87		5,75		5,38		4,162		0,582		24		0		0																																																																	
11.11.2025		64,92		43,72		21,20		95,11		93,28		85,34		84,57		8,71		3,89		3,63		2,317		0,320		24		0		*																																																																	
12.11.2025		66,61		44,25		22,36		158,90		155,73		140,74		139,46		16,27		5,78		5,33		4,116		0,641		24		0		0																																																																	
13.11.2025		71,64		46,40		25,24		156,87		153,27		138,96		137,58		15,69		5,80		5,37		4,517		0,644		24		0		0																																																																	
14.11.2025		71,83		46,35		25,48		151,28		147,77		136,03		134,61		13,16		5,81		5,40		4,305		0,601		24		0		0																																																																	
15.11.2025		64,06		42,57		21,49		145,54		142,82		127,48		126,42		16,40		5,68		5,29		3,682		0,546		24		0		0																																																																	
16.11.2025		63,40		42,09		21,31		146,15		143,49		128,23		127,18		16,31		5,72		5,32		3,661		0,603		24		0		0																																																																	
17.11.2025		64,87		42,96		21,91		150,49		147,61		130,70		129,54		18,07		5,75		5,34		3,917		0,686		24		0		0																																																																	
18.11.2025		67,33		43,78		23,55		146,22		143,22		128,59		127,40		15,82		5,68		5,28		3,984		0,610		24		0		0																																																																	
19.11.2025		64,45		43,69		20,76		157,53		154,57		139,03		137,76		16,81		5,69		5,21		3,854		0,650		24		0		0																																																																	
Итого:								4675,25		4583,97		4139,80		4102,36		481,61		5,78		5,37		117,782		18,646		744		0		0																																																																	
Средние:		65,56		43,89		21,67																																																																																									

Дата	м3		т	м3	т	Мг	Qo	Qr	БHP	BOC
	м3	т	м3	т	Мг	Qo	Qr	БHP	BOC	
19/10/25 24:00	40438,89	39561,18	35817,93	35434,07	4127,11	1065,230	169,524	9 472	20	
19/11/25 24:00	45114,14	44145,15	39957,73	39536,43	4608,72	1183,012	188,170	10 216	20	
Итого:	4675,25	4583,97	4139,80	4102,36	481,61	117,782	18,646	744	0	

период нормальной работы 744ч

период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч
время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации