

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 50А

за ноябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.10	00	78735	72991	1663,678	28386	7410,110	454,097
20.11	24	81957	76009	1717,818	29106	7645,000	468,957
ИТОГО		3221	3017	54,140	720	234,890	14,860

ПУ № 18059799

$Q_E =$	69,000	Гкал
$V_{подп.} =$	234,890	м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

$Q = 54,140$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 14,860$ (Гкал)

$V_{подп.} = 234,890$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск ВТБ»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

26. 11. 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/10/25г.-20/11/25г.

Абонент:ж/д 20 Парлсъезда 50А

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dx т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.25 23	69.04	53.33	15.71	7.50	4.16	114.924	106.752	112.472	105.344	7.127	0.00	4.00	1.774	24	0
23.10.25 23	68.39	52.46	15.93	7.34	4.36	108.699	101.518	106.415	100.222	6.194	0.00	4.00	1.702	24	0
24.10.25 23	68.04	53.03	15.01	7.58	4.15	114.974	107.769	112.590	106.363	6.227	0.00	4.00	1.698	24	0
25.10.25 23	68.05	52.57	15.48	7.11	4.05	111.057	102.709	108.742	101.392	7.350	0.00	4.00	1.690	24	0
26.10.25 23	68.11	52.43	15.68	6.90	4.00	108.389	100.193	106.128	98.909	7.219	0.00	4.00	1.670	24	0
27.10.25 23	68.93	53.06	15.87	7.02	4.01	109.062	101.539	106.741	100.212	6.529	0.00	4.00	1.701	24	0
28.10.25 23	70.32	54.04	16.27	7.05	3.99	109.436	102.009	107.019	100.623	6.396	0.00	4.00	1.748	24	0
29.10.25 23	67.46	52.09	15.37	6.77	3.94	106.077	98.718	103.903	97.470	6.432	0.00	4.00	1.603	24	0
30.10.25 23	68.29	52.57	15.72	6.63	3.88	104.632	97.050	102.442	95.801	6.641	0.00	4.00	1.616	24	0
31.10.25 23	66.79	47.45	19.34	5.48	4.45	69.006	60.933	67.616	60.290	7.325	0.00	4.00	1.309	24	0
01.11.25 23	66.77	48.33	18.44	6.02	4.56	79.849	70.674	78.238	69.905	8.333	0.00	4.00	1.446	24	0
02.11.25 23	67.68	51.27	16.41	6.45	3.91	99.938	92.420	97.880	91.295	6.584	0.00	4.00	1.611	24	0
03.11.25 23	73.26	54.18	19.08	6.42	3.90	100.221	92.414	97.832	91.157	6.675	0.00	4.00	1.872	24	0
04.11.25 23	81.15	58.36	22.79	6.44	3.93	100.657	92.309	97.781	90.856	6.925	0.00	4.00	2.235	24	0
05.11.25 23	80.16	58.11	22.05	6.52	3.76	103.783	96.115	100.879	94.612	6.267	0.00	4.00	2.232	24	0
06.11.25 23	74.49	56.38	18.11	6.68	3.84	114.728	105.781	111.909	105.206	6.703	0.00	4.00	2.034	24	0
07.11.25 23	68.00	52.48	15.53	6.29	4.06	115.427	106.730	113.026	104.377	8.649	0.00	4.00	1.760	24	0
08.11.25 23	68.79	53.60	15.19	6.65	4.07	120.924	112.061	118.359	110.562	7.797	0.00	4.00	1.804	24	0
09.11.25 23	70.42	54.45	15.96	6.58	4.05	119.715	110.710	117.065	109.190	7.875	0.00	4.00	1.875	24	0
10.11.25 23	77.08	58.23	18.85	6.52	4.06	117.406	109.366	114.347	107.650	6.697	0.00	4.00	2.163	24	0
11.11.25 23	71.71	55.31	16.40	6.55	4.02	118.366	110.595	115.653	109.030	6.623	0.00	4.00	1.904	24	0
12.11.25 23	72.12	55.47	16.65	6.57	4.03	117.287	110.541	114.578	108.963	5.615	0.00	4.00	1.914	24	0
13.11.25 23	76.24	58.07	18.17	6.59	4.00	118.099	111.413	115.082	109.676	5.406	0.00	4.00	2.098	24	0
14.11.25 23	76.05	58.12	17.93	6.60	4.00	118.840	111.725	115.821	109.983	5.838	0.00	4.00	2.084	24	0
15.11.25 23	66.48	51.77	14.71	6.39	4.04	114.810	107.119	112.520	105.782	6.737	0.00	4.00	1.661	24	0
16.11.25 23	66.94	51.97	14.97	6.46	4.05	116.367	107.749	114.019	106.392	7.627	0.00	4.00	1.713	24	0
17.11.25 23	69.17	53.37	15.80	6.50	4.04	116.042	108.614	113.554	107.174	6.379	0.00	4.00	1.800	24	0
18.11.25 23	71.76	54.84	16.92	6.41	4.01	114.996	107.301	112.360	105.799	6.561	0.00	4.00	1.907	24	0
19.11.25 23	67.83	52.62	15.21	6.40	3.99	115.731	107.811	113.333	106.421	6.912	0.00	4.00	1.730	24	0
20.11.25 23	69.20	53.50	15.69	6.45	4.01	115.848	108.132	113.358	106.700	6.658	0.00	4.00	1.785	24	0
Итого/Средн	70.68	53.93	16.75	6.63	4.04	3295.290	3058.770	3221.659	3017.356	204.303	0.00	4.00	54.140	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dx т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.10.25 23	81489.009	74650.120	78735.345	72991.893	5743.453	1663.678	28386	641
20.11.25 23	84784.299	77788.890	81957.004	76009.249	5947.755	1717.818	29106	641
Итого	3295.290	3058.770	3221.659	3017.356	204.303	54.140	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/10/25г.-20/11/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.25 23	68.35	7.40	8.390 <	8.214 <	5.00	3.00	0.521	24	0	*
23.10.25 23	67.28	7.24	7.330 <	7.181 <	5.00	3.00	0.448	24	0	*
24.10.25 23	67.30	7.47	7.400 <	7.250 <	5.00	3.00	0.452	24	0	*
25.10.25 23	67.35	7.01	8.550 <	8.375 <	5.00	3.00	0.523	24	0	*
26.10.25 23	67.36	6.80	8.380 <	8.209 <	5.00	3.00	0.512	24	0	*
27.10.25 23	68.28	6.92	7.640 <	7.480 <	5.00	3.00	0.474	24	0	*
28.10.25 23	69.79	6.95	7.510 <	7.346 <	5.00	3.00	0.476	24	0	*
29.10.25 23	66.69	6.67	7.430 <	7.281 <	5.00	3.00	0.450	24	0	*
30.10.25 23	67.65	6.53	7.590 <	7.434 <	5.00	3.00	0.466	24	0	*
31.10.25 23	65.85	5.39	8.000 <	7.843 <	5.00	3.00	0.477	24	0	*
01.11.25 23	66.15	5.93	9.190 <	9.008 <	5.00	3.00	0.551	24	0	*
02.11.25 23	67.00	6.35	7.480 <	7.329 <	5.00	3.00	0.455	24	0	*
03.11.25 23	72.16	6.32	7.620 <	7.444 <	5.00	3.00	0.500	24	0	*
04.11.25 23	80.32	6.35	8.010 <	7.785 <	5.00	3.00	0.587	24	0	*
05.11.25 23	79.09	6.43	7.350 <	7.149 <	5.00	3.00	0.530	24	0	*
06.11.25 23	73.36	6.58	7.800 <	7.614 <	5.00	3.00	0.521	24	0	*
07.11.25 23	67.20	6.19	9.720 <	9.522 <	5.00	3.00	0.593	24	0	*
08.11.25 23	68.06	6.55	8.870 <	8.685 <	5.00	3.00	0.548	24	0	*
09.11.25 23	69.16	6.47	8.980 <	8.787 <	5.00	3.00	0.564	24	0	*
10.11.25 23	76.25	6.41	7.830 <	7.629 <	5.00	3.00	0.544	24	0	*
11.11.25 23	70.69	6.44	7.650 <	7.479 <	5.00	3.00	0.492	24	0	*
12.11.25 23	71.10	6.46	6.520 <	6.373 <	5.00	3.00	0.422	24	0	*
13.11.25 23	75.15	6.48	6.450 <	6.289 <	5.00	3.00	0.442	24	0	*
14.11.25 23	75.11	6.50	6.850 <	6.680 <	5.00	3.00	0.469	24	0	*
15.11.25 23	65.24	6.29	7.630 <	7.483 <	5.00	3.00	0.451	24	0	*
16.11.25 23	66.34	6.35	8.500 <	8.331 <	5.00	3.00	0.511	24	0	*
17.11.25 23	68.32	6.39	7.350 <	7.196 <	5.00	3.00	0.456	24	0	*
18.11.25 23	70.80	6.30	7.510 <	7.342 <	5.00	3.00	0.483	24	0	*
19.11.25 23	66.60	6.30	7.820 <	7.663 <	5.00	3.00	0.472	24	0	*
20.11.25 23	68.41	6.35	7.540 <	7.381 <	5.00	3.00	0.468	24	0	*
Итого/Средн	69.61	6.53	234.890	229.780	5.00	3.00	14.860	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.10.25 23	7410.110	7255.062	454.097	28715	312
20.11.25 23	7645.000	7484.842	468.957	29435	312
Итого	234.890	229.780	14.860	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____