

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за ноябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.10	00	232772	193511	6605,153	85913	48944,55	2645,920
19.11	24	235243	195706	6662,399	86657	49276,43	2665,861
ИТОГО		2471	2195	57,246	744	331,88	19,941

ПУ № 132804 77,187

$Q_E =$	60,584	Гкал
$V_{подп.} =$	331,88	м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

$Q = 57,246$ (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 3,338$ (Гкал)

$V_{подп.} = 331,88$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ Подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ Подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «ОмскРТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

26 НОЯ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А. _____



Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 Т	M2 Т	dM Т	Qiv		BHP ч	NS
							Гкал	Т		
20.10.2025	64.71	42.68	22.03	77.40	66.92	10.48	1.708	24.0	24.0	
21.10.2025	64.60	42.59	22.02	74.56	65.97	8.60	1.642	24.0	24.0	
22.10.2025	64.73	42.62	22.12	74.96	65.93	9.03	1.659	24.0	24.0	
23.10.2025	65.03	42.96	22.07	75.38	67.24	8.14	1.665	24.0	24.0	
24.10.2025	64.34	42.50	21.84	74.46	66.90	7.56	1.626	24.0	24.0	
25.10.2025	64.39	42.98	21.41	77.31	67.62	9.69	1.658	24.0	24.0	
26.10.2025	64.65	43.25	21.40	76.40	68.28	8.12	1.637	24.0	24.0	
27.10.2025	64.61	42.95	21.65	77.05	66.61	10.43	1.671	24.0	24.0	
28.10.2025	68.28	44.20	24.08	73.02	65.29	7.73	1.767	24.0	24.0	
29.10.2025	66.18	43.61	22.57	73.13	64.08	9.05	1.654	24.0	24.0	
30.10.2025	65.11	43.39	21.72	73.73	65.55	8.18	1.603	24.0	24.0	
31.10.2025	64.60	42.71	21.89	71.61	62.49	9.13	1.567	24.0	24.0	
01.11.2025	64.06	42.46	21.60	70.87	62.38	8.49	1.532	24.0	24.0	
02.11.2025	64.33	42.15	22.18	72.16	62.34	9.82	1.602	24.0	24.0	
03.11.2025	66.98	43.32	23.66	72.21	62.49	9.72	1.711	24.0	24.0	
04.11.2025	74.15	45.63	28.52	72.27	63.07	9.19	2.063	24.0	24.0	
05.11.2025	74.70	45.73	28.98	71.22	62.89	8.33	2.065	24.0	24.0	
06.11.2025	71.77	44.31	27.46	69.18	61.82	7.37	1.899	24.0	24.0	
07.11.2025	66.18	42.07	24.11	69.50	61.19	8.32	1.679	24.0	24.0	
08.11.2025	65.20	41.52	23.68	70.74	60.91	9.84	1.677	24.0	24.0	
09.11.2025	64.66	41.43	23.23	70.95	61.40	9.55	1.650	24.0	24.0	
10.11.2025	70.82	44.55	26.27	78.53	69.22	9.31	2.064	24.0	24.0	
11.11.2025	71.65	46.84	24.81	91.67	82.96	8.71	2.272	24.0	24.0	
12.11.2025	70.16	46.93	23.23	93.74	85.85	7.89	2.178	24.0	24.0	
13.11.2025	73.52	49.11	24.41	99.07	91.23	7.84	2.418	24.0	24.0	
14.11.2025	74.26	49.59	24.67	98.79	90.19	8.59	2.439	24.0	24.0	
15.11.2025	68.19	46.43	21.75	94.11	85.03	9.09	2.051	24.0	24.0	
16.11.2025	64.01	44.09	19.93	92.75	83.75	9.00	1.851	24.0	24.0	
17.11.2025	66.00	45.05	20.94	95.24	84.23	11.01	1.998	24.0	24.0	
18.11.2025	69.77	47.05	22.73	95.25	86.54	8.71	2.164	24.0	24.0	
19.11.2025	68.59	46.53	22.06	94.12	84.71	9.42	2.077	24.0	24.0	
Средние:	67.43	44.23	23.19	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2471.37	2195.04	276.32	57.246	744.0	744.0	

Дата	M1 Т	M2 Т	Qiv		BHP ч
			Гкал	Т	
19.10.2025	232772.58	193511.79	6605.153	85913.3	
19.11.2025	235243.95	195706.83	6662.399	86657.3	
Итого:	2471.37	2195.04	57.246	744.0	

Представитель энергоснабжающей организации

Представитель абонента

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупики

Дата	t1 °C	t3 °C	V1 м3	Qiv Гкал	ВНР		NS
					ч	ч	
20.10.2025	63.53	5.00	12.28	0.708	24.0		
21.10.2025	63.41	5.00	10.39	0.597	24.0		
22.10.2025	63.56	5.00	10.87	0.627	24.0		
23.10.2025	63.82	5.00	9.90	0.575	24.0		
24.10.2025	63.07	5.00	9.25	0.528	24.0		
25.10.2025	63.22	5.00	11.52	0.663	24.0		
26.10.2025	63.48	5.00	9.89	0.570	24.0		
27.10.2025	63.43	5.00	12.11	0.698	24.0		
28.10.2025	67.04	5.00	9.52	0.586	24.0		
29.10.2025	65.02	5.00	10.86	0.647	24.0		
30.10.2025	63.95	5.00	9.91	0.575	24.0		
31.10.2025	63.48	5.00	10.78	0.620	24.0		
01.11.2025	62.94	5.00	10.23	0.582	24.0		
02.11.2025	63.19	5.00	11.59	0.664	24.0		
03.11.2025	65.77	5.00	11.43	0.685	24.0		
04.11.2025	72.79	5.00	10.95	0.727	24.0		
05.11.2025	73.35	5.00	10.21	0.684	24.0		
06.11.2025	70.43	5.00	9.25	0.593	24.0		
07.11.2025	64.97	5.00	10.17	0.602	24.0		
08.11.2025	64.03	5.00	11.63	0.676	24.0		
09.11.2025	63.45	5.00	11.29	0.651	24.0		
10.11.2025	69.52	5.00	11.00	0.692	24.0		
11.11.2025	70.37	5.00	10.64	0.682	24.0		
12.11.2025	68.92	5.00	9.68	0.606	24.0		
13.11.2025	72.16	5.00	9.72	0.637	24.0		
14.11.2025	72.91	5.00	10.37	0.689	24.0		
15.11.2025	66.96	5.00	10.97	0.659	24.0		
16.11.2025	62.90	5.00	10.83	0.618	24.0		
17.11.2025	64.88	5.00	12.87	0.758	24.0		
18.11.2025	68.54	5.00	10.52	0.653	24.0		
19.11.2025	67.35	5.00	11.26	0.690	24.0		
Средние:	66.21	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	331.88	19.941	744.0		

Дата	V1 м3	Qiv Гкал	ВНР	
			ч	ч
19.10.2025	48944.55	2645.920	101907.7	
19.11.2025	49276.43	2665.861	102651.7	
Итого:	331.88	19.941	744.0	

Представитель энергопоставляющей организации

Представитель абонента