

Теплоисточник ТЭЦ – 5 ЦТП - _____
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 44335

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г.Омск, ул. Омская, 77к2

за ноябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя по подпитке	Показания счётчика ГВС (тн)	Количество теплоты (ГКал)
20.10	00	23000	22977	227,214	3336	14,800	0	0
19.11	24	35659	35585	395,531	4069	19,540	0	0
ИТОГО		12658	12608	168,317	733	4,740	0	0

ПУ № 16040314 171,081

$Q_E =$	<u>171,081</u>	Гкал
$V_{подп.} =$	<u>4740</u>	м ³
$V_{х.в.} =$	<u>0</u>	м ³

$Q =$ 170,843 (Гкал)

$Q_{(гвс)} =$ 0,238 (Гкал)

$V_{подп.} =$ 4,740 (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

26 НОЯ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметьян

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ ООО «Теплотехник» телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаяев Сергей Владимирович подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/10/25г.-19/11/25г.

Абонент: Омская 77/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 16040314, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0х1825

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.10.25 23	72.19	60.05	12.15	6.14	4.33	---	480.973	477.147	0.130 <	469.817	469.248	0.570	5.728	24	0	*
21.10.25 23	64.78	54.17	10.61	5.31	4.27	---	412.707	409.628	0.150 <	404.842	404.052	0.790	4.306	24	0	*
22.10.25 23	63.66	52.47	11.20	5.50	4.51	---	399.112	395.345	0.080 <	391.764	390.287	1.477	4.394	24	0	*
23.10.25 23	65.04	52.38	12.66	5.63	4.55	---	386.295	382.265	0.060 <	378.865	377.413	1.452	4.804	24	0	*
24.10.25 23	65.81	53.52	12.29	5.69	4.48	---	405.592	401.418	0.070 <	397.639	396.088	1.552	4.897	24	0	*
25.10.25 23	67.71	55.10	12.60	5.71	4.38	---	419.885	415.337	0.180 <	411.210	409.505	1.705	5.195	24	0	*
26.10.25 23	68.09	55.22	12.87	5.70	4.38	---	419.705	414.857	0.130 <	410.955	409.007	1.948	5.303	24	0	*
27.10.25 23	69.31	56.89	12.41	5.82	4.36	---	435.385	430.340	0.060 <	426.009	423.901	2.108	5.303	24	0	*
28.10.25 23	69.37	56.96	12.40	5.55	4.16	---	425.690	420.875	0.020 <	416.457	414.543	1.914	5.180	24	0	*
29.10.25 23	66.57	54.08	12.49	5.19	4.08	---	383.290	378.945	0.110 <	375.581	373.771	1.810	4.700	24	0	*
30.10.25 23	67.17	55.59	11.59	5.60	4.19	---	429.180	424.490	0.040 <	420.445	418.399	2.046	4.884	24	0	*
31.10.25 23	67.77	56.41	11.36	5.62	4.22	---	430.225	425.612	0.100 <	421.299	419.334	1.965	4.799	24	0	*
01.11.25 23	65.67	54.18	11.49	5.55	4.32	---	411.200	407.158	0.160 <	403.161	401.618	1.543	4.642	24	0	*
02.11.25 23	62.46	51.57	10.89	5.78	4.76	---	408.302	404.422	0.110 <	401.022	399.413	1.609	4.375	24	0	*
03.11.25 23	68.18	55.39	12.79	5.91	4.61	---	413.908	409.533	0.200 <	405.248	403.728	1.521	5.195	24	0	*
04.11.25 23	70.79	54.37	16.42	5.73	4.83	---	348.552	344.115	0.120 <	340.738	339.419	1.319	5.604	24	0	*
05.11.25 23	73.11	55.55	17.56	6.31 <	4.84 <	---	226.262 !	223.030 !	0.190 <	220.886 !	219.847 !	1.039	3.885	15	9	*
06.11.25 23	71.86	56.59	15.27	5.98	4.66	---	414.260	408.970	0.170 <	404.721	402.909	1.812	6.192	24	0	*
07.11.25 23	72.24	58.19	14.05	6.04	4.41	---	452.440	447.217	0.270 <	441.942	440.225	1.717	6.227	24	0	*
08.11.25 23	71.09	57.42	13.67	6.03	4.51	---	445.258	440.355	0.210 <	435.198	433.642	1.556	5.965	24	0	*
09.11.25 23	72.94	58.87	14.07	6.03	4.38	---	455.103	449.740	0.240 <	444.327	442.558	1.769	6.269	24	0	*
10.11.25 23	71.95	55.76	16.19	5.41	4.41	---	360.092	355.335	0.220 <	351.768	350.205	1.563	5.705	24	0	*
11.11.25 23	72.55	58.12	14.43	5.93	4.40	---	440.603	435.280	0.200 <	430.287	428.489	1.798	6.228	24	0	*
12.11.25 23	72.69	58.60	14.08	5.75	4.26	---	434.540	429.372	0.230 <	424.313	422.566	1.747	5.992	24	0	*
13.11.25 23	74.09	59.34	14.75	5.78	4.28	---	396.068 !	391.182 !	0.180 <	386.439 !	384.832 !	1.607	5.715	22	2	*
14.11.25 23	77.09	61.96	15.13	6.02	4.25	---	460.925	454.883	0.050 <	448.890	446.862	2.028	6.813	24	0	*
15.11.25 23	73.89	60.08	13.81	6.02	4.31	---	463.250	457.585	0.290 <	452.051	449.969	2.081	6.264	24	0	*
16.11.25 23	70.93	57.37	13.56	5.96	4.46	---	443.413	438.265	0.220 <	433.430	431.616	1.815	5.895	24	0	*
17.11.25 23	69.63	56.55	13.08	5.93	4.46	---	432.770	428.043	0.250 <	423.351	421.712	1.639	5.554	24	0	*
18.11.25 23	73.00	59.03	13.97	6.10	4.54	---	441.450	436.203	0.140 <	430.999	429.204	1.795	6.037	24	0	*
19.11.25 23	73.98	60.26	13.72	6.10	4.33	---	466.658	461.480	0.160 <	455.341	453.768	1.573	6.267	24	0	*
Итого/Средн	69.92	56.66	13.26	5.80	4.42	---	12943.093	12798.427	4.740	12658.995	12608.128	50.867	168.317	733	11	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.10.25 23	23542.875	23391.618	14.800	23000.752	22977.148	23.604	227.214	3336	13
19.11.25 23	36485.967	36190.045	19.540	35659.747	35585.276	74.471	395.531	4069	24
Итого	12943.092	12798.427	4.740	12658.995	12608.128	50.867	168.317	733	11

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

42526