

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за ноябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.10	00	9766	9267	234,272	3045	4711	
19.11	24	11965	11283	287,396	3789	4902	
ИТОГО		2198	2015	53,124	744	191	

ПУ № 303773

$Q_E =$	53,497
$V_{подп.} =$	191
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 53,124$ (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 0,373$ (Гкал)

$V_{подп.} = 191$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Солнечный город»
СП «Теплоэнергетика»
Отдел приборов учета тепловой энергии

26. 11. 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



Организация

Номер договора

Телефон

Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика 303773

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 20.10.2025 по 19.11.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
20.10.25	1.512	69.42	66.11	3.31	67.7	48.0	19.7	5.0	6.0	3.6	0.00	24.00	
21.10.25	1.547	68.47	62.95	5.52	66.4	47.2	19.2	5.0	6.1	3.6	0.00	24.00	
22.10.25	1.584	68.67	62.65	6.03	66.4	47.0	19.4	5.0	6.5	3.6	0.00	24.00	
23.10.25	1.532	68.19	62.97	5.22	66.1	46.9	19.2	5.0	6.4	3.6	0.00	24.00	
24.10.25	1.579	70.67	64.69	5.98	65.9	47.1	18.7	5.0	6.6	3.6	0.00	24.00	
25.10.25	1.528	67.79	62.03	5.76	65.6	46.7	19.0	5.0	6.2	3.6	0.00	24.00	
26.10.25	1.507	66.34	60.75	5.60	65.6	46.4	19.2	5.0	6.0	3.6	0.00	24.00	
27.10.25	1.558	72.01	67.80	4.21	66.6	47.5	19.1	5.0	6.1	3.6	0.00	24.00	
28.10.25	1.729	78.04	72.76	5.28	68.4	49.3	19.1	5.0	6.1	3.6	0.00	24.00	
29.10.25	1.567	76.07	71.18	4.89	65.5	47.6	17.8	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
30.10.25	1.564	75.88	71.56	4.32	66.4	48.3	18.1	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
31.10.25	1.413	62.13	57.80	4.33	65.1	45.1	20.0	5.0	5.1	3.6	0.00	24.00	
01.11.25	1.434	60.79	55.35	5.44	64.1	44.0	20.1	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
02.11.25	1.667	72.07	65.11	6.96	65.5	46.3	19.1	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
03.11.25	1.717	71.07	65.86	5.21	68.8	47.8	21.0	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
04.11.25	2.112	70.56	65.02	5.54	77.1	50.7	26.3	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
05.11.25	2.102	71.59	66.09	5.50	76.7	50.8	25.8	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
06.11.25	2.060	75.19	68.03	7.16	73.0	49.9	23.1	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
07.11.25	1.685	72.69	66.53	6.16	66.1	46.4	19.7	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
08.11.25	1.713	74.34	67.95	6.39	66.0	46.5	19.5	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
09.11.25	1.797	74.61	67.49	7.12	67.1	47.1	20.1	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
10.11.25	2.138	72.81	64.59	8.22	73.1	48.7	24.4	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
11.11.25	2.083	78.01	68.41	9.60	69.7	48.4	21.4	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
12.11.25	1.819	72.13	65.38	6.75	68.5	47.3	21.2	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
13.11.25	2.078	73.26	65.25	8.01	72.7	49.2	23.5	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
14.11.25	1.991	71.87	65.05	6.82	73.0	49.6	23.5	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
15.11.25	1.662	68.44	61.30	7.14	65.1	45.0	20.1	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
16.11.25	1.677	68.82	61.17	7.65	64.4	44.4	20.0	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
17.11.25	1.563	67.77	63.06	4.71	65.7	45.5	20.2	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
18.11.25	1.671	67.08	62.27	4.81	68.5	46.6	21.9	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
19.11.25	1.536	71.98	68.02	3.96	65.6	46.6	19.0	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
Итого	53.124	2198.76	2015.17	183.59	68.0	47.4	20.6	5.0	5.8	3.6	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.11.25	24:00	287.396	11965.58	11283.00	3789.63
20.10.25	00:00	234.272	9766.82	9267.83	3045.63
Итого		53.124	2198.76	2015.17	744.00

Отчетный период

744.00 час.

Период норм. работы

744.00 час.

Период отключения питания

(U)

0.000 час.

Период функц. отказа

(E)

0.000 час.

Период t1-t2 < min

(D)

0.000 час.

Период G < min

(g)

0.000 час.

Период G > max

(G)

0.000 час.

Представитель

абонента

Представитель теплоснабжающей

организации