

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за октябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.09	00	8914	8490	213,077	2714	4534	
19.10	24	9766	9267	234,272	3045	4711	
ИТОГО		852	777	21,195	330,97	177	

ПУ № 303773

Q _Е =	26,376
V _{подп.} =	177
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 21,246 (Гкал)

Q_(гвс) = 5,130 (Гкал)

V_{подп.} = 177 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Омск ТЭЦ»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

27 ОКТ 2025

ПРИНЯТО

Турбина



Организация

Номер договора

Телефон

Адрес

Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика

303773

Тип теплосчетчика

КМ-5-4

Версия

02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика

17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 20.09.2025 по 19.10.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
20.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	36.2	43.3	-7.1	5.0	5.9	3.6	24.00	0.00	D
21.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.0	41.8	-6.8	5.0	5.9	3.6	24.00	0.00	D
22.09.25	0.008	0.00	-0.38	0.38	34.0	27.1	6.9	5.0	4.9	3.6	22.20	1.80	ED
23.09.25	0.009	0.00	-0.64	0.64	31.9	18.3	13.6	5.0	4.2	3.6	21.22	2.78	D
24.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.2	40.4	-6.2	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	D
25.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.8	44.5	-8.8	5.0	5.2	3.6	24.00	0.00	D
26.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	28.3	35.6	-7.4	5.0	3.0	3.6	24.00	0.00	D
27.09.25	0.002	0.01	-0.15	0.16	19.9	16.7	3.2	5.0	1.3	3.6	22.67	1.33	ED
28.09.25	0.005	0.06	-0.90	0.96	17.9	10.1	7.8	5.0	2.5	3.6	19.33	4.67	ED
29.09.25	0.009	0.04	-0.80	0.84	21.8	15.6	6.2	5.0	4.3	3.6	22.19	1.81	ED
30.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	19.8	30.7	-10.9	5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	D
01.10.25	0.000	0.00	0.00	0.00	19.7	28.3	-8.7	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	D
02.10.25	0.000	0.00	0.00	0.00	18.7	29.7	-11.0	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	D
03.10.25	0.000	0.00	-0.03	0.03	17.8	15.5	2.3	5.0	4.8	3.6	23.92	0.08	ED
04.10.25	0.002	0.15	-0.01	0.15	20.3	23.3	-3.0	5.0	4.2	3.6	20.25	3.75	ED
05.10.25	0.002	0.17	0.10	0.08	19.4	14.5	4.8	5.0	4.3	3.6	19.04	4.96	ED
06.10.25	0.004	0.31	0.10	0.21	20.0	12.5	7.4	5.0	4.1	3.5	15.90	8.10	ED
07.10.25	1.155	39.65	34.37	5.27	65.7	41.4	24.3	5.0	4.2	3.6	9.60	14.40	D
08.10.25	1.817	86.19	80.72	5.47	67.0	48.8	18.3	5.0	6.3	3.6	0.00	24.00	
09.10.25	1.679	74.01	68.65	5.36	67.2	47.6	19.6	5.0	6.5	3.6	0.00	24.00	
10.10.25	1.425	60.80	57.15	3.65	65.0	43.9	21.1	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
11.10.25	1.595	61.87	55.89	5.97	66.7	44.8	21.9	5.0	6.2	3.6	0.00	24.00	
12.10.25	1.778	64.35	57.86	6.50	70.6	47.3	23.3	5.0	6.5	3.6	0.00	24.00	
13.10.25	1.722	62.03	56.31	5.72	70.8	46.9	23.9	5.0	6.6	3.6	0.00	24.00	
14.10.25	1.682	60.43	54.41	6.02	70.3	46.6	23.7	5.0	6.4	3.6	0.71	23.29	U
15.10.25	1.714	66.60	60.73	5.87	69.1	47.1	22.0	5.0	6.2	3.6	0.00	24.00	
16.10.25	1.703	69.04	64.65	4.39	69.8	47.9	21.9	5.0	6.5	3.6	0.00	24.00	
17.10.25	1.661	69.68	64.86	4.82	68.7	47.8	20.9	5.0	6.3	3.6	0.00	24.00	
18.10.25	1.592	68.38	62.56	5.82	66.1	46.4	19.7	5.0	6.3	3.6	0.00	24.00	
19.10.25	1.632	69.00	62.02	6.98	66.0	46.6	19.4	5.0	6.3	3.6	0.00	24.00	
Итого	21.195	852.75	777.46	75.29	67.9	46.8	21.1	5.0	5.1	3.6	389.04	330.97	389.04

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.10.25	24:00	234.272	9766.82	9267.83	3045.63
20.09.25	00:00	213.077	8914.07	8490.37	2714.66
Итого		21.195	852.75	777.46	330.97

Отчетный период

720.00 час.

Период норм. работы

330.97 час.

Период отключения питания

(U)

0.712 час.

Период функц. отказа

(E)

43.078 час.

Период t1-t2 < min

(D)

345.253 час.

Период G < min

(G)

0.000 час.

Период G > max

(G)

0.000 час.

Представитель

абонента

Представитель теплоснабжающей
организации

+ 9051 Гали