

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за октябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.09	00	36818	33249	994,346	8754	074826	
19.10	24	39561	35434	1065,230	9472	075347	
ИТОГО		2743	2184	70,884	718	521	

ПУ № 175046

Q _Е =	74,787
V _{подп.} =	558,73
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 59,478 (Гкал)

Q_{ГВС} = 15,309 (Гкал)

V_{подп.} = 558,73 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О. _____

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Омск ТЭЦ»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

23.10.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
О суточных параметрах теплоснабжения
20/09/25г.-19/10/25г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расхоломера: Договор N:

53В

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 5,00°С

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00175046										ВВОД 1										СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3										БД 1										ФТ=1										ТЗ=0										КС-0-ХВ244										ПО 2.7									
t1		t2		dt		V1		M1		V2		M2		Mir		P1		P2		Qo		Qr		BHP		HC																																																					
Дата		°C		°C		м3		т		м3		т		т		кг/см2		кг/см2		Гкал		Гкал		ч		ч																																																					
20.09.2025		45,59	19,56	26,03	19,41	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	6,34	6,40	0,781	0,283	24	0	*																																																											
21.09.2025		48,58	19,64	28,94	22,28	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	6,28	6,34	0,959	0,329	24	0	*																																																											
22.09.2025		45,36	19,61	25,75	18,88	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	5,38	5,44	0,754	0,278	24	0	*																																																											
23.09.2025		43,44	19,96	23,48	21,08	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	4,64	4,71	0,804	0,314	24	0	*																																																											
24.09.2025		42,24	20,07	22,17	22,61	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	5,13	5,20	0,835	0,340	24	0	*																																																											
25.09.2025		44,38	20,94	23,44	21,57	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	5,61	5,67	0,839	0,342	24	0	*																																																											
26.09.2025		40,45	20,58	19,87	21,71	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	4,58	4,65	0,764	0,338	24	0	*																																																											
27.09.2025		38,26	19,44	18,82	22,75	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	4,65	4,72	0,750	0,323	24	0	*																																																											
28.09.2025		34,33	16,71	17,62	24,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88	4,70	4,76	0,701	0,275	24	0	*																																																											
29.09.2025		32,45	15,37	17,08	23,86	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	4,88	4,94	0,655	0,246	24	0	*																																																											
30.09.2025		44,94	16,51	28,43	21,57	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	5,94	6,00	0,852	0,253	24	0	*																																																											
01.10.2025		45,69	18,03	27,66	22,54	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	5,81	5,87	0,907	0,292	24	0	*																																																											
02.10.2025		45,38	18,40	26,98	22,61	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	6,32	6,38	0,904	0,302	24	0	*																																																											
03.10.2025		46,03	19,39	27,64	22,18	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	6,70	6,76	0,901	0,294	24	0	*																																																											
04.10.2025		58,61	47,70	10,91	72,38	71,24	49,27	48,75	22,49	6,34	6,21	1,736	0,579	22	2	*																																																															
05.10.2025		62,81	46,46	16,35	186,93	183,56	166,75	165,07	18,49	6,08	5,55	3,763	0,767	24	0	*																																																															
06.10.2025		62,86	43,97	18,89	146,83	144,18	127,24	126,09	18,09	5,50	5,16	3,428	0,610	24	0	*																																																															
07.10.2025		60,37	35,70	24,67	99,01	97,35	81,00	80,51	16,84	4,45	4,34	2,914	0,500	24	0	*																																																															
08.10.2025		65,10	46,38	18,72	196,79	193,02	179,71	177,89	15,13	6,18	5,50	4,237	0,627	24	0	*																																																															
09.10.2025		64,31	45,29	19,02	176,89	173,58	162,18	160,61	12,97	6,37	5,82	3,820	0,518	24	0	*																																																															
10.10.2025		62,97	42,73	20,24	153,29	150,52	138,25	137,05	13,47	5,83	5,46	3,549	0,504	24	0	*																																																															
11.10.2025		64,30	43,20	21,10	154,75	151,83	137,93	136,73	15,10	6,24	5,86	3,775	0,580	24	0	*																																																															
12.10.2025		68,07	45,10	22,97	158,48	155,17	140,88	139,52	15,65	6,50	6,09	4,190	0,630	24	0	*																																																															
13.10.2025		68,14	44,70	23,44	151,82	148,66	135,88	134,63	14,03	6,64	6,26	4,037	0,557	24	0	*																																																															
14.10.2025		67,85	44,80	23,05	154,56	151,33	139,18	137,85	13,48	6,45	6,03	4,020	0,544	24	0	*																																																															
15.10.2025		66,69	45,01	21,68	161,97	158,69	145,33	143,94	14,75	6,25	5,78	4,027	0,588	24	0	*																																																															
16.10.2025		67,36	45,79	21,57	168,15	164,72	151,62	150,13	14,59	6,49	5,96	4,145	0,596	24	0	*																																																															
17.10.2025		66,34	45,76	20,58	170,89	167,49	154,37	152,86	14,63	6,30	5,76	4,039	0,596	24	0	*																																																															
18.10.2025		63,90	44,12	19,78	164,73	161,66	147,11	145,73	15,93	6,28	5,79	3,816	0,624	24	0	*																																																															
19.10.2025		63,68	44,06	19,62	168,90	165,79	148,40	147,05	18,74	6,30	5,80	3,982	0,735	24	0	*																																																															
Итого:														158,74		6,30		5,80		3,982		0,735		24		0																																																					
Средние:		54,35	32,47	21,88									558,73		5,84		5,64		13,768		718		2																																																								

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
20/09/25г. - 03/10/25г.

Абонент:

Адрес: Омская обл., Омск г., 2-я Поселковая ул., д. Тип расходомера: Договор N: 53Б

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходы:

М сеп. воды = т.сут Итвс= т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м³/ч G под min = 0,48 м³/ч
G обр max = 72,00 м³/ч G обр min = 0,48 м³/ч
G3 max = м³/ч G min = м³/ч

Заводской номер 00175046										ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0XB244 ПО 2.7									
Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 Т	V2 м3	M2 Т	Mr Т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	HC				
20.09.2025	45,59	19,56	26,03	19,41	19,19	0,00	0,00	19,19	6,34	6,40	0,781	0,283	24	0	*				
21.09.2025	48,58	19,64	28,94	22,28	22,05	0,00	0,00	22,05	6,28	6,34	0,959	0,329	24	0	*				
22.09.2025	45,36	19,61	25,75	18,88	18,71	0,00	0,00	18,71	5,38	5,44	0,754	0,278	24	0	*				
23.09.2025	43,44	19,96	23,48	21,08	20,91	0,00	0,00	20,91	4,64	4,71	0,804	0,314	24	0	*				
24.09.2025	42,24	20,07	22,17	22,61	22,40	0,00	0,00	22,40	5,13	5,20	0,835	0,340	24	0	*				
25.09.2025	44,38	20,94	23,44	21,57	21,37	0,00	0,00	21,37	5,61	5,67	0,839	0,342	24	0	*				
26.09.2025	40,45	20,58	19,87	21,71	21,53	0,00	0,00	21,53	4,58	4,65	0,764	0,338	24	0	*				
27.09.2025	38,26	19,44	18,82	22,75	22,59	0,00	0,00	22,59	4,65	4,72	0,750	0,323	24	0	*				
28.09.2025	34,33	16,71	17,62	24,00	23,88	0,00	0,00	23,88	4,70	4,76	0,701	0,275	24	0	*				
29.09.2025	32,45	15,37	17,08	23,86	23,75	0,00	0,00	23,75	4,88	4,94	0,655	0,246	24	0	*				
30.09.2025	44,94	16,51	28,43	21,57	21,34	0,00	0,00	21,34	5,94	6,00	0,852	0,253	24	0	*				
01.10.2025	45,69	18,03	27,66	22,54	22,31	0,00	0,00	22,31	5,81	5,87	0,907	0,292	24	0	*				
02.10.2025	45,38	18,40	26,98	22,61	22,38	0,00	0,00	22,38	6,32	6,38	0,904	0,302	24	0	*				
03.10.2025	46,03	18,39	27,64	22,18	21,94	0,00	0,00	21,94	6,70	6,76	0,901	0,294	24	0	*				
Итого:				307,05	304,35			304,35			11,406	4,209	336	0					
Средние:	42,65	18,80	23,85						5,50	5,56									

Дата	V1 м3	M1 Т	V2 м3	M2 Т	Mr Т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/09/25 24:00	37645,47	36818,04	33612,83	33249,66	3568,38	994,346	155,756	8 754	18
03/10/25 24:00	37952,52	37122,39	33612,83	33249,66	3672,73	1005,752	159,965	9 090	18
Итого:	307,05	304,35	0,00	0,00	304,35	11,406	4,209	336	0

Период нормальной работы 336ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
04/10/25г.-19/10/25г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расхомера: Договор N: 53В

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. вода= т.сут Мвс= т.сут
Тхв= 5,00°C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00175046														ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0хВ244 ПО 2.7									
Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	кгс/см2	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС							
04.10.2025	58,61	47,70	10,91	72,38	71,24	49,27	48,75	22,49	6,34	6,21	1,736	0,579	22	2	*								
05.10.2025	62,81	46,46	16,35	186,93	183,56	166,75	165,07	18,49	6,08	5,55	3,763	0,767	24	0									
06.10.2025	62,86	43,97	18,89	146,83	144,18	127,24	126,09	18,09	5,50	5,16	3,428	0,614	24	0									
07.10.2025	60,37	35,70	24,67	99,01	97,35	81,00	80,51	16,84	4,45	4,34	2,914	0,500	24	0									
08.10.2025	65,10	46,38	18,72	196,79	193,02	179,71	177,89	15,13	6,18	5,50	4,237	0,627	24	0	*								
09.10.2025	64,31	45,29	19,02	176,89	173,58	162,18	160,61	12,97	6,37	5,82	3,820	0,518	24	0	*								
10.10.2025	62,97	42,73	20,24	153,29	150,52	138,25	137,05	13,47	5,83	5,46	3,549	0,504	24	0	*								
11.10.2025	64,30	43,20	21,10	154,75	151,83	137,93	136,73	15,10	6,24	5,86	3,775	0,580	24	0									
12.10.2025	68,07	45,10	22,97	158,48	155,17	140,88	139,52	15,65	6,50	6,09	4,190	0,630	24	0									
13.10.2025	68,14	44,70	23,44	151,82	148,66	135,88	134,63	14,03	6,64	6,26	4,037	0,557	24	0									
14.10.2025	67,85	44,80	23,05	154,56	151,33	139,18	137,85	13,48	6,45	6,03	4,020	0,544	24	0									
15.10.2025	66,69	45,01	21,68	161,97	158,69	145,33	143,94	14,75	6,25	5,78	4,027	0,588	24	0	*								
16.10.2025	67,36	45,79	21,57	168,15	164,72	151,62	150,13	14,59	6,49	5,96	4,145	0,596	24	0									
17.10.2025	66,34	45,76	20,58	170,89	167,49	154,37	152,86	14,63	6,30	5,76	4,039	0,596	24	0	*								
18.10.2025	63,90	44,12	19,78	164,73	161,66	147,11	145,73	15,93	6,28	5,79	3,816	0,624	24	0									
19.10.2025	63,68	44,06	19,62	168,90	165,79	148,40	147,05	18,74	6,30	5,80	3,982	0,735	24	0									
Итого:	64,59	44,42	20,16	2486,37	2438,79	2205,10	2184,41	254,38	6,14	5,71	59,478	9,559	382	2									
Средние:	64,59	44,42	20,16																				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
03/10/25 24:00	37952,52	37122,39	33612,83	33249,66	3872,73	1005,752	159,965	9 090	18
19/10/25 24:00	40438,89	39561,18	35817,93	35434,07	4127,11	1065,230	169,524	9 472	20
Итого:	2486,37	2438,79	2205,10	2184,41	254,38	59,478	9,559	382	2

Период нормальной работы 382ч

Период отсутствия с.счета тепл.энергии 2ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации