

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 50А

за октябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.09	00	76122	70558	1620,293	27672	7189,070	440,534
21.10	24	78735	72991	1663,678	28,386	7410,110	454,097
ИТОГО		2613	2432	43,385	714	221,040	13,563

ПУ № 18059799

$Q_E =$	56,948
$V_{подп.} =$	221,040
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 43,385 (Гкал)

Q (гвс) = 13,563 (Гкал)

V_{подп.} = 221,040 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О. _____

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

23.10.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г. -21/10/25г.
Адрес: Дзержинск 50А

Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы: М сет. воды= т.сут Илвс= т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч
G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18059799, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Рх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.25 23	54.83	59.81	-4.98	4.47	4.57	0.000	0.004	0.000	0.004	-0.004	4.00	0.000	24	0
23.09.25 23	75.39	51.95	23.44	4.13	4.06	22.130	18.776	21.573	18.541	3.032	4.00	0.000	24	0
24.09.25 23	71.58	51.61	19.97	4.63	4.29	53.369	46.446	52.145	45.869	6.276	4.00	0.506	24	0
25.09.25 23	66.31	50.43	15.88	5.06	4.49	59.947	52.246	58.751	51.628	7.123	4.00	1.042	24	0
26.09.25 23	69.52	55.88	13.64	5.71	4.26	75.494	68.266	73.856	67.272	6.584	4.00	0.934	24	0
27.09.25 23	68.94	54.83	14.11	5.87	4.02	88.191	81.684	86.303	80.546	5.757	4.00	1.010	22	2
28.09.25 23	68.91	52.40	16.51	5.28	3.86	80.711	72.781	78.988	71.853	7.135	4.00	1.222	24	0
29.09.25 23	67.34	50.36	16.98	5.10	3.68	92.882	72.267	78.245	71.417	6.829	4.00	1.306	24	0
30.09.25 23	67.73	51.70	16.03	5.86	3.80	92.381	83.831	90.473	82.789	7.683	4.00	1.331	24	0
01.10.25 23	66.90	50.45	16.45	5.63	3.87	86.630	78.949	84.877	78.014	6.863	4.00	1.454	24	0
02.10.25 23	65.27	49.82	15.45	6.17	4.04	91.604	83.752	89.839	82.787	7.052	4.00	1.400	24	0
03.10.25 23	67.95	52.79	15.16	7.16	4.17	103.825	96.317	101.670	95.072	6.598	4.00	1.392	24	0
04.10.25 23	65.94	51.31	14.63	6.99	4.06	103.251	94.725	101.228	93.564	7.664	4.00	1.547	24	0
05.10.25 23	67.30	51.80	15.50	6.80	3.99	99.707	92.488	97.673	91.337	6.337	4.00	1.487	24	0
06.10.25 23	67.67	52.00	15.67	4.16	2.57	56.914	52.079	55.719	51.421	4.299	4.00	1.519	24	0
07.10.25 23	67.50	47.26	20.25	2.66	1.98	35.207	31.393	34.484	31.064	3.420	4.00	0.876	20	4
08.10.25 23	69.57	52.76	16.82	6.88	4.30	105.233	97.678	102.953	96.418	6.534	4.00	0.699	24	0
09.10.25 23	68.43	51.68	16.75	6.57	4.26	99.870	92.250	97.768	91.101	6.667	4.00	1.737	24	0
10.10.25 23	68.11	51.03	17.08	6.52	4.28	98.407	90.703	96.356	89.604	6.751	4.00	1.642	24	0
11.10.25 23	70.44	52.59	17.86	6.96	4.44	104.075	95.619	101.767	94.393	7.375	4.00	1.651	24	0
12.10.25 23	74.52	55.37	19.15	7.19	4.46	106.383	99.362	103.776	97.948	5.828	4.00	1.823	24	0
13.10.25 23	73.98	55.62	18.36	7.43	4.37	110.971	104.125	108.287	102.629	5.658	4.00	1.994	24	0
14.10.25 23	73.94	55.78	18.16	7.30	4.12	113.375	106.418	110.631	104.884	5.747	4.00	1.995	24	0
15.10.25 23	71.67	54.33	17.34	7.37	4.09	112.104	105.616	109.538	104.169	5.369	4.00	2.017	24	0
16.10.25 23	72.68	55.47	17.22	7.54	4.07	116.804	109.341	114.068	107.785	6.284	4.00	1.907	24	0
17.10.25 23	71.03	54.10	16.94	7.34	4.11	112.534	105.671	110.006	104.235	5.771	4.00	1.973	24	0
18.10.25 23	68.40	52.43	15.97	7.35	4.16	112.256	104.762	109.903	103.426	6.477	4.00	1.871	24	0
19.10.25 23	68.74	52.89	15.86	7.36	4.14	112.361	105.105	109.979	103.740	6.239	4.00	1.762	24	0
20.10.25 23	69.42	54.33	15.10	7.90	4.11	120.426	113.234	117.838	111.683	6.156	4.00	1.751	24	0
21.10.25 23	68.75	53.52	15.23	7.63	4.15	116.806	109.200	114.333	107.748	6.585	4.00	1.788	24	0
Итого/Средн	69.48	52.94	16.55	6.23	4.03	2670.848	2465.088	2613.028	2432.940	180.088	4.00	43.385	714	6

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	78818.161	72185.032	76122.317	70558.952	5563.365	1620.293	27672	635
21.10.25 23	81489.009	74650.120	78735.345	72991.893	5743.453	1663.678	28386	641
Итого	2670.848	2465.088	2613.028	2432.940	180.088	43.385	714	6

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(I) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-21/10/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.25 23	59.93	4.39	9.270 <	9.116 <	5.00	3.00	0.501	24	0 *	
23.09.25 23	61.59	4.05	8.550 <	8.397 <	5.00	3.00	0.475	24	0 *	
24.09.25 23	70.48	4.56	6.780 <	6.629 <	5.00	3.00	0.434	24	0 *	
25.09.25 23	65.67	4.98	7.710 <	7.559 <	5.00	3.00	0.459	24	0 *	
26.09.25 23	68.81	5.62	7.340 <	7.183 <	5.00	3.00	0.459	24	0 *	
27.09.25 23	68.18	5.78	6.480 <	6.344 <	5.00	3.00	0.401	24	0 *	
28.09.25 23	68.21	5.19	7.850 <	7.685 <	5.00	3.00	0.486	24	0 *	
29.09.25 23	66.67	5.01	7.500 <	7.349 <	5.00	3.00	0.453	24	0 *	
30.09.25 23	67.17	5.77	8.340 <	8.170 <	5.00	3.00	0.508	24	0 *	
01.10.25 23	66.15	5.54	7.440 <	7.293 <	5.00	3.00	0.446	24	0 *	
02.10.25 23	63.87	6.07	7.720 <	7.576 <	5.00	3.00	0.446	24	0 *	
03.10.25 23	67.21	7.07	7.330 <	7.181 <	5.00	3.00	0.447	24	0 *	
04.10.25 23	65.40	6.89	8.570 <	8.404 <	5.00	3.00	0.508	24	0 *	
05.10.25 23	66.76	6.70	7.240 <	7.095 <	5.00	3.00	0.439	24	0 *	
06.10.25 23	64.34	4.06	5.050 <	4.954 <	5.00	3.00	0.294	24	0 *	
07.10.25 23	61.01	2.56	4.010 <	3.938 <	5.00	3.00	0.221	24	0 *	
08.10.25 23	68.80	6.79	7.510 <	7.351 <	5.00	3.00	0.469	24	0 *	
09.10.25 23	67.45	6.47	7.650 <	7.493 <	5.00	3.00	0.468	24	0 *	
10.10.25 23	67.22	6.42	7.780 <	7.622 <	5.00	3.00	0.475	24	0 *	
11.10.25 23	69.79	6.86	8.360 <	8.178 <	5.00	3.00	0.530	24	0 *	
12.10.25 23	73.80	7.10	7.020 <	6.851 <	5.00	3.00	0.472	24	0 *	
13.10.25 23	73.34	7.33	6.910 <	6.745 <	5.00	3.00	0.461	24	0 *	
14.10.25 23	73.17	7.27	6.860 <	6.697 <	5.00	3.00	0.457	24	0 *	
15.10.25 23	70.73	7.20	6.350 <	6.208 <	5.00	3.00	0.408	24	0 *	
16.10.25 23	71.73	7.43	7.550 <	7.377 <	5.00	3.00	0.493	24	0 *	
17.10.25 23	70.02	7.24	7.030 <	6.876 <	5.00	3.00	0.448	24	0 *	
18.10.25 23	67.41	7.25	7.790 <	7.631 <	5.00	3.00	0.477	24	0 *	
19.10.25 23	67.81	7.25	7.620 <	7.463 <	5.00	3.00	0.469	24	0 *	
20.10.25 23	68.59	7.80	7.540 <	7.381 <	5.00	3.00	0.470	24	0 *	
21.10.25 23	67.99	7.53	7.890 <	7.726 <	5.00	3.00	0.487	24	0 *	
Итого/Средн	67.60	6.14	221.040	216.472	5.00	3.00	13.563	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	7189.070	7038.590	440.534	27995	312
21.10.25 23	7410.110	7255.062	454.097	28715	312
Итого	221.040	216.472	13.563	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____