

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 52

за октябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
18.09	00	17381	16358	435,401	8380	2030,088	104,831
19.10	24	18758	17733	467,099	9029	2083,167	107,695
ИТОГО		1377	1375	31,697	649	53,079	2,864

ПУ № 19080436

$Q_E =$	34,561
$V_{подп.} =$	53,079
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 31,697$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 2,864$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 53,079$ (м³)

АО «Омск-РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

23.10.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель

Логвиненко В.Ю.

Должность, Ф.И.О.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

(должность)

телефон

Ф.И.О.

Цветасев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись



О суточных параметрах теплоснабжения
за 18/09/25г.-19/10/25г.

Абонент:ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес:

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

Договорные расходы:

М сет. вода= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

т.сут Мгвс= т.сут

Серийный номер 19080436, ЕД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0ХЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.09.25 23	27.78	57.47	-29.70 <	5.70	5.78	0.000	9.288 <	0.000	0.115 <	-0.115	4.00	0.000	4	20	*
19.09.25 23	28.08	59.54	-31.46 <	5.77	5.85	0.000	7.595 <	0.000	0.032 <	-0.032	4.00	0.000	3	21	*
20.09.25 23	28.40	60.56	-32.16 <	5.76	5.83	0.000	9.520 <	0.000	0.080 <	-0.080	4.00	0.000	2	22	*
21.09.25 23	28.45	60.81	-32.36 <	5.70	5.78	0.000	9.375 <	0.000	0.133 <	-0.133	4.00	0.000	5	19	*
22.09.25 23	28.17	56.42	-28.26 <	4.83	4.91	0.000	9.736 <	0.000	0.047 <	-0.047	4.00	0.000	4	20	*
23.09.25 23	64.86	40.61	24.25 <	4.16	4.14	13.221	17.636 <	12.966	13.103 <	-0.137	4.00	0.000	13	11	*
24.09.25 23	65.35	44.81	20.54	4.63	4.39	28.663	28.396 <	28.106	28.132	0.026	4.00	0.314	13	11	*
25.09.25 23	62.50	50.69	11.81	5.01	4.60	41.609	41.316	40.866	40.822	0.044	4.00	0.577	24	0	
26.09.25 23	64.04	47.81	16.23	5.84 <	4.50 <	28.306 !	28.135 !	27.780 !	27.836 !	-0.056	4.00	0.483	24	0	
27.09.25 23	65.02	43.30	21.72	5.92	4.19	39.555	39.217	38.795	38.880	-0.084	4.00	0.452	21	3	*
28.09.25 23	67.05	42.64	24.41	5.34	4.10	57.794	57.101	56.616	56.626	-0.010	4.00	0.844	24	0	
29.09.25 23	66.35	45.34	21.01	5.03	3.89	70.180	69.423	68.780	68.763	0.016	4.00	1.383	24	0	
30.09.25 23	66.98	43.74	23.24	5.79	4.06	57.636	57.275	56.467	56.773	-0.306	4.00	1.447	24	0	
01.10.25 23	66.03	44.02	22.01	5.58	4.09	58.361	58.075	57.211	57.559	-0.348	4.00	1.314	24	0	
02.10.25 23	61.35	42.76	18.59	5.98	4.26	67.865	67.401	66.680	66.832	-0.151	4.00	1.260	24	0	
03.10.25 23	67.58	43.43	24.15 <	5.83	4.02	39.382	40.144 <	38.572	38.569 <	0.003	4.00	1.242	24	0	
04.10.25 23	26.92	27.73	-0.81	0.71	0.81	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.00	0.933	21	3	*
05.10.25 23	23.31	23.42	-0.11	0.72	0.82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.00	0.000	24	0	
06.10.25 23	21.77	21.88	-0.12	0.57	0.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.00	0.000	24	0	
07.10.25 23	65.43	51.46	13.97	1.84	1.65	42.744	38.860	41.912	38.386	3.527	4.00	0.000	24	0	
08.10.25 23	68.22	41.84	26.38	6.87	4.57	53.464	52.731	52.346	52.310	0.035	4.00	0.586	24	0	
09.10.25 23	67.35	42.51	24.84	6.47	4.49	58.700	57.795	57.500	57.319	0.181	4.00	1.383	24	0	
10.10.25 23	67.25	44.27	22.98	6.45	4.53	74.901	74.044	73.375	73.376	0.000	4.00	1.430	24	0	
11.10.25 23	69.07	44.87	24.20	6.83	4.70	70.794	69.908	69.277	69.263	0.014	4.00	1.689	24	0	
12.10.25 23	73.18	45.59	27.59	7.11	4.75	70.689	69.575	69.014	68.913	0.101	4.00	1.680	24	0	
13.10.25 23	73.40	48.68	24.72	7.30	4.71	86.011	84.729	83.956	83.795	0.161	4.00	1.907	24	0	
14.10.25 23	72.87	48.31	24.56	7.29	4.46	84.186	83.025	82.202	82.127	0.075	4.00	2.080	24	0	
15.10.25 23	71.22	47.37	23.85	7.19	4.40	81.424	80.349	79.587	79.511	0.075	4.00	2.024	24	0	
16.10.25 23	71.86	46.21	25.66	7.44	4.39	74.515	73.560	72.808	72.834	-0.027	4.00	1.903	24	0	
17.10.25 23	70.39	45.16	25.22	7.25	4.43	68.794	67.840	67.273	67.205	0.068	4.00	1.873	24	0	
18.10.25 23	67.73	44.52	23.22	7.22	4.46	67.868	67.063	66.468	66.451	0.017	4.00	1.701	24	0	
19.10.25 23	67.65	43.97	23.68	7.25	4.45	70.796	69.945	69.339	69.325	0.015	4.00	1.547	24	0	
Итого/Средн	68.28	45.32	22.96	5.48	4.15	1407.457	1439.056	1377.896	1375.116	2.781	4.00	31.697	649	119	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dx °C	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.09.25 23	18879.276	17965.560	17381.083	16358.462	1022.622	435.401	8380	2931
19.10.25 23	20286.734	19404.616	18758.979	17733.577	1025.402	467.099	9029	3050
Итого	1407.457	1439.056	1377.896	1375.116	2.781	31.697	649	119

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/09/25г.-19/10/25г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.09.25 23	58.26	5.77	9.059 <	8.916 <	5.00	3.00	0.475	24	0	*
19.09.25 23	59.47	5.84	7.369 <	7.248 <	5.00	3.00	0.395	24	0	*
20.09.25 23	61.62	5.83	9.292 <	9.130 <	5.00	3.00	0.517	24	0	*
21.09.25 23	63.55	5.77	9.186 <	9.016 <	5.00	3.00	0.528	24	0	*
22.09.25 23	56.75	4.90	9.505 <	9.363 <	5.00	3.00	0.485	24	0	*
23.09.25 23	49.82	4.11	4.789 <	4.733 <	5.00	3.00	0.212	24	0	*
24.09.25 23	27.19	3.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.09.25 23	27.90	1.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.09.25 23	28.24	1.48 <	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.09.25 23	28.55	1.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	21	3	*
28.09.25 23	28.86	1.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.09.25 23	29.27	1.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.09.25 23	29.38	0.81	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.10.25 23	29.29	0.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.10.25 23	29.24	0.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.10.25 23	53.27	2.12	1.331	1.314	5.00	3.00	0.063	24	0	
04.10.25 23	26.36	0.80	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.10.25 23	23.11	0.81	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.10.25 23	21.71	0.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.10.25 23	60.79	0.87	3.418	3.359	5.00	3.00	0.187	24	0	
08.10.25 23	26.29	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.10.25 23	27.21	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.10.25 23	27.88	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.10.25 23	28.39	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.10.25 23	28.89	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.10.25 23	29.25	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.10.25 23	29.37	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.10.25 23	29.40	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.10.25 23	29.46	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.10.25 23	29.45	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.10.25 23	29.25	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.10.25 23	29.11	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	58.92	1.57	53.947	53.079	5.00	3.00	2.864	765	3	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.09.25 23	2061.042	2030.088	104.831	10935	376
19.10.25 23	2114.989	2083.167	107.695	11700	379
Итого	53.947	53.079	2.864	765	3

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____