

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,3073 Гкал

Qмес= 0,352 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44

за октябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
18.09	00	165	11	4,366	695	583,686	30,434
19.10	24	5864	5602	45,077	1351	773,104	41,060
ИТОГО		5699	5590	40,711	656	189,418	10,626

ПУ № 19076436

Q _E =	51,337
V _{подп.} =	189,418
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 40,711 + 1,204 (Гкал)

Q_(гвс) = 10,626 + 0,014 (Гкал)

V_{подп.} = 189,418 + 0,244 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(фамилия, имя, отчество)

подпись _____

«УК Солнечный город»

23 ОКТ 2025

ПРИНЯТО И РАССМОТРЕНО

Т.И.И.И.И.И.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/09/25г.-19/10/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.09.25 23	54.00	54.72	-0.72 <	4.84	4.98	40.231	48.256	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
19.09.25 23	55.93	56.71	-0.78 <	4.92	5.05	39.903	46.009	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
20.09.25 23	58.07	58.89	-0.81 <	4.89	5.03	40.123	45.932	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
21.09.25 23	57.25	58.08	-0.83 <	4.85	4.98	37.360	45.171	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
22.09.25 23	38.84	30.43	8.41 <	3.96	4.08	31.334 !	33.094 <!	10.260 !	9.820 <!	0.440	0.00	4.00	---	0	24	*
23.09.25 23	48.80	40.92	7.89	3.32	3.33	72.004	69.561	71.188	69.022	2.166	0.00	4.00	0.086	8	16	*
24.09.25 23	64.86	59.21	5.65	3.82	3.56	97.206	92.740	95.341	91.238	4.103	0.00	4.00	0.561	24	0	
25.09.25 23	61.42	57.28	4.13	4.24	3.77	118.749	112.772	116.693	111.061	5.632	0.00	4.00	0.539	24	0	
26.09.25 23	65.29	62.14	3.15	4.88	3.66	173.420	169.501	170.061	166.501	3.559	0.00	4.00	0.484	24	0	
27.09.25 23	55.84	49.40	6.44	3.51	3.12	107.705	107.134	106.105	105.869	0.236	0.00	4.00	0.540	24	0	
28.09.25 23	66.00	60.22	5.79	4.56	3.23	247.952	243.859	243.055	239.785	3.270	0.00	4.00	0.686	24	0	
29.09.25 23	65.62	59.23	6.38	4.22	3.08	255.596	251.990	250.588	247.903	2.685	0.00	4.00	1.413	24	0	
30.09.25 23	63.84	56.47	7.36	3.62	2.98	160.209	160.383	157.195	157.996	-0.801	0.00	4.00	1.606	24	0	
01.10.25 23	64.25	57.62	6.63	4.62	3.31	247.009	242.444	242.342	238.691	3.651	0.00	4.00	1.161	24	0	
02.10.25 23	63.98	57.90	6.09	4.96	3.48	249.292	245.104	244.640	241.288	3.351	0.00	4.00	1.614	24	0	
03.10.25 23	66.84	60.99	5.85	5.56	3.68	266.574	261.664	261.171	257.185	3.986	0.00	4.00	1.497	24	0	
04.10.25 23	65.16	58.81	6.36	5.34	3.67	268.039	263.168	262.841	258.955	3.886	0.00	4.00	1.538	24	0	
05.10.25 23	65.94	59.44	6.49	5.11	3.58	251.061	245.549	246.118	241.554	4.564	0.00	4.00	1.680	24	0	
06.10.25 23	66.64	58.62	8.01	4.30	3.22	196.605	192.235	192.644	189.170	3.474	0.00	4.00	1.606	24	0	
07.10.25 23	65.16	52.44	12.72	3.03	2.77	126.003	120.450	123.557	118.897	4.660	0.00	4.00	1.549	24	0	
08.10.25 23	68.17	61.92	6.25	5.33	3.80	228.676	224.210	223.892	220.276	3.616	0.00	4.00	1.573	24	0	
09.10.25 23	67.63	60.62	7.01	5.24	3.88	224.664	220.060	220.019	216.335	3.684	0.00	4.00	1.408	24	0	
10.10.25 23	67.38	58.95	8.43	4.83	3.81	225.195	221.681	220.577	218.123	2.454	0.00	4.00	1.549	24	0	
11.10.25 23	68.89	60.72	8.17	5.20	4.03	239.156	233.497	234.049	229.546	4.503	0.00	4.00	1.865	24	0	
12.10.25 23	72.91	64.36	8.55	5.45	4.12	245.395	238.618	239.595	234.117	5.478	0.00	4.00	1.919	24	0	
13.10.25 23	73.24	64.81	8.44	5.53	4.09	261.772	255.559	255.520	250.662	4.858	0.00	4.00	2.056	24	0	
14.10.25 23	72.77	64.60	8.17	5.36	3.86	268.611	262.026	262.272	257.056	5.215	0.00	4.00	2.165	24	0	
15.10.25 23	71.15	63.07	8.08	5.23	3.81	260.496	253.579	254.591	248.947	5.644	0.00	4.00	2.153	24	0	
16.10.25 23	71.96	64.22	7.74	5.45	3.83	266.809	259.805	260.643	254.908	5.735	0.00	4.00	2.065	24	0	
17.10.25 23	70.52	62.86	7.66	5.31	3.83	251.839	245.076	246.224	240.648	5.576	0.00	4.00	2.026	24	0	
18.10.25 23	67.94	60.69	7.24	5.29	3.85	251.064	243.971	245.838	239.832	6.006	0.00	4.00	1.895	24	0	
19.10.25 23	67.63	60.69	6.94	5.34	3.83	247.225	239.223	242.119	235.168	6.951	0.00	4.00	1.789	24	0	
Итого/Средн	67.27	60.16	7.11	4.75	3.79	5997.276	5894.320	5699.136	5590.552	108.584	0.00	4.00	40.711	656	112	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.09.25 23	7111.663	6555.018	165.305	11.945	153.360	4.366	695	2174
19.10.25 23	13108.939	12449.338	5864.442	5602.497	261.944	45.077	1351	2286
Итого	5997.276	5894.320	5699.136	5590.552	108.584	40.711	656	112

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/09/25г.-19/10/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.09.25 23	54.82	4.82	7.867 <	7.758 <	5.00	3.00	0.387	24	0 *	
19.09.25 23	56.38	4.89	5.949 <	5.861 <	5.00	3.00	0.301	24	0 *	
20.09.25 23	58.58	4.87	5.541 <	5.453 <	5.00	3.00	0.292	24	0 *	
21.09.25 23	58.22	4.82	7.688 <	7.568 <	5.00	3.00	0.403	24	0 *	
22.09.25 23	43.87	3.94	5.608 <!	5.554 <!	5.00	3.00	0.216	23	1 *	
23.09.25 23	40.64	3.29	7.912 <	7.845 <	5.00	3.00	0.280	24	0 *	
24.09.25 23	62.94	3.78	5.761 <	5.656 <	5.00	3.00	0.328	24	0 *	
25.09.25 23	61.25	4.18	6.576 <	6.464 <	5.00	3.00	0.364	24	0 *	
26.09.25 23	65.09	4.78	4.780 <	4.688 <	5.00	3.00	0.282	24	0 *	
27.09.25 23	40.49	3.44	7.029 <	6.968 <	5.00	3.00	0.247	24	0 *	
28.09.25 23	65.54	4.42	5.719 <	5.607 <	5.00	3.00	0.339	24	0 *	
29.09.25 23	65.22	4.05	5.012 <	4.915 <	5.00	3.00	0.296	24	0 *	
30.09.25 23	45.19	3.50	5.273 <	5.213 <	5.00	3.00	0.210	24	0 *	
01.10.25 23	63.59	4.43	6.327 <	6.209 <	5.00	3.00	0.364	24	0 *	
02.10.25 23	63.33	4.72	5.305 <	5.208 <	5.00	3.00	0.304	24	0 *	
03.10.25 23	66.55	5.23	5.872 <	5.755 <	5.00	3.00	0.354	24	0 *	
04.10.25 23	64.69	4.99	6.172 <	6.054 <	5.00	3.00	0.361	24	0 *	
05.10.25 23	66.44	4.77	5.785 <	5.669 <	5.00	3.00	0.348	24	0 *	
06.10.25 23	63.77	4.05	5.194 <	5.096 <	5.00	3.00	0.300	24	0 *	
07.10.25 23	64.55	2.90	5.219 <	5.119 <	5.00	3.00	0.305	24	0 *	
08.10.25 23	67.92	4.99	5.235 <	5.126 <	5.00	3.00	0.323	24	0 *	
09.10.25 23	66.93	4.90	5.575 <	5.462 <	5.00	3.00	0.338	24	0 *	
10.10.25 23	66.58	4.48	4.508 <	4.417 <	5.00	3.00	0.272	24	0 *	
11.10.25 23	68.78	4.84	5.794 <	5.671 <	5.00	3.00	0.362	24	0 *	
12.10.25 23	72.90	5.09	6.039 <	5.896 <	5.00	3.00	0.401	24	0 *	
13.10.25 23	72.52	5.15	5.214 <	5.091 <	5.00	3.00	0.344	24	0 *	
14.10.25 23	72.32	4.96	5.897 <	5.759 <	5.00	3.00	0.388	24	0 *	
15.10.25 23	70.20	4.84	6.205 <	6.068 <	5.00	3.00	0.396	24	0 *	
16.10.25 23	71.33	5.04	5.764 <	5.632 <	5.00	3.00	0.374	24	0 *	
17.10.25 23	69.79	4.91	5.928 <	5.798 <	5.00	3.00	0.376	24	0 *	
18.10.25 23	67.22	4.89	6.013 <	5.890 <	5.00	3.00	0.367	24	0 *	
19.10.25 23	67.23	4.94	6.658 <	6.521 <	5.00	3.00	0.406	24	0 *	
Итого/Средн	62.11	4.53	189.418	185.992	5.00	3.00	10.626	767	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.09.25 23	583.686	574.478	30.434	2559	310
19.10.25 23	773.104	760.470	41.060	3326	311
Итого	189.418	185.992	10.626	767	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (k) отсут.питания
- (k) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____