

Теплоисточник ТЭЦ –
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5
(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= Гкал
Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за октябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
18.09	00	49262	49713	1033,016	5872	0	0
19.10	24	57107	57656	1181,317	6640	0	0
ИТОГО		7844	7942	148,300	767	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал $Q = 148,300$ (Гкал)
 $Q_{гвс} = 0$ (Гкал)
 $V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
_____ Должность, Ф.И.О. _____
_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)
Ф.И.О. Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

21 ОКТ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.09.2025 по 19.10.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.09.25	1.939	187.41	189.11	-1.70	63.9	53.6	10.3	10.0	3.8	3.1	0.00	24.00	
19.09.25	1.852	186.19	188.08	-1.89	67.7	57.8	9.9	10.0	3.9	3.0	0.00	24.00	
20.09.25	1.921	187.79	189.57	-1.78	68.8	58.5	10.2	10.0	4.0	3.1	0.00	24.00	
21.09.25	2.004	186.64	188.46	-1.82	68.4	57.7	10.7	10.0	4.0	3.1	0.00	24.00	
22.09.25	1.831	198.07	200.45	-2.38	63.9	54.7	9.2	10.0	3.9	3.1	0.00	24.00	
23.09.25	3.686	195.07	197.57	-2.51	64.5	45.6	18.9	10.0	3.9	3.1	0.00	24.00	
24.09.25	4.999	213.11	215.06	-1.95	62.0	38.5	23.5	10.0	3.9	3.2	0.00	24.00	
25.09.25	3.813	245.43	248.77	-3.34	56.4	40.8	15.6	10.0	3.9	3.4	0.00	24.00	
26.09.25	4.162	226.78	229.79	-3.01	57.9	39.6	18.4	10.0	4.1	3.5	0.00	24.00	
27.09.25	4.383	235.82	238.90	-3.08	57.7	39.1	18.6	10.0	4.2	3.5	0.00	24.00	
28.09.25	4.114	226.39	228.80	-2.41	56.0	37.8	18.2	10.0	4.0	3.5	0.00	24.00	
29.09.25	4.772	227.29	229.47	-2.18	56.5	35.5	21.0	10.0	4.0	3.6	0.00	24.00	
30.09.25	4.570	281.00	283.88	-2.88	56.1	39.9	16.3	10.0	4.3	3.7	0.00	24.00	
01.10.25	4.652	277.89	281.04	-3.16	56.3	39.5	16.8	10.0	4.3	3.7	0.00	24.00	
02.10.25	4.918	277.65	281.00	-3.35	56.5	38.8	17.7	10.0	4.6	3.8	0.00	24.00	
03.10.25	4.801	304.04	308.21	-4.18	54.8	39.0	15.8	10.0	4.8	4.1	0.00	24.00	
04.10.25	5.019	296.20	301.67	-5.47	54.8	37.9	17.0	10.0	4.7	4.1	0.00	24.00	
05.10.25	5.305	283.17	288.09	-4.92	56.0	37.2	18.8	10.0	4.6	3.9	0.00	24.00	
06.10.25	5.106	275.07	278.98	-3.92	57.3	38.7	18.6	10.0	4.7	3.9	0.00	24.00	
07.10.25	5.063	230.75	232.95	-2.20	57.1	35.2	22.0	10.0	4.2	3.6	0.00	24.00	
08.10.25	5.114	267.00	270.01	-3.01	57.3	38.1	19.2	10.0	4.8	4.0	0.00	24.00	
09.10.25	5.111	260.38	263.79	-3.41	57.8	38.2	19.6	10.0	4.8	3.9	0.00	24.00	
10.10.25	5.244	257.62	261.21	-3.59	56.8	36.4	20.4	10.0	4.4	3.9	0.00	24.00	UE
11.10.25	5.539	264.61	268.14	-3.53	57.7	36.7	21.0	10.0	4.7	4.1	0.01	23.99	
12.10.25	6.157	226.49	229.45	-2.96	62.0	34.8	27.2	10.0	5.0	4.1	0.00	24.00	
13.10.25	6.309	235.74	238.75	-3.01	62.4	35.6	26.8	10.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
14.10.25	6.443	258.23	262.11	-3.88	61.0	36.0	25.0	10.0	5.1	4.3	0.00	24.00	
15.10.25	6.218	261.88	265.40	-3.52	60.1	36.4	23.8	10.0	5.1	4.3	0.00	24.00	
16.10.25	6.145	247.32	250.13	-2.81	60.6	35.7	24.9	10.0	5.2	4.3	0.00	24.00	
17.10.25	5.857	256.62	259.74	-3.12	59.2	36.3	22.8	10.0	5.1	4.3	0.00	24.00	
18.10.25	5.657	285.17	288.54	-3.37	57.5	37.6	19.9	10.0	5.0	4.4	0.00	24.00	
19.10.25	5.594	281.96	285.18	-3.23	57.1	37.3	19.9	10.0	5.1	4.4	0.00	24.00	
Итого	148.300	7844.75	7942.32	-97.56	59.0	40.1	18.9	10.0	4.5	3.8	0.01	767.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.10.25	24:00	1181.317	57107.66	57656.27	6640.20
18.09.25	00:00	1033.016	49262.90	49713.95	5872.21
Итого		148.300	7844.75	7942.32	767.99

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 767.99 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.009 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 1102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.09.2025 по 19.10.2025

Дата	Тепло	Масса	Температура, °C				Время, час		Классиф
	Q Гкал	M1 тонн	t1	t2	t1-t2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	41.9	0.00	24.00	ошибок
19.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	42.8	0.00	24.00	
20.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	43.5	0.00	24.00	
21.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	43.3	0.00	24.00	
22.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	42.6	0.00	24.00	
23.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	42.6	0.00	24.00	
24.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	43.6	0.00	24.00	
25.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	42.6	0.00	24.00	
26.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	42.9	0.00	24.00	
27.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	42.5	0.00	24.00	
28.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	40.4	0.00	24.00	
29.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	39.5	0.00	24.00	
30.09.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	39.4	0.00	24.00	
01.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	39.4	0.00	24.00	
02.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	39.8	0.00	24.00	
03.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	39.3	0.00	24.00	
04.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	39.1	0.00	24.00	
05.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	39.0	0.00	24.00	
06.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	39.5	0.00	24.00	
07.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	39.9	0.00	24.00	
08.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	40.4	0.00	24.00	
09.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	40.8	0.00	24.00	
10.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	40.3	0.00	24.00	UE
11.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	40.5	0.01	23.99	
12.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	40.9	0.00	24.00	
13.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	41.2	0.00	24.00	
14.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	41.1	0.00	24.00	
15.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	41.1	0.00	24.00	
16.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	41.2	0.00	24.00	
17.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	41.6	0.00	24.00	
18.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	41.4	0.00	24.00	
19.10.25	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	41.2	0.00	24.00	
Итого	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	41.1	0.01	767.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Тр
19.10.25	24:00	0.000	0.00	7002.67
18.09.25	00:00	0.000	0.00	6234.68
Итого		0.000	0.00	767.99

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 767.99 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.009 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____