

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 СЕН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Капуста И.Е.

Договор № 3-38483

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за сентябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
23.08	00	8914	8491	213,068	2713	4382	
19.09	24	8914	8490	213,077	2714	4534	
ИТОГО		0	0	0,009	1	152	

ПУ № 303773

Q _г =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q_{гвс} = 7,646 (Гкал)

V_{подп.} = 152 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



Организация

Номер договора

Телефон

Адрес

Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика

303773

Тип теплосчетчика

КМ-5-4

Версия

02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика

17.09.2025

Gпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Gобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Gп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.08.2025 по 19.09.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	33.7	39.6	-6.0	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	D
24.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.5	41.2	-5.6	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	D
25.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.4	40.5	-6.1	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	D
26.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	36.0	42.5	-6.5	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	D
27.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	37.0	43.8	-6.7	5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	D
28.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	37.9	44.2	-6.3	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	D
29.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	35.2	41.5	-6.4	5.0	4.8	3.6	24.00	0.00	D
30.08.25	0.000	0.00	0.00	0.00	33.5	39.0	-5.5	5.0	5.0	3.6	24.00	0.00	D
31.08.25	0.004	0.00	-0.25	0.25	31.2	19.6	11.6	5.0	4.8	3.6	23.76	0.24	D
01.09.25	0.002	0.00	-0.12	0.12	31.0	22.0	9.0	5.0	4.8	3.6	23.86	0.14	D
02.09.25	0.003	0.00	-0.19	0.19	30.2	19.5	10.6	5.0	4.8	3.6	23.76	0.24	D
03.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	23.0	24.3	-1.3	5.0	2.1	3.6	24.00	0.00	D
04.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	20.2	20.4	-0.2	5.0	0.6	3.6	24.00	0.00	D
05.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	19.9	19.9	0.0	5.0	0.7	3.6	24.00	0.00	D
06.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	19.8	19.8	0.0	5.0	0.5	3.6	24.00	0.00	D
07.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	19.7	19.6	0.0	5.0	0.8	3.6	24.00	0.00	D
08.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	19.5	19.5	0.0	5.0	0.8	3.6	24.00	0.00	D
09.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	19.3	19.3	0.0	5.0	0.8	3.6	24.00	0.00	D
10.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	269.6	269.8	-0.1	70.5	9.2	50.6	24.00	0.00	UD
11.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	19.1	19.0	0.0	5.0	0.8	3.6	24.00	0.00	D
12.09.25	0.001	0.00	-0.11	0.11	31.0	13.3	17.6	5.0	4.2	3.6	23.86	0.14	EUD
13.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	33.6	39.8	-6.2	5.0	5.8	3.6	24.00	0.00	E
14.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	32.8	39.4	-6.6	5.0	5.8	3.6	24.00	0.00	E
15.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.8	41.4	-6.7	5.0	5.9	3.6	24.00	0.00	E
16.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	30.2	34.7	-4.5	5.0	4.2	3.6	24.00	0.00	E
17.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	33.4	39.7	-6.2	5.0	5.9	3.6	24.00	0.00	E
18.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.7	41.1	-6.4	5.0	5.9	3.6	24.00	0.00	E
19.09.25	0.000	0.00	0.00	0.00	34.4	41.2	-6.8	5.0	5.9	3.6	24.00	0.00	E
Итого	0.009	0.00	-0.67	0.67		19.0		7.3	4.0	5.3	671.25	0.76	671.25

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.09.25	24:00	213.077	8914.07	8490.37	2714.66
23.08.25	00:00	213.068	8914.07	8491.05	2713.91
Итого		0.009	0.00	-0.67	0.76

Отчетный период

672.00 час.

Период норм. работы

0.76 час.

Период отключения питания

(U) 6.081 час.

Период функц. отказа

(E) 181.313 час.

Период t1-t2 < min

(D) 483.851 час.

Период G < min

(G) 0.000 час.

Период G > max

(G) 0.000 час.

Представитель

абонента

Представитель теплоснабжающей
организации