

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,802 Гкал

Qмес= 0,650 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

за сентябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество теплоты ГВС (Гкал)
19.08	00	115820	105678	3586,551	12688	16835,547	1041,259
17.09	24	116498	105750	3598,195	13315	17427,165	1073,689
ИТОГО		678	72	11,644	627	591,618	32,430

ПУ № 22-182031

$Q_E =$		Гкал
$V_{подп.} =$		м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 33,209 (Гкал)

V подп. = 605,835 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя, АО «Омск РТС»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 СЕН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Г.Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/08/25г.-17/09/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х258С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.08.25 23	65.57	50.55	15.02	4.12	3.85	34.200 <	8.370 <	33.529 <	8.270 <	25.259	0.00	4.00	0.504	24	0	*
20.08.25 23	63.01	48.53	14.47	4.17	3.96	34.250 <	4.250 <	33.627 <	4.203 <	29.423	0.00	4.00	0.487	24	0	*
21.08.25 23	63.57	48.85	14.72	4.08	3.87	33.190 <	4.200 <	32.576 <	4.154 <	28.422	0.00	4.00	0.480	24	0	*
22.08.25 23	64.30	50.06	14.24	4.05	3.81	33.070 <	5.940 <	32.445 <	5.869 <	26.576	0.00	4.00	0.462	24	0	*
23.08.25 23	63.92	49.95	13.96	4.00	3.73	32.370 <	6.720 <	31.765 <	6.641 <	25.124	0.00	4.00	0.444	24	0	*
24.08.25 23	64.05	49.70	14.35	3.92	3.67	33.410 <	4.550 <	32.783 <	4.498 <	28.285	0.00	4.00	0.471	24	0	*
25.08.25 23	64.05	49.85	14.20	3.76	3.49	34.690 <	7.060 <	34.040 <	6.978 <	27.062	0.00	4.00	0.484	24	0	*
26.08.25 23	64.69	50.59	14.10	3.57	3.30	32.950 <	7.630 <	32.320 <	7.539 <	24.781	0.00	4.00	0.456	24	0	*
27.08.25 23	66.93	52.13	14.80	2.69	2.42	33.260 <	8.210 <	32.582 <	8.107 <	24.475	0.00	4.00	0.482	24	0	*
28.08.25 23	67.32	52.61	14.71	3.26	2.98	32.490 <	8.110 <	31.822 <	8.005 <	23.817	0.00	4.00	0.468	24	0	*
29.08.25 23	66.23	48.47	17.76	3.89	3.70	28.580 <	4.800 <	28.011 <	4.740 <	23.271	0.00	4.00	0.498	24	0	*
30.08.25 23	65.42	43.28	22.13	4.24	4.19	26.070 <	0.000	25.564 <	0.000	25.564	0.00	4.00	0.566	24	0	*
31.08.25 23	64.02	43.39	20.63	4.01	3.93	31.980 <	0.010 <	31.380 <	0.010 <	31.370	0.00	4.00	0.647	24	0	*
01.09.25 23	63.01	42.72	20.29	4.12	4.04	30.470 <	0.000	29.915 <	0.000	29.915	0.00	4.00	0.607	24	0	*
02.09.25 23	63.03	42.82	20.21	4.06	3.97	29.330 <	0.030 <	28.795 <	0.030 <	28.765	0.00	4.00	0.582	24	0	*
03.09.25 23	62.59	42.53	20.06	4.22	4.14	31.130 <	0.060 <	30.570 <	0.059 <	30.510	0.00	4.00	0.613	24	0	*
04.09.25 23	61.61	42.17	19.44	4.51	4.43	29.120 <	0.090 <	28.612 <	0.089 <	28.523	0.00	4.00	0.556	24	0	*
05.09.25 23	63.65	41.51	22.14	4.63	4.57	29.090 <	0.000	28.551 <	0.000	28.551	0.00	4.00	0.632	24	0	*
06.09.25 23	63.12	43.05	20.07	4.75	4.67	27.830 <	0.000	27.324 <	0.000	27.324	0.00	4.00	0.548	24	0	*
07.09.25 23	63.29	43.79	19.50	4.44	4.34	33.460 <	0.000	32.844 <	0.000	32.844	0.00	4.00	0.640	24	0	*
08.09.25 23	63.46	46.51	16.95	4.63	4.44	30.960 <	3.100 <	30.391 <	3.066 <	27.325	0.00	4.00	0.515	24	0	*
09.09.25 23	58.84	38.84	20.00 <	2.91	2.89	16.900 <	0.120 <	14.416 <	0.010 <	14.406	0.00	4.00	0.288 <	18	6	*
10.09.25 23	22.34	21.99	0.36 <	0.06	0.08	3.180 <	0.310 <	0.279 <	0.000 <	0.279	0.00	4.00	0.000 <	3	21	*
11.09.25 23	21.28	20.48	0.81 <	0.06	0.09	4.820 <	0.000	0.719 <	0.000	0.719	0.00	4.00	0.001 <	7	17	*
12.09.25 23	19.87	18.32	1.55 <	0.21	0.26	6.520 <	0.000	1.299 <	0.000	1.299	0.00	4.00	0.002	11	13	*
13.09.25 23	19.02	18.18	0.84 <	0.45	0.50	5.420 <	0.000	2.428 <	0.000	2.428	0.00	4.00	0.002	15	9	*
14.09.25 23	18.86	18.15	0.71 <	0.30	0.34	5.680 <	0.000	1.798 <	0.000	1.798	0.00	4.00	0.001	13	11	*
15.09.25 23	18.72	18.45	0.27 <	0.61	0.62	1.960 <	0.000	0.749 <	0.000	0.749	0.00	4.00	0.000 <	14	10	*
16.09.25 23	17.92	18.07	-0.15	1.45	1.47	0.020 <	0.000	0.000 <	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000 <	22	2	*
17.09.25 23	48.47	18.63	29.84	2.27	2.31	7.360 <	0.000	6.970 <	0.000	6.970	0.00	4.00	0.208 <	20	4	*
Итого/Средн	63.39	46.22	17.17	3.11	3.00	713.760	73.560	678.103	72.268	605.835	0.00	4.00	11.644	627	93	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.08.25 23	119742.390	109974.180	115820.255	105678.119	10142.136	3586.551	12688	2565
17.09.25 23	120456.150	110047.740	116498.357	105750.387	10747.971	3598.195	13315	2658
Итого	713.760	73.560	678.103	72.268	605.835	11.644	627	93

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/08/25г.-17/09/25г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 22182031, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.08.25 23	63.92	0.64	26.293 <	25.798 <	5.00	5.00	1.518	24	0	*
20.08.25 23	61.52	0.04	26.808	26.337	5.00	5.00	1.486	24	0	
21.08.25 23	62.12	0.37	26.362 <	25.890 <	5.00	5.00	1.476	24	0	*
22.08.25 23	62.74	0.28	25.842 <	25.371 <	5.00	5.00	1.462	24	0	*
23.08.25 23	62.30	0.50	24.815 <	24.369 <	5.00	5.00	1.394	24	0	*
24.08.25 23	62.60	0.46	26.244 <	25.769 <	5.00	5.00	1.482	24	0	*
25.08.25 23	62.63	0.89	26.804 <	26.318 <	5.00	5.00	1.514	24	0	*
26.08.25 23	63.08	1.33	24.062	23.622	5.00	5.00	1.370	24	0	
27.08.25 23	65.48	3.36	24.544 <	24.064 <	5.00	5.00	1.455	24	0	*
28.08.25 23	65.58	2.06	24.319 <	23.842 <	5.00	5.00	1.443	24	0	*
29.08.25 23	64.30	0.81	23.041 <	22.603 <	5.00	5.00	1.338	24	0	*
30.08.25 23	63.27	0.14	25.154 <	24.687 <	5.00	5.00	1.436	24	0	*
31.08.25 23	62.25	0.39	30.133 <	29.592 <	5.00	5.00	1.691	24	0	*
01.09.25 23	61.21	0.08	28.579 <	28.081 <	5.00	5.00	1.575	24	0	*
02.09.25 23	61.17	0.31	27.102 <	26.630 <	5.00	5.00	1.493	24	0	*
03.09.25 23	60.83	0.19	29.330 <	28.827 <	5.00	5.00	1.606	24	0	*
04.09.25 23	59.83	0.07	27.374 <	26.918 <	5.00	5.00	1.473	24	0	*
05.09.25 23	61.67	0.58	26.191 <	25.728 <	5.00	5.00	1.456	24	0	*
06.09.25 23	61.14	0.15	24.412 <	23.988 <	5.00	5.00	1.344	24	0	*
07.09.25 23	61.62	0.62	30.589 <	30.050 <	5.00	5.00	1.699	24	0	*
08.09.25 23	61.74	0.38	26.610 <	26.139 <	5.00	5.00	1.480	24	0	*
09.09.25 23	54.50	0.01	14.942 <	14.728 <	5.00	5.00	0.727	24	0	*
10.09.25 23	21.77	0.00	2.598 <	2.594 <	5.00	5.00	0.043	24	0	*
11.09.25 23	20.43	0.00	2.394 <	2.391 <	5.00	5.00	0.037	24	0	*
12.09.25 23	19.46	0.00	2.694 <	2.691 <	5.00	5.00	0.039	24	0	*
13.09.25 23	19.00	0.00	2.052 <	2.050 <	5.00	5.00	0.029	24	0	*
14.09.25 23	18.87	0.00	2.092 <	2.090 <	5.00	5.00	0.029	24	0	*
15.09.25 23	18.83	0.00	1.708 <	1.706 <	5.00	5.00	0.023	24	0	*
16.09.25 23	19.20	0.00	0.275 <	0.275 <	5.00	5.00	0.004	24	0	*
17.09.25 23	43.05	0.04	8.255 <	8.177 <	5.00	5.00	0.310	24	0	*
Итого/Средн	60.89	0.46	591.618	581.324	5.00	5.00	32.430	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.08.25 23	16835.547	16472.562	1041.259	15179	74
17.09.25 23	17427.165	17053.886	1073.689	15899	74
Итого	591.618	581.324	32.430	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____