

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,3073 Гкал

Qмес= 0,352 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44

за сентябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.08	00	152	3	4,321	665	401,534	21,840
17.09	24	165	11	4,366	695	583,686	30,434
ИТОГО		13	8	0,044	30	182,152	8,594

ПУ № 19076436

$Q_E =$	9,1654	Гкал
$V_{подп.} =$		м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

$Q = 21,06$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 8,594$ (Гкал)

$V_{подп.} = 182,152$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

_____ Подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ Подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 СЕН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/08/25г.-17/09/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.08.25 23	64.69	64.18	0.52 <	4.08	4.01	62.493	57.619	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
20.08.25 23	60.73	60.22	0.51 <	4.01	3.96	56.923	51.616	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
21.08.25 23	60.71	60.20	0.51 <	3.98	3.94	55.982	51.579	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
22.08.25 23	61.76	61.28	0.48 <	3.94	3.87	60.771	55.501	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
23.08.25 23	63.10	62.62	0.48 <	3.92	3.84	64.596	59.524	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
24.08.25 23	61.92	61.46	0.47 <	3.85	3.78	62.806	57.545	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
25.08.25 23	62.61	62.13	0.48 <	3.88	3.79	65.696	60.154	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
26.08.25 23	63.80	63.30	0.49 <	3.88	3.79	66.164	61.021	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
27.08.25 23	65.74	65.22	0.52 <	3.86	3.77	66.923	61.454	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
28.08.25 23	66.54	66.01	0.53 <	3.90	3.81	66.024	61.368	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
29.08.25 23	64.48	63.86	0.62 <	3.99	3.95	54.776	49.374	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
30.08.25 23	59.66	58.88	0.78 <	4.11	4.14	38.601	33.167	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
31.08.25 23	58.79	58.12	0.67 <	3.95	3.97	47.744	41.640	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
01.09.25 23	59.79	59.20	0.60 <	3.95	3.99	55.421	49.865	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
02.09.25 23	59.09	58.46	0.63 <	3.95	3.97	50.498	45.539	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
03.09.25 23	49.08	45.93	3.15 <	3.96	4.03	32.049 <	25.719 <	2.231 <	1.273 <	0.958	0.00	4.00	0.007	3	21	*
04.09.25 23	49.98	48.77	1.21 <	4.35	4.42	23.449 <	17.097 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
05.09.25 23	50.58	49.36	1.22 <	4.66	4.73	21.540	16.146	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
06.09.25 23	51.55	47.40	4.15 <	4.33	4.39	22.106	18.269 <	2.822	3.505 <	-0.683	0.00	4.00	0.012	2	22	*
07.09.25 23	47.40	45.35	2.05 <	4.47	4.55	20.892 <	14.148 <	0.611 <	0.398 <	0.213	0.00	4.00	0.001	3	21	*
08.09.25 23	45.02	42.76	2.26 <	4.53	4.59	23.996 <	18.030 <	1.061 <	0.718 <	0.343	0.00	4.00	0.002	3	21	*
09.09.25 23	43.21	39.44	3.77 <	4.57	4.64	15.534 <	9.474 <	5.032 <	1.869 <	3.163	0.00	4.00	0.019	11	13	*
10.09.25 23	40.63	38.50	2.13 <	4.61	4.68	27.022 <	20.656 <	1.130 <	0.715 <	0.415	0.00	4.00	0.002	4	20	*
11.09.25 23	43.84	43.11	0.73 <	4.61	4.68	32.961 <	27.079 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
12.09.25 23	34.44	32.06	2.38 <	4.63	4.70	31.935 <	26.122 <	0.240 <	0.208 <	0.032	0.00	4.00	0.001	2	22	*
13.09.25 23	43.96	43.18	0.78 <	4.62	4.69	30.335 <	23.349 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
14.09.25 23	43.34	42.52	0.82 <	4.46	4.52	30.089 <	23.319 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
15.09.25 23	41.68	39.79	1.88 <	4.57	4.63	29.673 <	22.858 <	0.043 <	0.022 <	0.021	0.00	4.00	0.000	1	23	*
16.09.25 23	39.49	37.65	1.83 <	3.42	3.49	21.532 <	14.381 <	0.031 <	0.022 <	0.009	0.00	4.00	0.000 <	1	23	*
17.09.25 23	44.31	43.81	0.50 <	4.73	4.82	33.905 <	33.042 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
Итого/Средн	45.93	42.56	3.37	4.19	4.21	1272.436	1106.654	13.202	8.730	4.472	0.00	4.00	0.044	30	690	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.08.25 23	5839.226	5448.364	152.103	3.215	148.889	4.321	665	1484
17.09.25 23	7111.663	6555.018	165.305	11.945	153.360	4.366	695	2174
Итого	1272.436	1106.654	13.202	8.730	4.472	0.044	30	690

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/08/25г.-17/09/25г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.08.25 23	63.86	4.05	5.170 <	5.074 <	5.00	3.00	0.299	24	0	*
20.08.25 23	60.27	3.98	5.682 <	5.588 <	5.00	3.00	0.309	24	0	*
21.08.25 23	60.52	3.95	4.855 <	4.773 <	5.00	3.00	0.265	24	0	*
22.08.25 23	61.61	3.90	5.503 <	5.406 <	5.00	3.00	0.306	24	0	*
23.08.25 23	62.70	3.89	5.090 <	4.998 <	5.00	3.00	0.288	24	0	*
24.08.25 23	61.39	3.82	5.361 <	5.268 <	5.00	3.00	0.297	24	0	*
25.08.25 23	62.50	3.84	5.600 <	5.499 <	5.00	3.00	0.316	24	0	*
26.08.25 23	63.52	3.85	5.161 <	5.066 <	5.00	3.00	0.296	24	0	*
27.08.25 23	66.03	3.83	5.494 <	5.385 <	5.00	3.00	0.329	24	0	*
28.08.25 23	66.34	3.87	4.660 <	4.566 <	5.00	3.00	0.280	24	0	*
29.08.25 23	63.11	3.96	5.429 <	5.330 <	5.00	3.00	0.310	24	0	*
30.08.25 23	59.96	4.08	5.551 <	5.460 <	5.00	3.00	0.300	24	0	*
31.08.25 23	59.07	3.92	6.255 <	6.155 <	5.00	3.00	0.333	24	0	*
01.09.25 23	59.63	3.92	5.671 <	5.578 <	5.00	3.00	0.305	24	0	*
02.09.25 23	59.00	3.91	5.032 <	4.952 <	5.00	3.00	0.267	24	0	*
03.09.25 23	50.56	3.93	6.661 <	6.582 <	5.00	3.00	0.300	24	0	*
04.09.25 23	50.10	4.32	6.692 <	6.614 <	5.00	3.00	0.298	24	0	*
05.09.25 23	50.40	4.63	5.702 <	5.635 <	5.00	3.00	0.256	24	0	*
06.09.25 23	44.39	4.30	6.499 <	6.438 <	5.00	3.00	0.254	24	0	*
07.09.25 23	49.20	4.45	7.290 <	7.208 <	5.00	3.00	0.319	24	0	*
08.09.25 23	50.09	4.50	6.475 <	6.399 <	5.00	3.00	0.289	24	0	*
09.09.25 23	43.96	4.54	6.504 <	6.446 <	5.00	3.00	0.251	24	0	*
10.09.25 23	45.57	4.59	6.901 <	6.835 <	5.00	3.00	0.277	24	0	*
11.09.25 23	44.03	4.59	6.451 <	6.394 <	5.00	3.00	0.250	24	0	*
12.09.25 23	44.09	4.61	6.390 <	6.332 <	5.00	3.00	0.248	24	0	*
13.09.25 23	45.19	4.60	7.486 <	7.416 <	5.00	3.00	0.298	24	0	*
14.09.25 23	44.90	4.44	7.057 <	6.992 <	5.00	3.00	0.279	24	0	*
15.09.25 23	45.26	4.55	6.975 <	6.909 <	5.00	3.00	0.278	24	0	*
16.09.25 23	32.91	3.40	7.589 <	7.549 <	5.00	3.00	0.211	24	0	*
17.09.25 23	46.51	4.71	6.966 <	6.895 <	5.00	3.00	0.286	24	0	*
Итого/Средн	52.80	4.16	182.153	179.741	5.00	3.00	8.594	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.08.25 23	401.534	394.737	21.840	1839	310
17.09.25 23	583.686	574.478	30.434	2559	310
Итого	182.152	179.741	8.594	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____