

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за сентябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.08	00	36374	33249	976,176	8010	074468	
19.09	24	36818	33249	994,346	8754	074826	
ИТОГО		443	0	18,170	744	358	

ПУ № 175046

Q _г =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q =

0

(Гкал)

Q (гвс) =

22,283

(Гкал)

V_{подп.} =

443

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Омск РТО»
ОП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

23 СЕН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.

ОПЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/2025г. -19/09/25г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расходамера: Договор N: _____

53В

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходки:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

Тхв= 5,00°С

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч

G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч

G3 max = _____м3/ч G min = _____м3/ч

Заводской номер 00175046										ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0XB244 ПО 2.7									
Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС				
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч				
20.08.2025	49,96	23,15	26,81	17,97	17,75	0,00	0,00	17,75	5,46	5,52	0,798	0,320	24	0	*				
21.08.2025	50,02	23,03	26,99	17,75	17,54	0,00	0,00	17,54	5,43	5,49	0,792	0,316	24	0	*				
22.08.2025	48,34	22,98	25,36	15,64	15,45	0,00	0,00	15,45	5,39	5,45	0,670	0,278	24	0	*				
23.08.2025	50,20	23,26	26,94	17,62	17,40	0,00	0,00	17,40	5,37	5,43	0,786	0,317	24	0	*				
24.08.2025	49,34	23,16	26,18	17,01	16,81	0,00	0,00	16,81	5,30	5,37	0,746	0,302	24	0	*				
25.08.2025	50,18	23,14	27,04	17,65	17,43	0,00	0,00	17,43	5,33	5,39	0,790	0,319	24	0	*				
26.08.2025	50,99	23,34	27,65	17,29	17,08	0,00	0,00	17,08	5,34	5,40	0,787	0,316	24	0	*				
27.08.2025	52,53	23,81	28,72	17,42	17,17	0,00	0,00	17,17	5,32	5,37	0,813	0,327	24	0	*				
28.08.2025	51,97	24,19	27,78	16,18	15,98	0,00	0,00	15,98	5,36	5,41	0,750	0,310	24	0	*				
29.08.2025	50,31	23,74	26,57	15,76	15,56	0,00	0,00	15,56	5,45	5,49	0,705	0,289	24	0	*				
30.08.2025	49,43	23,23	26,20	15,54	15,36	0,00	0,00	15,36	5,56	5,60	0,681	0,280	24	0	*				
31.08.2025	50,57	22,85	27,72	18,98	18,75	0,00	0,00	18,75	5,40	5,44	0,852	0,335	24	0	*				
01.09.2025	49,68	22,78	26,90	18,64	18,41	0,00	0,00	18,41	5,41	5,45	0,820	0,327	24	0	*				
02.09.2025	49,89	22,50	27,39	18,22	17,97	0,00	0,00	17,97	5,40	5,45	0,808	0,314	24	0	*				
03.09.2025	50,14	22,65	27,49	18,59	18,36	0,00	0,00	18,36	5,53	5,57	0,829	0,324	24	0	*				
04.09.2025	49,39	22,60	26,79	17,91	17,70	0,00	0,00	17,70	5,79	5,84	0,786	0,311	24	0	*				
05.09.2025	50,45	22,74	27,71	17,13	16,91	0,00	0,00	16,91	6,10	6,14	0,769	0,304	24	0	*				
06.09.2025	48,86	22,65	26,21	15,75	15,56	0,00	0,00	15,56	6,04	6,09	0,682	0,273	24	0	*				
07.09.2025	50,45	21,99	28,46	17,83	17,63	0,00	0,00	17,63	5,90	5,96	0,803	0,300	24	0	*				
08.09.2025	50,40	21,90	28,50	18,64	18,40	0,00	0,00	18,40	5,94	6,00	0,837	0,313	24	0	*				
09.09.2025	42,22	20,58	21,64	10,37	10,28	0,00	0,00	10,28	4,08	4,15	0,385	0,159	24	0	*				
10.09.2025	18,83	18,40	0,43	5,57	5,57	0,00	0,00	5,57	1,22	1,29	0,076	0,072	24	0	*				
11.09.2025	18,65	17,82	0,83	7,79	7,79	0,00	0,00	7,79	1,23	1,29	0,106	0,097	24	0	*				
12.09.2025	18,45	16,84	1,61	13,31	13,31	0,00	0,00	13,31	1,40	1,47	0,177	0,159	24	0	*				
13.09.2025	18,37	16,32	2,05	4,25	4,25	0,00	0,00	4,25	1,63	1,70	0,054	0,047	24	0	*				
14.09.2025	17,64	16,43	1,21	3,39	3,39	0,00	0,00	3,39	1,47	1,53	0,048	0,039	24	0	*				
15.09.2025	17,56	16,37	1,19	4,09	4,09	0,00	0,00	4,09	1,20	1,26	0,054	0,046	24	0	*				
16.09.2025	17,42	16,30	1,12	3,41	3,41	0,00	0,00	3,41	1,34	1,40	0,046	0,041	24	0	*				
17.09.2025	24,96	16,53	8,43	7,57	7,55	0,00	0,00	7,55	2,73	2,80	0,150	0,086	24	0	*				
18.09.2025	42,47	18,20	24,27	21,44	21,26	0,00	0,00	21,26	6,29	6,35	0,799	0,286	24	0	*				
19.09.2025	44,05	19,16	24,89	19,90	19,72	0,00	0,00	19,72	6,37	6,43	0,771	0,281	24	0	*				
Итого:				448,61	443,84	0,00	0,00	443,84			18,170	7,488	744	0					
Средние:	41,41	21,05	20,36					4,51	4,57										

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/08/25 24:00	37196,86	36374,20	33612,83	33249,66	3124,54	976,176	148,268	8 010	18
19/09/25 24:00	37645,47	36818,04	33612,83	33249,66	3568,38	994,346	155,756	8 754	18
Итого:	448,61	443,84	0,00	0,00	443,84	18,170	7,488	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации