

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая _____

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за февраль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
19.01	00	109393	102401	2431,577	21973	05816
17.02	24	114925	107881	2592,114	22689	05816
ИТОГО		5532	5479	160,537	716	0

ПУ № 95180

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	161,539	(Гкал)
$V_{подп.} =$	0	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

21 ФЕВ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/01/25г.-17/02/25г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tжв = 5.00 °C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хР306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/01/25	84.32	57.48	26.84	232.50	225.40	226.70	223.23	2.17	8.00	5.60	6.064	24	0	
20/01/25	79.64	50.32	29.32	143.14	139.17	139.50	137.82	1.35	8.00	5.60	4.087	24	0	
21/01/25	80.50	48.38	32.12	122.67	119.21	119.31	118.00	1.21	8.00	5.60	3.835	24	0	
22/01/25	92.66	63.10	29.56	239.50	230.83	232.86	228.60	2.23	8.00	5.60	6.849	24	0	
23/01/25	95.95	61.94	34.01	218.40	210.02	211.65	207.93	2.09	8.00	5.60	7.169	24	0	
24/01/25	95.07	60.64	34.43	207.62	199.76	201.33	197.89	1.87	8.00	5.60	6.901	24	0	
25/01/25	90.94	55.75	35.19	180.14	173.84	174.79	172.26	1.58	8.00	5.60	6.132	24	0	
26/01/25	91.47	57.92	33.55	201.38	194.25	195.53	192.48	1.77	8.00	5.60	6.535	24	0	
27/01/25	88.55	57.44	31.11	200.14	193.47	194.73	191.74	1.73	8.00	5.60	6.037	24	0	
28/01/25	84.75	53.70	31.05	177.55	172.07	172.84	170.54	1.53	8.00	5.60	5.355	24	0	
29/01/25	87.89	54.01	33.88	163.80	158.44	159.07	156.91	1.53	8.00	5.60	5.378	24	0	
30/01/25	91.34	57.40	33.94	192.40	185.65	186.68	183.84	1.81	8.00	5.60	6.318	24	0	
31/01/25	94.70	61.49	33.21	223.94	215.56	217.26	213.49	2.07	8.00	5.60	7.180	24	0	
01/02/25	90.55	60.59	29.96	212.13	204.78	206.47	202.95	1.83	8.00	5.60	6.155	24	0	
02/02/25	82.53	52.31	30.22	172.60	167.51	168.07	165.93	1.58	8.00	5.60	5.074	24	0	
03/02/25	74.99	49.31	25.68	147.46	143.81	144.19	142.54	1.27	8.00	5.60	3.699	24	0	
04/02/25	75.53	47.80	27.73	127.93	124.71	124.92	123.61	1.10	8.00	5.60	3.461	24	0	
05/02/25	76.86	48.47	28.39	138.21	134.63	134.88	133.40	1.23	8.00	5.60	3.826	24	0	
06/02/25	78.75	53.47	25.28	214.37	208.57	209.49	206.69	1.88	8.00	5.60	5.284	24	0	
07/02/25	82.83	54.15	28.68	195.47	189.66	190.39	187.77	1.89	8.00	5.60	5.451	24	0	
08/02/25	82.15	52.51	29.64	178.01	172.82	173.27	171.03	1.79	8.00	5.60	5.132	24	0	
09/02/25	76.22	51.08	25.14	188.65	183.84	184.28	182.05	1.79	8.00	5.60	4.627	24	0	
10/02/25	75.17	50.34	24.83	183.23	178.68	179.06	176.94	1.74	8.00	5.60	4.445	24	0	
11/02/25	74.14	50.02	24.12	177.05	172.74	173.15	171.10	1.64	8.00	5.60	4.172	24	0	
12/02/25	77.42	51.63	25.79	192.37	187.33	187.84	185.49	1.84	8.00	5.60	4.838	24	0	
13/02/25	77.66	51.43	26.23	184.03	179.15	179.72	177.48	1.67	8.00	5.60	4.706	24	0	
14/02/25	81.73	53.54	28.19	192.09	186.55	187.24	184.72	1.83	8.00	5.60	5.267	24	0	
15/02/25	82.11	57.81	24.30	211.71	205.56	206.78	203.57	1.99	8.00	5.60	5.008	20	4	*
16/02/25	81.86	57.59	24.27	250.58	243.31	244.70	240.93	2.38	8.00	5.60	5.920	24	0	
17/02/25	81.04	56.68	24.36	237.52	230.76	231.94	228.47	2.29	8.00	5.60	5.632	24	0	
Итого:				5706.5	5532.08	5558.6	5479.40	52.68			160.537	716	4	
Средние:	83.64	54.61	29.03						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/01/25	24:00 112434.47	109393.45	103986.46	102401.86	6991.59	2431.577	21973	745
17/02/25	24:00 118141.06	114925.53	109545.10	107881.26	7044.27	2592.114	22689	749
Итого:	5706.59	5532.08	5558.64	5479.40	52.68	160.537	716	4

71,002

Период нормальной работы 716ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 23449ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации