

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
Система 2-х трубная, ГВС открытая
(открытая, закрытая)
Т/вычислитель Магика
(наименование и схема подключения)
Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
(тип)
Ду (гвс) = MTWI-25
(счетчика гвс)
Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-38483ON
Соглашение от _____
дог. № _____

Справка
о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Август 2026

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	M1, тонн	Наработка час
с 23.07.2026	00:00	1 998,181	32 808,348	71 818,63
по 23.08.2026	24:00	2 012,976	33 104,238	72 584,80
Итого		14,795	295,891	766,17

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 14,795 + 0,044 = 14,839 \text{ (Гкал)}$$


$$V_{подп} = 295,891 + 0,87 = 296,761 \text{ (м3)}$$

Магика	№	M1711007
QΣ =		14,839 Гкал
Vподп =		296,761 м3
Vх.в. =		м3

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н. 

акт допуска до 28.05.2027

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" _____
фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович
фамилия, имя, отчество

Инспектор _____



Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 23.07.2026 По: 23.08.2026

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Tн, час	
23.07.26	0,000	0,000	23,23	0,00	23,23	2,17	24,00	-
24.07.26	0,000	0,000	23,25	0,00	23,25	2,23	24,00	-
25.07.26	0,000	0,000	22,98	0,00	22,98	2,18	24,00	-
26.07.26	0,000	0,000	22,75	0,00	22,75	1,99	24,00	-
27.07.26	0,000	0,000	22,82	0,00	22,82	1,81	24,00	-
28.07.26	0,009	0,648	28,19	0,00	28,19	2,48	24,00	-
29.07.26	0,382	13,772	42,66	0,00	42,66	3,53	24,00	-
30.07.26	0,428	14,545	44,36	0,00	44,36	3,74	24,00	-
31.07.26	0,427	12,131	50,18	0,00	50,18	3,98	24,00	-
01.08.26	0,467	7,932	73,82	0,00	73,82	4,61	24,00	-
02.08.26	0,504	9,325	69,02	0,00	69,02	4,57	24,00	-
03.08.26	0,582	10,783	68,97	0,00	68,97	3,91	24,00	-
04.08.26	0,596	10,825	69,99	0,00	69,99	3,82	24,00	-
05.08.26	0,550	10,640	66,67	0,00	66,67	3,69	23,98	8
06.08.26	0,650	12,571	66,62	0,00	66,62	3,85	24,00	-
07.08.26	0,652	12,489	67,11	0,00	67,11	4,17	22,33	8
08.08.26	0,520	10,093	66,51	0,00	66,51	4,22	24,00	-
09.08.26	0,519	9,851	67,65	0,00	67,65	4,22	24,00	-
10.08.26	0,647	12,280	67,67	0,00	67,67	4,30	24,00	-
11.08.26	0,549	10,893	65,35	0,00	65,35	4,31	23,92	8
12.08.26	0,595	11,412	67,05	0,00	67,05	4,54	24,00	-
13.08.26	0,612	11,301	69,09	0,00	69,09	4,62	24,00	-
14.08.26	0,597	10,714	70,65	0,00	70,65	4,09	24,00	-
15.08.26	0,589	10,779	69,61	0,00	69,61	4,60	24,00	-
16.08.26	0,555	10,143	69,67	0,00	69,67	4,55	24,00	-
17.08.26	0,682	12,027	71,60	0,00	71,60	4,66	24,00	-
18.08.26	0,584	10,944	68,32	0,00	68,32	4,51	23,93	8
19.08.26	0,674	12,941	66,99	0,00	66,99	4,42	24,00	-
20.08.26	0,721	13,609	67,94	0,00	67,94	4,61	24,00	-
21.08.26	0,609	11,495	67,91	0,00	67,91	4,59	24,00	-
22.08.26	0,580	11,310	66,19	0,00	66,19	4,47	24,00	-
23.08.26	0,515	10,439	64,32	0,00	64,32	4,23	24,00	-
Итого	14,795	295,890	64,94	0,00	64,94	3,86	766,17	
Разность		295,890	64,94			-2,14		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	768,00
Ерасч.	14,795								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1998,181	32808,348	71818.63
Конец периода	24:00	2012,976	33104,238	72584.80
Разница	-	14,795	295,891	766.17

Дата и время распечатки: 24.08.2026 2:41:00

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 23.07.2026 По: 23.08.2026

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
23.07.26	0,000	0,000	0,000	23,39	22,96	0,43	2,20	2,27	0,000	0,000	0,00	2
24.07.26	0,000	0,000	0,000	23,43	22,98	0,45	2,26	2,33	0,000	0,000	0,00	2
25.07.26	0,000	0,000	0,000	23,15	22,69	0,46	2,22	2,29	0,000	0,000	0,00	2
26.07.26	0,000	0,000	0,000	22,94	22,50	0,44	2,03	2,10	0,000	0,000	0,00	2
27.07.26	0,000	0,000	0,000	23,00	22,55	0,45	1,85	1,92	0,000	0,000	0,00	2
28.07.26	0,003	0,299	0,000	25,78	22,69	3,09	3,65	2,19	0,299	0,000	0,73	2
29.07.26	0,359	12,729	0,000	43,17	23,30	19,87	3,59	3,97	12,729	0,000	14,58	2
30.07.26	0,403	13,499	0,000	44,83	24,41	20,42	3,80	3,98	13,499	0,000	16,33	2
31.07.26	0,397	11,124	0,000	50,63	25,12	25,51	4,03	4,32	11,124	0,000	14,62	2
01.08.26	0,426	6,996	0,000	75,75	26,85	48,90	4,65	4,80	6,996	0,000	13,97	2
02.08.26	0,462	8,304	0,000	70,54	27,43	43,11	4,61	4,77	8,304	0,000	14,40	2
03.08.26	0,540	9,756	0,000	70,28	27,60	42,68	3,95	4,24	9,756	0,000	15,28	2
04.08.26	0,554	9,830	0,000	71,36	27,70	43,66	3,87	4,02	9,830	0,000	14,98	2
05.08.26	0,513	9,696	0,000	67,90	27,56	40,34	3,74	3,88	9,696	0,000	15,32	28
06.08.26	0,606	11,467	0,000	67,78	27,33	40,45	3,90	3,97	11,467	0,000	16,00	2
07.08.26	0,610	11,447	0,000	68,22	27,14	41,08	4,23	4,23	11,447	0,000	15,82	28
08.08.26	0,475	8,973	0,000	67,90	26,96	40,94	4,26	4,42	8,973	0,000	15,22	2
09.08.26	0,473	8,729	0,000	69,16	27,13	42,03	4,26	4,44	8,729	0,000	14,78	2
10.08.26	0,598	11,091	0,000	68,90	27,39	41,51	4,35	4,42	11,091	0,000	16,70	2
11.08.26	0,506	9,801	0,000	66,57	27,50	39,07	4,36	4,38	9,801	0,000	15,67	28
12.08.26	0,550	10,304	0,000	68,31	27,43	40,88	4,59	4,68	10,304	0,000	16,12	2
13.08.26	0,568	10,213	0,000	70,53	27,52	43,01	4,67	4,75	10,213	0,000	16,23	2
14.08.26	0,555	9,691	0,000	72,16	27,72	44,44	4,13	4,26	9,691	0,000	16,07	2
15.08.26	0,550	9,801	0,000	71,03	27,83	43,20	4,65	4,68	9,801	0,000	15,35	2
16.08.26	0,519	9,229	0,000	71,17	27,85	43,32	4,59	4,80	9,229	0,000	15,93	2
17.08.26	0,636	10,948	0,000	73,04	27,92	45,12	4,71	4,84	10,948	0,000	16,78	2
18.08.26	0,542	9,889	0,000	69,71	27,57	42,14	4,55	4,67	9,889	0,000	15,35	28
19.08.26	0,629	11,802	0,000	68,23	27,19	41,04	4,46	4,52	11,802	0,000	16,77	2
20.08.26	0,680	12,558	0,000	69,12	26,95	42,17	4,66	4,77	12,558	0,000	16,52	2
21.08.26	0,570	10,476	0,000	69,30	26,92	42,38	4,64	4,81	10,476	0,000	16,12	2
22.08.26	0,541	10,310	0,000	67,46	26,92	40,54	4,51	4,78	10,310	0,000	15,48	2
23.08.26	0,479	9,455	0,000	65,60	26,92	38,68	4,27	4,52	9,455	0,000	15,17	2
Итого	13,745	268,416	0,000	66,15	26,20	39,94	3,95	4,03	268,42	0,000	406,28	
Разность		268,416		39,94			-0,09		268,416			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	406,28	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	768,00
Ерасч.	13,745								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	6936,353	221375,484	190561,984	54488.82
Конец периода	24:00	6950,098	221643,891	190561,984	54895.10
Разница	-	13,745	268,406	0,000	406.28

Дата и время распечатки: 24.08.2026 2:40:12

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации: