

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.07	00	69584	62823	1972,707	16010	079752	
20.08	24	69595	63088	1972,895	16777	080005	
ИТОГО		11	265	0,188	767	253	

ПУ № 175046

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

Q = 0 (Гкал)

м³

Q (гвс) = 12,726 (Гкал)

м³

V подп. = 253 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
20/07/26г. - 20/08/26г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. Тип расходамера: _____

53Б

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходы:

М сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч

G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч

G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00175046 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хВ244 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	τ	τ	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
20.07.2026	21,97	21,91	0,06	0,35	0,35	0,56	0,56	0,56	-0,21	1,27	1,26	0,007	0,007	24	0	*
21.07.2026	22,11	21,62	0,49	1,63	1,63	0,63	0,63	1,00	1,26	1,26	0,027	0,027	0,027	24	0	*
22.07.2026	21,58	21,44	0,14	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	-0,95	1,28	1,27	0,000	0,000	24	0	*
23.07.2026	21,42	21,46	-0,04	1,42	1,42	0,59	0,59	0,83	1,28	1,28	0,022	0,022	0,022	24	0	*
24.07.2026	21,50	21,33	0,17	1,72	1,72	0,39	0,39	1,33	1,29	1,29	0,028	0,028	0,028	24	0	*
25.07.2026	21,21	20,96	0,25	1,91	1,91	0,70	0,70	1,21	1,29	1,29	0,029	0,029	0,029	24	0	*
26.07.2026	20,91	20,86	0,05	1,69	1,69	0,50	0,50	1,19	1,30	1,30	0,026	0,026	0,026	24	0	*
27.07.2026	21,10	21,13	-0,03	1,42	1,42	0,60	0,60	0,82	1,32	1,32	0,023	0,023	0,023	24	0	*
28.07.2026	21,29	21,35	-0,06	0,64	0,64	0,53	0,53	0,11	1,35	1,35	0,009	0,009	0,009	24	0	*
29.07.2026	21,49	21,95	-0,46	1,03	1,03	0,69	0,69	0,34	1,67	1,70	0,017	0,017	0,017	24	0	*
30.07.2026	21,85	21,64	0,21	0,00	0,00	1,06	1,06	-1,06	2,08	2,14	0,000	0,000	0,000	24	0	*
31.07.2026	23,03	27,80	-4,77	0,00	0,00	2,79	2,79	-2,79	2,34	2,40	0,000	0,000	0,000	24	0	*
01.08.2026	25,18	28,20	-3,02	0,00	0,00	6,08	6,08	-6,08	2,60	2,66	0,000	0,000	0,000	24	0	*
02.08.2026	22,57	22,15	0,42	0,00	0,00	7,28	7,28	-7,28	2,67	2,72	0,000	0,000	0,000	23	1	*
03.08.2026	22,29	22,30	-0,01	0,00	0,00	9,30	9,30	-9,30	2,71	2,75	0,000	0,000	0,000	24	0	*
04.08.2026	22,02	22,22	-0,20	0,01	0,01	9,62	9,62	-9,61	2,67	2,72	0,000	0,000	0,000	24	0	*
05.08.2026	22,22	24,69	-2,47	0,00	0,00	7,96	7,96	-7,96	3,32	3,38	0,000	0,000	0,000	24	0	*
06.08.2026	23,81	28,39	-4,58	0,00	0,00	2,61	2,61	-2,61	2,48	2,53	0,000	0,000	0,000	24	0	*
07.08.2026	21,48	26,36	-4,88	0,00	0,00	3,76	3,76	-3,76	2,38	2,44	0,000	0,000	0,000	24	0	*
08.08.2026	31,32	42,11	-10,79	0,00	0,00	15,82	15,70	-15,70	4,77	4,83	0,000	0,000	0,000	24	0	*
09.08.2026	32,82	44,11	-11,29	0,00	0,00	14,55	14,43	-14,43	4,78	4,82	0,000	0,000	0,000	24	0	*
10.08.2026	34,88	46,46	-11,58	0,00	0,00	16,03	15,86	-15,86	4,76	4,81	0,000	0,000	0,000	24	0	*
11.08.2026	34,20	44,74	-10,54	0,00	0,00	17,16	16,98	-16,98	4,75	4,80	0,000	0,000	0,000	24	0	*
12.08.2026	33,90	43,80	-9,90	0,00	0,00	17,04	16,88	-16,88	5,03	5,07	0,000	0,000	0,000	24	0	*
13.08.2026	35,02	45,14	-10,12	0,00	0,00	16,21	16,04	-16,04	5,06	5,09	0,000	0,000	0,000	24	0	*
14.08.2026	35,69	46,16	-10,47	0,00	0,00	14,19	14,03	-14,03	4,63	4,67	0,000	0,000	0,000	24	0	*
15.08.2026	36,25	48,27	-12,02	0,00	0,00	15,45	15,29	-15,29	5,09	5,13	0,000	0,000	0,000	24	0	*
16.08.2026	35,02	46,44	-11,42	0,00	0,00	16,38	16,22	-16,22	5,19	5,23	0,000	0,000	0,000	24	0	*
17.08.2026	36,15	46,99	-10,84	0,00	0,00	17,34	17,15	-17,15	5,21	5,26	0,000	0,000	0,000	24	0	*
18.08.2026	35,71	46,90	-11,19	0,00	0,00	16,96	16,78	-16,78	5,04	5,09	0,000	0,000	0,000	24	0	*
19.08.2026	35,26	46,27	-11,01	0,00	0,00	17,20	17,00	-17,00	4,92	4,97	0,000	0,000	0,000	24	0	*
20.08.2026	35,28	46,14	-10,86	0,00	0,00	16,80	16,63	-16,63	5,16	5,20	0,000	0,000	0,000	24	0	*
Итого:	11,82	11,82	-5,02	11,82	11,82	267,73	265,59	-253,77				0,188	0,188	767	1	
Средние:	27,20	32,23	-5,02							3,15	3,19					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	τ	τ	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/07/26 24:00	71228,17	69584,17	63518,03	62823,37	6760,80	1972,707	287,491	16 010	34	
20/08/26 24:00	71239,99	69595,99	63785,76	63088,96	6507,03	1972,895	287,679	16 777	35	
Итого:	11,82	11,82	267,73	265,59	-253,77	0,188	0,188	767	1	

Период нормальной работы 767ч

Период отсутствия учета тепла/энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 16826ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации