

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,3073 Гкал

Qмес= 0,352 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.07	00	41671	40120	495,635	7474	2206,336	128,074
07.08	24	41672	40122	495,635	7772	~~2200,352~~	129,139
ИТОГО		0	2	0	298	~~37,184~~	1,065

08.08-20.08- по среднему 48,339-тн, 1,384 Гкал

ПУ № 19076436

Q _E =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 2,449 (Гкал)

V_{подп.} = 85,523 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + 13 = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия;

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

подпись _____

26 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-07/08/26г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	22.86	21.90	0.96	1.45	1.53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
21.07.26 23	22.62	21.74	0.87	1.44	1.53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
22.07.26 23	22.21	21.29	0.92	1.45	1.54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
23.07.26 23	22.45	21.44	1.01	1.45	1.54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
24.07.26 23	22.87	21.74	1.13	1.45	1.54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
25.07.26 23	22.29	21.20	1.09	1.45	1.54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
26.07.26 23	21.79	20.93	0.86	1.46	1.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
27.07.26 23	22.42	21.38	1.04	1.46	1.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
28.07.26 23	22.74	21.67	1.07	1.46	1.54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
29.07.26 23	23.17	21.52	1.65 <	1.94	2.03	0.005 <	0.822 <	0.005 <	0.142 <	-0.137	0.00	4.00	0.000	18	6	*
30.07.26 23	27.20	28.88	-1.68 <	3.24	3.33	0.000	3.736 <	0.000	0.378 <	-0.378	0.00	4.00	0.000	11	13	*
31.07.26 23	30.74	33.20	-2.46 <	3.47	3.55	0.000	4.105 <	0.000	0.364 <	-0.364	0.00	4.00	0.000	8	16	*
01.08.26 23	29.91	34.12	-4.21 <	3.71	3.79	0.000	4.090 <	0.000	0.102 <	-0.102	0.00	4.00	0.000	7	17	*
02.08.26 23	31.70	34.38	-2.68 <	3.68	3.77	0.000	4.320 <	0.000	0.203 <	-0.203	0.00	4.00	0.000	7	17	*
03.08.26 23	32.71	33.36	-0.65 <	3.20	3.29	0.000	3.761 <	0.000	0.243 <	-0.243	0.00	4.00	0.000	8	16	*
04.08.26 23	32.09	33.01	-0.92 <	2.99	3.07	0.000	4.754 <	0.000	0.060 <	-0.060	0.00	4.00	0.000	5	19	*
05.08.26 23	30.49	30.86	-0.37 <	2.77	2.86	0.000	3.791 <	0.000	0.191 <	-0.191	0.00	4.00	0.000	7	17	*
06.08.26 23	32.04	32.73	-0.68 <	2.90	2.99	0.000	4.928 <	0.000	0.188 <	-0.188	0.00	4.00	0.000	7	17	*
07.08.26 23	30.47	31.44	-0.96 <	3.21	3.29	0.000	3.220 <	0.000	0.178 <	-0.178	0.00	4.00	0.000	4	20	*
Итого/Средн	23.17	21.52	1.65	2.32	2.41	0.005	37.528	0.005	2.048	-2.043	0.00	4.00	0.000	298	158	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	49940.114	47733.160	41671.995	40120.212	1551.783	495.635	7474	2715
07.08.26 23	49940.119	47770.688	41672.000	40122.260	1549.740	495.635	7772	2873
Итого	0.005	37.527	0.005	2.048	-2.043	0.000	298	158

Условные обозначения:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-07/08/26г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м³/ч G1 min = 0.20 м³/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см²	V1 м³	M1 т	tx °C	Px кгс/см²	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	22.83	1.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.07.26 23	22.55	1.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.07.26 23	22.22	1.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.07.26 23	22.57	1.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.07.26 23	22.99	1.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.07.26 23	22.11	1.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.07.26 23	21.85	1.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.07.26 23	22.62	1.46	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.07.26 23	22.86	1.45	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.07.26 23	23.77	1.94	0.619 <	0.618 <	5.00	3.00	0.012	24	0	*
30.07.26 23	32.23	3.24	3.746 <	3.729 <	5.00	3.00	0.102	24	0	*
31.07.26 23	33.81	3.47	4.136 <	4.116 <	5.00	3.00	0.119	24	0	*
01.08.26 23	37.08	3.70	4.089 <	4.063 <	5.00	3.00	0.130	24	0	*
02.08.26 23	35.15	3.67	4.318 <	4.294 <	5.00	3.00	0.130	24	0	*
03.08.26 23	33.68	3.19	3.790 <	3.771 <	5.00	3.00	0.108	24	0	*
04.08.26 23	34.94	2.98	4.749 <	4.724 <	5.00	3.00	0.141	24	0	*
05.08.26 23	30.82	2.77	3.810 <	3.795 <	5.00	3.00	0.098	24	0	*
06.08.26 23	34.44	2.89	4.917 <	4.891 <	5.00	3.00	0.144	24	0	*
07.08.26 23	30.69	3.20	3.195 <	3.182 <	5.00	3.00	0.082	24	0	*
Итого/Средн	33.64	2.32	37.369	37.184	5.00	3.00	1.065	456	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м³	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	2206.336	2163.168	128.074	9875	314
07.08.26 23	2243.705	2200.352	129.139	10331	314
Итого	37.369	37.184	1.065	456	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____