

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.07	00	251544	210307	7088,055	92056	51380	2790,615
20.08	24	251776	210331	7093,995	92824	51636	2800,650
ИТОГО		231	23	5,940	768	255,35	10,035

ПУ № 132804

Q _E =		Гкал
V _{подп.} =		м³
V _{х.в.} =	0	м³

Q = 0 (Гкал)

Q_{гвс} = 10,035 (Гкал)

V_{подп.} = 255,35 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск ВТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.



Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 Т	M2 Т	dM Т	Qiv Гкал ч	BHP ч	NS
20.07.2026	55.37	31.06	24.31	7.53	0.72	6.81	0.196	24.0	
21.07.2026	55.43	30.94	24.49	7.08	0.73	6.36	0.187	24.0	
22.07.2026	55.58	30.75	24.83	7.04	0.70	6.34	0.186	24.0	
23.07.2026	56.00	30.87	25.13	7.20	0.81	6.39	0.188	24.0	
24.07.2026	56.27	31.06	25.21	7.15	0.72	6.43	0.189	24.0	
25.07.2026	56.39	31.23	25.16	7.82	0.69	7.13	0.204	24.0	
26.07.2026	52.40	29.63	22.77	5.91	0.78	5.13	0.144	24.0	
27.07.2026	54.30	30.80	23.50	7.76	0.79	6.98	0.193	24.0	
28.07.2026	55.34	31.03	24.31	7.41	0.86	6.55	0.189	24.0	
29.07.2026	54.88	30.90	23.98	6.74	0.73	6.01	0.175	24.0	
30.07.2026	53.56	29.88	23.68	5.56	0.86	4.70	0.142	24.0	
31.07.2026	56.23	30.89	25.34	6.80	0.81	5.99	0.183	24.0	
01.08.2026	57.19	31.53	25.67	6.52	0.76	5.76	0.175	24.0	
02.08.2026	54.22	30.43	23.79	5.43	0.83	4.61	0.140	24.0	*
03.08.2026	53.48	30.61	22.87	6.30	0.81	5.49	0.155	24.0	
04.08.2026	54.55	30.31	24.24	6.55	0.80	5.75	0.165	24.0	
05.08.2026	53.78	30.40	23.38	7.00	0.86	6.14	0.174	24.0	
06.08.2026	52.81	30.76	22.05	8.04	0.69	7.34	0.192	24.0	
07.08.2026	52.82	30.74	22.08	7.75	0.64	7.12	0.182	24.0	
08.08.2026	54.96	31.52	23.45	7.49	0.83	6.66	0.183	24.0	
09.08.2026	55.22	30.87	24.35	7.38	0.64	6.75	0.191	24.0	
10.08.2026	55.41	31.58	23.83	7.40	0.73	6.67	0.190	24.0	
11.08.2026	54.59	31.42	23.18	7.23	0.71	6.52	0.176	24.0	
12.08.2026	54.92	31.27	23.65	7.29	0.59	6.70	0.182	24.0	
13.08.2026	57.02	31.80	25.22	8.28	0.65	7.63	0.218	24.0	
14.08.2026	57.35	32.08	25.28	7.77	0.77	7.00	0.207	24.0	
15.08.2026	57.55	31.95	25.60	7.26	0.79	6.47	0.198	24.0	
16.08.2026	57.43	31.67	25.76	7.58	0.65	6.94	0.208	24.0	
17.08.2026	56.89	32.09	24.80	7.44	0.67	6.77	0.199	24.0	
18.08.2026	55.62	31.46	24.16	7.91	0.66	7.25	0.206	24.0	
19.08.2026	55.15	31.62	23.53	8.64	0.61	8.04	0.214	24.0	
20.08.2026	54.34	30.53	23.81	8.34	0.58	7.76	0.207	24.0	
Среднее:	55.22	31.05	24.17	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	231.59	23.44	208.16	5.940	768.0	

Дата	M1 Т	M2 Т	Qiv Гкал ч	BHP ч
19.07.2026	251544.52	210307.92	7088.055	92056.0
20.08.2026	251776.11	210331.35	7093.995	92824.0
Итого:	231.59	23.43	5.940	768.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-туликов

Дата	t1 °C	t3 °C	V1 м3	Qtv		ВНР ч	NS
				Гкал	м3		
20.07.2026	53.50	15.00	8.45	0.335	24.0	24.0	
21.07.2026	53.52	15.00	7.93	0.316	24.0	24.0	
22.07.2026	53.85	15.00	7.81	0.310	24.0	24.0	
23.07.2026	54.15	15.00	7.90	0.311	24.0	24.0	
24.07.2026	54.33	15.00	7.91	0.316	24.0	24.0	
25.07.2026	54.66	15.00	8.70	0.349	24.0	24.0	
26.07.2026	50.42	15.00	6.54	0.240	24.0	24.0	
27.07.2026	52.68	15.00	8.54	0.330	24.0	24.0	
28.07.2026	53.56	15.00	8.24	0.321	24.0	24.0	
29.07.2026	53.11	15.00	7.53	0.298	24.0	24.0	
30.07.2026	51.79	15.00	6.26	0.237	24.0	24.0	
31.07.2026	54.52	15.00	7.61	0.305	24.0	24.0	
01.08.2026	55.41	15.00	7.31	0.297	24.0	24.0	
02.08.2026	52.31	15.00	6.10	0.236	24.0	24.0	*
03.08.2026	51.90	15.00	7.03	0.266	24.0	24.0	
04.08.2026	52.85	15.00	7.30	0.278	24.0	24.0	
05.08.2026	52.03	15.00	7.75	0.294	24.0	24.0	
06.08.2026	51.16	15.00	8.29	0.311	24.0	24.0	
07.08.2026	51.05	15.00	8.52	0.316	24.0	24.0	
08.08.2026	53.14	15.00	8.26	0.321	24.0	24.0	
09.08.2026	53.23	15.00	8.14	0.319	24.0	24.0	
10.08.2026	53.66	15.00	8.15	0.326	24.0	24.0	
11.08.2026	52.80	15.00	7.97	0.307	24.0	24.0	
12.08.2026	52.99	15.00	8.02	0.312	24.0	24.0	
13.08.2026	55.06	15.00	9.09	0.368	24.0	24.0	
14.08.2026	55.30	15.00	8.51	0.350	24.0	24.0	
15.08.2026	55.50	15.00	7.98	0.331	24.0	24.0	
16.08.2026	55.47	15.00	8.32	0.348	24.0	24.0	
17.08.2026	54.73	15.00	8.08	0.332	24.0	24.0	
18.08.2026	53.59	15.00	8.64	0.344	24.0	24.0	
19.08.2026	53.22	15.00	9.43	0.367	24.0	24.0	
20.08.2026	52.33	15.00	9.08	0.344	24.0	24.0	
Средние:	53.37	15.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	255.36	10.035	768.0	768.0	

Дата	V1 м3	Qtv Гкал	ВНР ч
19.07.2026	51380.85	2790.615	108449.5
20.08.2026	51636.21	2800.650	109217.5
Итого:	255.35	10.035	768.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации