Теплоисточник ТЭЦ –_____ ЦТП - _____
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ВКТ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»
(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Белозерова, 9

за ***август*** ***2026*** г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
03.08	***00***	***210***	***0***	***5,508***	***418***	***11689***
20.08	***24***	***433***	***0***	***11,256***	***850***	***11914***
ИТОГО		***223***	***0***	***5,748***	***432***	***225***

ПУ № 95180

Q_E =		Гкал	Q =	*0*	(Гкал)
$V_{подп.}$ =		м³	Q (гвс) =	*11,317*	(Гкал)
$V_{х.в.}$ =	*0*	м³	$V_{подп.}$ =	*225*	(м³)

Количество дней по среднему: ____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель_____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.
_____подпись _____

Ответственный исполнитель _____телефон _____
(должность)
Ф.И.О Цветаев С.В. подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/08/26г.-20/08/26г.

Абонент:

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Адрес: Омская обл, Омск г, Белозерова ул, д. 9

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 5,00°С

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч

G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч

G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00095180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF306 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
03.08.2026	51,08	27,05	24,03	11,58	11,43	0,00	0,00	11,43	8,00	5,60	0,274	24	0	*
04.08.2026	52,08	27,05	25,03	12,26	12,09	0,00	0,00	12,09	8,00	5,60	0,304	24	0	*
05.08.2026	47,73	26,74	20,99	12,66	12,52	0,00	0,00	12,52	8,00	5,60	0,262	24	0	*
06.08.2026	50,88	26,51	24,37	13,87	13,70	0,00	0,00	13,70	8,00	5,60	0,333	24	0	*
07.08.2026	51,14	26,43	24,71	12,17	11,98	0,00	0,00	11,98	8,00	5,60	0,299	24	0	*
08.08.2026	51,86	26,15	25,71	12,74	12,60	0,00	0,00	12,60	8,00	5,60	0,321	24	0	*
09.08.2026	53,85	26,23	27,62	12,95	12,79	0,00	0,00	12,79	8,00	5,60	0,354	24	0	*
10.08.2026	52,83	26,45	26,38	12,58	12,40	0,00	0,00	12,40	8,00	5,60	0,327	24	0	*
11.08.2026	51,93	26,72	25,21	12,51	12,33	0,00	0,00	12,33	8,00	5,60	0,309	24	0	*
12.08.2026	52,55	26,77	25,78	12,73	12,59	0,00	0,00	12,59	8,00	5,60	0,327	24	0	*
13.08.2026	52,88	26,73	26,15	10,73	10,57	0,00	0,00	10,57	8,00	5,60	0,276	24	0	*
14.08.2026	52,68	26,68	26,00	11,58	11,42	0,00	0,00	11,42	8,00	5,60	0,296	24	0	*
15.08.2026	53,83	26,76	27,07	11,47	11,31	0,00	0,00	11,31	8,00	5,60	0,305	24	0	*
16.08.2026	55,21	26,99	28,22	12,44	12,29	0,00	0,00	12,29	8,00	5,60	0,345	24	0	*
17.08.2026	55,01	26,94	28,07	12,97	12,79	0,00	0,00	12,79	8,00	5,60	0,360	24	0	*
18.08.2026	52,75	26,57	26,18	13,87	13,69	0,00	0,00	13,69	8,00	5,60	0,359	24	0	*
19.08.2026	52,10	26,16	25,94	13,29	13,11	0,00	0,00	13,11	8,00	5,60	0,340	24	0	*
20.08.2026	52,66	26,03	26,63	13,65	13,48	0,00	0,00	13,48	8,00	5,60	0,357	24	0	*
Итого:				**226,05**	**223,09**	**0,00**	**0,00**	**223,09**			**5,748**	**432**	**0**	
Средние:	**52,39**	**26,61**	**25,78**						**8,00**	**5,60**				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02/08/26 24:00	**212,99**	**210,15**	**0,00**	**0,00**	**210,15**	**5,508**	**418**	**123**
20/08/26 24:00	**439,04**	**433,24**	**0,00**	**0,00**	**433,24**	**11,256**	**850**	**123**
Итого:	**226,05**	**223,09**	**0,00**	**0,00**	**223,09**	**5,748**	**432**	**0**

Период нормальной работы 432ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1004ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации