

Теплоисточник ТЭЦ –
Система 2-х трубная
ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.07	00	36490	36809	976,248	3979	0	0
20.08	24	41183	41529	1021,811	4747	0	0
ИТОГО		4693	4719	45,563	767	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

Q = 45,591 (Гкал)

м³

Q_(гвс) = 0 (Гкал)

м³

V_{подп.} = 0 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

АО «Омск РТС»

подпись _____

(фамилия,

имя,

СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
Дата последней поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 20.07.2026 по 20.08.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм		Тн
20.07.26	1.390	135.4336	138.1953	136.1211	138.1406	0.00	-	0.6875	66.50	56.21	10.29	2.6	3.5	0.00	24.00
21.07.26	1.431	135.3672	138.1758	136.0820	138.1328	0.00	-	0.7148	67.04	56.44	10.60	2.6	3.5	0.00	24.00
22.07.26	1.448	137.9648	140.7266	138.6602	140.6602	0.00	-	0.6953	65.92	55.40	10.52	2.5	3.5	0.00	24.00
23.07.26	1.369	144.5117	147.3594	145.5156	147.6406	0.00	-	1.0039	65.22	55.72	9.50	2.5	3.4	0.00	24.00
24.07.26	1.365	146.0859	149.0078	147.3008	149.5078	0.00	-	1.2148	65.86	56.49	9.37	2.5	3.4	-0.00	24.00
25.07.26	1.413	152.2734	154.8906	153.0938	155.0234	0.00	-	0.8203	60.71	51.39	9.32	2.3	3.5	0.00	24.00
26.07.26	1.500	150.5508	153.0156	151.2188	152.9648	0.00	-	0.6680	59.21	49.21	10.00	2.3	3.5	0.00	24.00
27.07.26	1.356	143.1016	145.5273	143.6523	145.3945	0.00	-	0.5508	60.17	50.66	9.51	2.3	3.4	0.00	24.00
28.07.26	1.347	123.0078	125.2773	123.4883	125.0664	0.00	-	0.4805	62.96	51.99	10.98	2.5	3.3	0.00	24.00
29.07.26	1.344	118.8125	121.0195	119.4531	120.9727	0.00	-	0.6406	63.02	51.68	11.34	2.4	3.2	0.00	24.00
30.07.26	1.395	123.7266	126.0039	124.4961	126.0625	0.00	-	0.7695	63.00	51.70	11.30	2.4	3.3	0.00	24.00
31.07.26	1.365	119.9648	122.3555	120.7930	122.4648	0.00	-	0.8281	65.52	54.11	11.41	2.5	3.3	0.47	23.53 UED
01.08.26	1.334	120.1523	122.5234	120.7734	122.4492	0.00	-	0.6211	65.22	54.09	11.13	2.5	3.3	0.00	24.00
02.08.26	1.382	128.8984	131.1836	129.5703	131.1680	0.00	-	0.6719	61.55	50.80	10.75	2.4	3.3	0.00	24.00g
03.08.26	1.327	124.6211	126.7578	125.0820	126.5586	0.00	-	0.4609	60.71	50.03	10.69	2.3	3.3	0.00	24.00
04.08.26	1.331	121.2344	123.4336	121.6523	123.1953	0.00	-	0.4180	62.38	51.37	11.01	2.4	3.3	0.00	24.00
05.08.26	1.375	122.5586	124.6719	122.8867	124.3164	0.00	-	0.3281	60.70	49.45	11.25	2.3	3.3	0.00	24.00
06.08.26	1.432	144.6133	146.9492	145.2813	146.9336	0.00	-	0.6680	58.64	48.71	9.94	2.3	3.3	0.00	24.00 Eg
07.08.26	1.435	146.5508	149.1094	147.7344	149.5586	0.00	-	1.1836	61.08	51.26	9.82	2.3	3.3	0.00	24.00 Eg
08.08.26	1.482	154.5508	157.2695	155.6758	157.6445	0.00	-	1.1250	61.28	51.66	9.62	2.3	3.3	0.00	24.00
09.08.26	1.476	151.2891	154.0078	152.1797	154.1641	0.00	-	0.8906	62.20	52.41	9.79	2.4	3.3	0.00	24.00
10.08.26	1.436	160.4844	163.2734	161.3086	163.3672	0.00	-	0.8242	61.01	52.03	8.98	2.3	3.4	0.00	24.00
11.08.26	1.423	177.6602	180.5000	178.9102	181.0586	0.00	-	1.2500	58.28	50.24	8.05	2.3	3.4	0.00	24.00
12.08.26	1.445	169.8633	172.7656	171.3008	173.4922	0.00	-	1.4375	60.38	51.84	8.54	2.3	3.4	0.00	24.00
13.08.26	1.470	167.7383	170.7578	168.9609	171.2227	0.00	-	1.2227	62.10	53.31	8.79	2.4	3.3	0.00	24.00
14.08.26	1.417	141.5313	144.1875	142.4023	144.3281	0.00	-	0.8711	63.48	53.45	10.03	2.4	3.2	0.00	24.00
15.08.26	1.434	157.6250	160.5742	158.5234	160.7266	0.00	-	0.8984	63.44	54.32	9.12	2.4	3.3	0.00	24.00
16.08.26	1.513	160.3789	163.4414	161.1953	163.4609	0.00	-	0.8164	64.03	54.57	9.46	2.4	3.3	0.00	24.00
17.08.26	1.480	163.4023	166.4688	164.1875	166.4844	0.00	-	0.7852	63.54	54.45	9.09	2.4	3.3	0.00	24.00
18.08.26	1.492	175.8398	178.8203	176.8320	179.0664	0.00	-	0.9922	60.06	51.54	8.52	2.3	3.4	0.00	24.00
19.08.26	1.541	185.3398	188.3594	186.3477	188.5977	0.00	-	1.0078	58.77	50.42	8.35	2.2	3.4	0.00	24.00
20.08.26	1.616	188.0508	191.1523	189.0234	191.3516	0.00	-	0.9727	59.34	50.71	8.63	2.3	3.5	0.00	24.00
Итого	45.563	4693.1836	4777.7617	4719.7031	4781.1758	0.00	0.0000	26.5195	62.13	52.39	9.74	2.4	3.4	0.48	767.52 0.48

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
20.08.26	24:00	1021.811	41183.61	41529.53	0.00	42081.32	41921.74	4747.27
20.07.26	00:00	976.248	36490.43	36809.82	0.00	37303.56	37140.56	3979.75
Итого		45.563	4693.18	4719.70	0.00	4777.76	4781.18	767.52

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 767.52 час.

Период отключения питания (U) 0.428 час. Период функц.отказа (E) 0.007 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.036 час. Период G<min (g) 0.006 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

+0,028

Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 1102193
Дата последней поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 20.07.2026 по 20.08.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн
20.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
21.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
22.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
23.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
24.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
25.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
26.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
27.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
28.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
29.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
30.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
31.07.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.43	23.57
01.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
02.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
03.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
04.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
05.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
06.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
07.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
08.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
09.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
10.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
11.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
12.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
13.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
14.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
15.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
16.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
17.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
18.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
19.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
20.08.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
Итого	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.44	767.56

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
20.08.26	24:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5566.77
20.07.26	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4799.21
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.56

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 767.56 час.

Период отключения питания (U) 0.428 час. Период функ. отказа (E) 0.007 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____