

Теплоисточник ТЭЦ – 5 ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г.Омск, ул. Омская, 77к2

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя по подпитке	Показания счётчика ГВС (тн)	Количество теплоты ГВС (Гкал)
20.07	00	87758	87396	1321,116	9335	35,290	0	0
20.08	24	89751	89377	1343,727	10102	35,290	0	0
ИТОГО		1993	1980	22,611	767	0	0	0

ПУ № 16040314

$Q_E =$		Гкал
$V_{подп.} =$		м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

$Q = 22,631$ (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 0$ (Гкал)

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ ООО «Теплотехник» телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев Сергей Владимирович подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г. - 20/08/26г.

Адрес: Омская 77/2

Адрес: Договор N: 0000000000 Тип расходомера: Пределы измерений: 0.48 м3/ч
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
Договорные расход: G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
М сег. воды = т.сут Мгвс = т.сут G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 16040314, Вд=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0х1825

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.07.26 23	73.05	61.86	11.18	6.23	4.04	---	64.830	64.095	0.000	63.289	62.966	0.323	0.711	24	0
21.07.26 23	81.22	65.46	15.76	6.25	3.63	---	49.280	48.438	0.000	47.869	47.491	0.377	0.758	24	0
22.07.26 23	81.84	65.92	15.92	6.27	3.61	---	48.805	47.967	0.000	47.389	47.015	0.374	0.758	24	0
23.07.26 23	81.60	65.55	16.05	6.29	3.63	---	48.270	47.447	0.000	46.878	46.516	0.362	0.756	24	0
24.07.26 23	83.20	66.43	16.77	6.32	3.62	---	47.052	46.182	0.000	45.648	45.256	0.392	0.769	24	0
25.07.26 23	80.91	65.63	15.29	6.32	3.62	---	52.063	51.195	0.000	50.581	50.189	0.392	0.777	24	0
26.07.26 23	79.48	65.51	13.97	6.40	3.57	---	55.792	54.895	0.000	54.255	53.821	0.433	0.762	24	0
27.07.26 23	79.25	65.18	14.07	6.41	3.66	---	54.167	53.313	0.000	52.684	52.282	0.402	0.745	24	0
28.07.26 23	79.87	64.83	15.04	6.15	3.76	---	48.177	47.417	0.000	46.836	46.508	0.327	0.707	24	0
29.07.26 23	77.36	63.35	14.01	5.94	3.83	---	51.107	50.333	0.000	49.763	49.405	0.358	0.700	24	0
30.07.26 23	78.08	64.50	13.58	6.35	3.85	---	57.807	56.915	0.000	56.264	55.835	0.359	0.696	24	0
31.07.26 23	79.23	64.97	14.26	6.62	4.04	---	49.970	49.190	0.000	48.601	48.242	0.334	0.666	24	0
01.08.26 23	78.17	64.15	14.03	6.71	4.26	---	48.572	47.838	0.000	47.273	46.939	0.367	0.661	24	0
02.08.26 23	76.82	63.80	13.02	6.55	4.20	---	51.895	51.132	0.000	50.550	50.183	0.341	0.644	24	0
03.08.26 23	73.12	62.25	10.86	6.51	3.95	---	60.412	59.620	0.000	58.977	58.559	0.476	0.664	24	0
04.08.26 23	70.26	60.61	9.65	6.01	4.02	---	69.980	69.122	0.000	68.433	67.957	0.418	0.685	24	0
05.08.26 23	69.53	60.09	9.44	6.19	4.23	---	73.790	72.988	0.000	72.190	71.772	0.488	0.674	24	0
06.08.26 23	64.56	56.03	8.53	5.73	4.51	---	80.240	79.385	0.000	78.717	78.229	0.490	0.773	24	0
07.08.26 23	71.31	60.43	10.88	5.91	4.28	---	72.442	71.507	0.000	70.797	70.308	0.414	0.688	24	0
08.08.26 23	71.47	61.29	10.18	6.14	3.98	---	68.868	68.058	0.000	67.299	66.885	0.414	0.722	24	0
09.08.26 23	72.02	61.87	10.15	6.32	3.97	---	72.507	71.635	0.000	70.831	70.377	0.455	0.746	24	0
10.08.26 23	72.19	60.90	11.29	5.59	3.72	---	67.355	66.433	0.000	65.788	65.298	0.490	0.726	24	0
11.08.26 23	68.98	58.61	10.36	5.29	3.75	---	71.332	70.507	0.000	69.806	69.387	0.419	0.752	24	0
12.08.26 23	66.97	57.35	9.62	5.53	4.05	---	79.495	78.570	0.000	77.881	77.372	0.509	0.727	24	0
13.08.26 23	72.05	61.72	10.33	6.10	3.51	---	71.685	70.775	0.000	70.021	69.534	0.487	0.727	24	0
14.08.26 23	76.60	70.43	6.18	6.01	3.36	---	81.155	80.607	0.000	75.199	74.932	0.267	0.469	23	1 *
15.08.26 23	67.46	61.36	6.10	5.37	3.60	---	90.555	89.973	0.000	88.693	88.412	0.280	0.545	24	0
16.08.26 23	75.28	64.66	10.62	5.91	3.30	---	63.340	62.688	0.000	61.753	61.488	0.264	0.660	24	0
17.08.26 23	74.71	64.06	10.65	5.99	3.47	---	64.103	63.403	0.000	62.521	62.212	0.309	0.669	24	0
18.08.26 23	71.85	61.84	10.01	5.97	3.55	---	75.340	74.505	0.000	73.609	73.194	0.415	0.741	24	0
19.08.26 23	71.71	62.03	9.68	6.04	3.49	---	76.862	76.118	0.000	75.105	74.769	0.336	0.731	24	0
20.08.26 23	71.93	62.14	9.79	5.96	3.46	---	79.372	78.543	0.000	77.543	77.151	0.392	0.763	24	0
Итого/Средн	73.92	62.63	11.29	6.11	3.80	---	2046.625	2020.793	0.000	1993.043	1980.485	12.558	22.611	767	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	90346.290	89185.987	35.290	87758.037	87396.958	361.079	1321.116	9335	566
20.08.26 23	92392.915	91206.780	35.290	89751.080	89377.444	373.637	1343.727	10102	567
Итого	2046.625	2020.792	0.000	1993.043	1980.485	12.558	22.611	767	1

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) параметр питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

40,020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Омская 77/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 16040314, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x1825

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	36.18	1.80	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
21.07.26 23	37.89	1.84	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
22.07.26 23	39.88	1.87	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
23.07.26 23	40.60	1.88	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
24.07.26 23	41.14	1.89	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
25.07.26 23	40.11	1.86	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
26.07.26 23	39.85	1.85	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
27.07.26 23	40.62	1.86	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
28.07.26 23	40.64	1.86	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
29.07.26 23	41.16	1.86	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
30.07.26 23	40.87	1.86	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
31.07.26 23	41.61	1.88	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
01.08.26 23	39.77	1.86	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
02.08.26 23	36.17	1.82	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
03.08.26 23	37.26	1.81	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
04.08.26 23	38.33	1.81	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
05.08.26 23	37.86	1.80	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
06.08.26 23	37.05	1.77	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
07.08.26 23	37.70	1.79	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
08.08.26 23	37.54	1.79	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
09.08.26 23	38.87	1.82	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
10.08.26 23	37.19	1.80	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
11.08.26 23	37.91	1.81	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
12.08.26 23	36.86	1.78	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
13.08.26 23	38.36	1.81	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
14.08.26 23	39.25	1.84	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
15.08.26 23	36.07	1.78	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
16.08.26 23	35.87	1.79	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
17.08.26 23	37.63	1.81	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
18.08.26 23	36.66	1.79	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
19.08.26 23	36.30	1.78	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
20.08.26 23	36.65	1.79	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	38.43	1.82	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	0.005	0.005	0.000	9388	513
20.08.26 23	0.005	0.005	0.000	10156	513
Итого	0.000	0.000	0.000	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____