

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.07	00	8343	7652	244,898	3897	5952	
20.08	24	8343	7652	244,908	3900	6063	
ИТОГО		0	0	0,011	2	111	

ПУ № 303773

Q _г =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q_{гвс} = 5,583 (Гкал)

V_{подп.} = 111 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

АО «Омск-ВЭС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК "Солнечный город") - ТС Номер теплосчетчика 303773
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025
 Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 20.07.2026 по 20.08.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
20.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.6	23.3	0.3	5.0	1.6	3.6	24.00	0.00	Е
21.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.5	23.2	0.3	5.0	1.2	3.6	24.00	0.00	Е
22.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.3	23.0	0.3	5.0	1.4	3.6	24.00	0.00	Е
23.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.2	22.9	0.3	5.0	1.6	3.6	24.00	0.00	Е
24.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.1	22.9	0.2	5.0	1.2	3.6	24.00	0.00	Е
25.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.9	22.7	0.2	5.0	1.1	3.6	24.00	0.00	Е
26.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.7	22.5	0.2	5.0	1.3	3.6	24.00	0.00	Е
27.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.8	22.5	0.3	5.0	1.2	3.6	24.00	0.00	Е
28.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.8	22.5	0.3	5.0	1.5	3.6	24.00	0.00	Е
29.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	26.5	29.0	-2.5	5.0	1.9	3.6	24.00	0.00	Е
30.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	31.6	35.9	-4.2	5.0	3.3	3.6	24.00	0.00	Е
31.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	34.8	39.7	-4.9	5.0	3.2	3.6	24.00	0.00	Е
01.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	32.9	36.9	-4.0	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	Е
02.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	29.7	32.8	-3.1	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	Е
03.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	29.8	33.1	-3.3	5.0	4.1	3.6	24.00	0.00	Е
04.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	30.3	33.6	-3.3	5.0	3.9	3.6	24.00	0.00	Е
05.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	28.0	30.6	-2.6	5.0	3.7	3.6	24.00	0.00	Е
06.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	29.9	33.0	-3.0	5.0	3.8	3.6	24.00	0.00	Е
07.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	28.8	31.6	-2.9	5.0	4.1	3.6	24.00	0.00	Е
08.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	28.1	30.9	-2.8	5.0	4.3	3.6	24.00	0.00	Е
09.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	29.3	32.9	-3.7	5.0	4.3	3.6	24.00	0.00	Е
10.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	32.0	36.3	-4.3	5.0	4.3	3.6	24.00	0.00	Е
11.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	31.7	36.2	-4.4	5.0	4.2	3.6	24.00	0.00	Е
12.08.26	0.002	0.00	-0.10	0.10	29.9	23.1	6.8	5.0	4.5	3.6	23.60	0.40	Е
13.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	32.0	36.1	-4.1	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	Е
14.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	32.4	36.8	-4.4	5.0	4.1	3.6	24.00	0.00	Е
15.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	32.3	36.3	-4.0	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	Е
16.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	29.5	32.7	-3.2	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	Е
17.08.26	0.000	0.00	0.00	0.00	31.3	34.9	-3.6	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	Е
18.08.26	0.004	0.00	-0.27	0.27	27.9	20.4	7.5	5.0	4.6	3.6	23.01	0.99	Е
19.08.26	0.004	0.00	-0.22	0.22	28.8	21.3	7.6	5.0	4.4	3.6	23.05	0.95	Е
20.08.26	0.001	0.00	-0.08	0.08	31.3	21.7	9.7	5.0	4.7	3.6	23.82	0.18	Е
Итого	0.011	0.00	-0.67	0.67		21.2		5.0	3.3	3.6	765.47	2.53	765.47

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
20.08.26	24:00	244.908	8343.88	7650.87	3900.46
20.07.26	00:00	244.898	8343.88	7651.54	3897.93
Итого		0.011	0.00	-0.67	2.53

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 2.53 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 765.475 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____