

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП- -
Система 2 -х трубная, ГВС открытая
(открытая, закрытая)
Т/вычислитель Магика
(наименование и схема подключения)
Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
(тип)
Ду (гвс) = MTWI-32
(счетчика гвс)
Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1224,30 Месяц (Гкал)

Договор № 38483
Соглашение от _____
дог. № _____

Справка
о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО "УК Солнечный город", жилой дом
наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Тварковского д.7
адрес по месту установки приборов

за Август 2026

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 23.07.2026	00:00	2 068,849	36 556,020	118 211,97
по 23.08.2026	24:00	2 074,395	36 700,852	118 964,02
Итого		5,546	144,832	752,05

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 5,546 + 0,118 = 5,664 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 144,832 + 3,072 = 147,904 \text{ (м3)}$$

Магика	№	MD210061
QΣ =	5,664	Гкал
Vподп =	147,904	м3
Vх.в. =		м3

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенов В.Н. 

акт допуска до 24.02.2027

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия"

фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович

фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС
тупиковая)

С: 23.07.2026 По: 23.08.2026

Дата	Энергия	Масса	Температура			Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	Тн, час	
23.07.26	0,186	4,301	56,28	0,00	56,28	24,00	-
24.07.26	0,195	4,357	56,52	0,00	56,52	24,00	-
25.07.26	0,216	5,171	55,19	0,00	55,19	24,00	-
26.07.26	0,227	5,457	53,52	0,00	53,52	24,00	-
27.07.26	0,191	4,520	53,31	0,00	53,31	24,00	-
28.07.26	0,154	3,714	54,13	0,00	54,13	24,00	-
29.07.26	0,176	4,135	53,69	0,00	53,69	24,00	-
30.07.26	0,173	4,006	55,02	0,00	55,02	24,00	-
31.07.26	0,177	3,883	58,00	0,00	58,00	24,00	-
01.08.26	0,194	4,146	58,21	0,00	58,21	24,00	-
02.08.26	0,163	3,900	53,08	0,00	53,08	24,00	-
03.08.26	0,163	4,222	51,61	0,00	51,61	24,00	-
04.08.26	0,055	1,782	42,94	0,00	42,94	14,08	8
05.08.26	0,164	5,688	42,08	0,00	42,08	20,03	8
06.08.26	0,145	4,281	46,46	0,00	46,46	21,93	8
07.08.26	0,176	5,241	47,24	0,00	47,24	24,00	-
08.08.26	0,162	4,705	46,23	0,00	46,23	24,00	-
09.08.26	0,151	4,419	45,16	0,00	45,16	24,00	-
10.08.26	0,165	4,764	47,21	0,00	47,21	24,00	-
11.08.26	0,143	4,412	45,36	0,00	45,36	24,00	-
12.08.26	0,165	4,773	45,42	0,00	45,42	24,00	-
13.08.26	0,148	4,109	48,36	0,00	48,36	24,00	-
14.08.26	0,142	3,850	48,42	0,00	48,42	24,00	-
15.08.26	0,163	4,293	50,78	0,00	50,78	24,00	-
16.08.26	0,166	4,452	47,44	0,00	47,44	24,00	-
17.08.26	0,249	6,070	52,67	0,00	52,67	24,00	-
18.08.26	0,186	4,834	50,69	0,00	50,69	24,00	-
19.08.26	0,190	5,023	49,67	0,00	49,67	24,00	-
20.08.26	0,167	4,431	47,82	0,00	47,82	24,00	-
21.08.26	0,176	4,648	49,15	0,00	49,15	24,00	-
22.08.26	0,225	5,890	50,68	0,00	50,68	24,00	-
23.08.26	0,193	5,353	48,03	0,00	48,03	24,00	-
Итого	5,546	144,826	50,32	0,00	50,32	752,05	
Разность		144,826	50,32				

	норма	G < min	G > max	dt < min	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	768,00
Ерасч.	5,546						

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	2068,849	36556,020	118211.97
Конец периода	24:00	2074,395	36700,852	118964.02
Разница	-	5,546	144,832	752.05

Дата и время распечатки: 24.08.2026 3:15:11

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 23.07.2026 По: 23.08.2026

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Тн, час	
23.07.26	0,000	0,000	0,000	58,39	27,35	31,05	5,95	6,33	0,000	0,000	0,00	2
24.07.26	0,000	0,000	0,000	58,54	27,48	31,07	5,92	6,30	0,000	0,000	0,00	2
25.07.26	0,000	0,000	0,000	57,07	27,31	29,76	5,95	6,32	0,000	0,000	0,00	2
26.07.26	0,000	0,000	0,000	55,05	26,92	28,13	5,98	6,35	0,000	0,000	0,00	2
27.07.26	0,000	0,000	0,000	54,83	26,98	27,85	5,96	6,33	0,000	0,000	0,00	2
28.07.26	0,000	0,000	0,000	55,94	27,17	28,77	5,92	6,29	0,000	0,000	0,00	2
29.07.26	0,000	0,002	0,000	55,34	27,24	28,10	6,16	6,53	0,002	0,000	0,00	2
30.07.26	0,000	0,001	0,000	57,12	27,48	29,64	6,54	6,91	0,001	0,000	0,00	2
31.07.26	0,000	0,000	0,000	60,16	28,00	32,16	5,89	6,27	0,000	0,000	0,00	2
01.08.26	0,000	0,000	0,000	60,53	28,43	32,09	4,94	5,32	0,000	0,000	0,00	2
02.08.26	0,000	0,000	0,000	54,95	28,25	26,70	4,93	5,30	0,000	0,000	0,00	2
03.08.26	0,000	0,007	0,000	53,03	27,78	25,25	5,54	5,91	0,007	0,000	0,00	2
04.08.26	0,000	0,001	0,000	45,03	26,82	18,21	6,67	7,02	0,001	0,000	0,02	28
05.08.26	0,000	0,000	0,000	43,00	26,29	16,71	5,30	5,65	0,000	0,000	0,00	28
06.08.26	0,000	0,000	0,000	47,83	26,25	21,58	4,07	4,42	0,000	0,000	0,00	28
07.08.26	0,000	0,001	0,000	48,59	26,21	22,38	4,35	4,70	0,001	0,000	0,00	2
08.08.26	0,000	0,000	0,000	47,82	25,90	21,92	4,54	4,89	0,000	0,000	0,00	2
09.08.26	0,000	0,000	0,000	46,34	25,66	20,68	4,57	4,92	0,000	0,000	0,00	2
10.08.26	0,000	0,003	0,000	48,75	25,98	22,77	4,54	4,90	0,003	0,000	0,00	2
11.08.26	0,000	0,000	0,000	46,93	26,15	20,78	4,50	4,85	0,000	0,000	0,00	2
12.08.26	0,000	0,000	0,000	47,16	25,79	21,37	4,80	5,16	0,000	0,000	0,00	2
13.08.26	0,000	0,000	0,000	49,94	25,97	23,98	4,87	5,23	0,000	0,000	0,00	2
14.08.26	0,000	0,000	0,000	50,10	26,09	24,01	4,38	4,73	0,000	0,000	0,00	2
15.08.26	0,000	0,001	0,000	52,72	26,41	26,31	4,79	5,15	0,001	0,000	0,00	2
16.08.26	0,000	0,000	0,000	49,04	26,08	22,96	4,92	5,28	0,000	0,000	0,00	2
17.08.26	0,000	0,000	0,000	54,21	26,31	27,90	4,94	5,31	0,000	0,000	0,00	2
18.08.26	0,000	0,000	0,000	52,32	26,31	26,02	4,78	5,14	0,000	0,000	0,00	2
19.08.26	0,000	0,000	0,000	51,02	25,31	25,71	4,64	5,00	0,000	0,000	0,00	2
20.08.26	0,000	0,000	0,000	49,49	24,88	24,61	4,89	5,25	0,000	0,000	0,00	2
21.08.26	0,000	0,002	0,000	50,68	24,76	25,92	4,93	5,29	0,002	0,000	0,00	2
22.08.26	0,000	0,002	0,000	51,94	25,22	26,72	4,90	5,26	0,002	0,000	0,00	2
23.08.26	0,000	0,000	0,000	49,64	25,16	24,48	4,64	4,99	0,000	0,000	0,00	2
Итого	0,001	0,020	0,000	51,98	26,50	25,49	5,18	5,54	0,020	0,000	0,02	
Разность		0,020		25,49			-0,36		0,020			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,02	456,27	0,00	0,00	0,00	295,77	0,00	15,95	768,00
Ерасч.	0,001								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	7490,849	201393,297	177638,594	72916.50
Конец периода	24:00	7490,850	201393,297	177638,594	72916.52
Разница	-	0,001	0,000	0,000	0.02

Дата и время распечатки: 24.08.2026 3:14:44

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации: