

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1

за август 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.07	00	65615	63236	1994,250	15207	1967,520	138,514
20.08	24	67695	65308	2003,952	15710	1967,520	138,514
ИТОГО		2080	2071	9,701	503	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 14,812$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 0$ (Гкал)

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Солнечный город»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

25 АВГ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



О суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес:

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сер. N 001

Договорные расходы:

М сет. вода=

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min =

0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min =

0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qtx Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	80.29	75.99	4.30 <	3.79	2.64	129.712	128.895	81.494	81.130	0.365	0.00	4.00	0.353	16	8	*
21.07.26 23	80.81	76.63	4.19 <	3.84	2.68	129.405	128.730	76.526	76.263	0.263	0.00	4.00	0.323	15	9	*
22.07.26 23	79.44	75.42	4.03 <	3.83	2.69	127.972	127.310	81.189	80.901	0.288	0.00	4.00	0.329	16	8	*
23.07.26 23	78.49	74.51	3.98 <	3.82	2.58	132.938	132.253	57.809	57.615	0.194	0.00	4.00	0.231	11	13	*
24.07.26 23	79.61	75.55	4.06 <	3.84	2.55	138.110	137.313	48.020	47.813	0.207	0.00	4.00	0.196	9	15	*
25.07.26 23	72.58	68.45	4.13 <	3.63	2.63	119.613	119.082	59.672	59.517	0.155	0.00	4.00	0.248	13	11	*
26.07.26 23	71.42	66.59	4.83 <	3.35	2.57	104.870	104.380	71.289	71.088	0.201	0.00	4.00	0.346	17	7	*
27.07.26 23	74.40	70.83	3.57 <	3.34	2.53	106.037	105.777	8.837	8.813	0.024	0.00	4.00	0.032	2	22	*
28.07.26 23	75.98	70.42	5.56 <	3.13	2.40	99.448	98.838	73.868	73.601	0.267	0.00	4.00	0.412	19	5	*
29.07.26 23	75.83	70.95	4.88 <	2.96	2.34	90.207	89.622	70.239	69.966	0.273	0.00	4.00	0.344	20	4	*
30.07.26 23	76.76	71.34	5.42 <	3.03	2.35	93.573	92.885	61.780	61.466	0.314	0.00	4.00	0.336	17	7	*
31.07.26 23	79.24	74.62	4.62 <	3.14	2.37	98.555	97.842	70.211	69.872	0.340	0.00	4.00	0.326	18	6	*
01.08.26 23	77.81	72.46	5.34 <	3.10	2.39	77.070	76.505	59.612	59.344	0.267	0.00	4.00	0.320	20	4	*
02.08.26 23	73.25	67.46	5.79 <	3.06	2.41	70.232	69.670	49.031	48.756	0.275	0.00	4.00	0.285	18	6	*
03.08.26 23	72.75	66.19	6.56 <	2.89	2.37	62.923	62.500	50.286	50.118	0.168	0.00	4.00	0.331	20	4	*
04.08.26 23	75.15	69.51	5.64 <	3.03	2.41	75.177	74.427	59.474	59.059	0.415	0.00	4.00	0.337	20	4	*
05.08.26 23	72.63	66.00	6.63 <	2.89	2.38	68.003	67.395	47.639	47.373	0.266	0.00	4.00	0.317	18	6	*
06.08.26 23	71.16	65.62	5.54 <	2.93	2.30	73.713	73.030	63.857	63.441	0.416	0.00	4.00	0.355	21	3	*
07.08.26 23	73.83	69.09	4.74 <	3.34	2.31	88.060	87.230	76.521	75.982	0.539	0.00	4.00	0.364	21	3	*
08.08.26 23	74.00	69.56	4.44 <	3.57	2.36	102.890	102.060	72.900	72.475	0.426	0.00	4.00	0.326	18	6	*
09.08.26 23	75.18	70.54	4.63 <	3.60	2.36	107.120	106.563	75.556	75.322	0.234	0.00	4.00	0.352	18	6	*
10.08.26 23	73.23	68.88	4.35 <	3.65	2.37	108.815	108.333	74.504	74.357	0.148	0.00	4.00	0.326	17	7	*
11.08.26 23	70.64	65.97	4.67 <	3.55	2.38	102.795	102.570	63.408	63.366	0.042	0.00	4.00	0.298	15	9	*
12.08.26 23	73.03	68.94	4.09 <	3.88	2.46	116.897	116.342	66.010	65.763	0.246	0.00	4.00	0.272	14	10	*
13.08.26 23	74.99	71.12	3.86 <	3.95	2.38	133.423	132.583	74.501	74.156	0.345	0.00	4.00	0.290	14	10	*
14.08.26 23	77.09	72.61	4.48 <	3.31	2.25	109.855	109.268	75.602	75.332	0.270	0.00	4.00	0.341	17	7	*
15.08.26 23	76.79	72.58	4.21 <	3.77	2.33	126.635	125.802	62.100	61.795	0.305	0.00	4.00	0.263	12	12	*
16.08.26 23	77.61	73.60	4.02 <	3.93	2.37	138.515	137.723	74.185	73.851	0.334	0.00	4.00	0.300	14	10	*
17.08.26 23	76.20	72.45	3.75 <	3.94	2.37	140.423	139.583	70.967	70.615	0.352	0.00	4.00	0.269	13	11	*
18.08.26 23	71.48	67.23	4.25 <	3.78	2.37	130.923	130.292	61.947	61.739	0.208	0.00	4.00	0.265	12	12	*
19.08.26 23	70.19	65.73	4.46 <	3.65	2.37	122.905	122.293	68.001	67.764	0.237	0.00	4.00	0.305	14	10	*
20.08.26 23	71.31	67.10	4.21 <	3.91	2.42	132.340	131.765	73.131	72.933	0.198	0.00	4.00	0.310	14	10	*
Итого/Средн	75.22	70.58	4.64	3.48	2.43	3459.152	3438.860	2080.167	2071.587	8.581	0.00	4.00	9.701	503	265	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qtx Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	72441.918	68910.518	65615.590	63236.999	2378.591	1994.250	15207	836
20.08.26 23	75901.070	72349.378	67695.758	65308.586	2387.171	2003.952	15710	1101
Итого	3459.152	3438.860	2080.167	2071.587	8.581	9.701	503	265

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

+5,111

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/07/26г.-20/08/26г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0х2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.26 23	46.64	3.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.07.26 23	46.56	3.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.07.26 23	45.86	3.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.07.26 23	45.49	2.96	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.07.26 23	45.71	2.98	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.07.26 23	43.47	2.79	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.07.26 23	41.97	2.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.07.26 23	42.62	2.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.07.26 23	43.55	2.78	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.07.26 23	43.97	2.78	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.07.26 23	44.50	2.80	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.07.26 23	45.67	2.87	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.08.26 23	46.16	2.88	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.08.26 23	44.66	2.77	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.08.26 23	43.02	2.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.08.26 23	43.65	2.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.08.26 23	42.44	2.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.08.26 23	41.48	2.58	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.08.26 23	41.78	2.60	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.08.26 23	42.33	2.62	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.08.26 23	43.03	2.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.08.26 23	43.44	2.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.08.26 23	42.46	2.59	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.08.26 23	41.82	2.58	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.08.26 23	42.93	2.63	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.08.26 23	43.88	2.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.08.26 23	44.66	2.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.08.26 23	44.64	2.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.08.26 23	44.00	2.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.08.26 23	42.46	2.56	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.08.26 23	41.26	2.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.08.26 23	40.94	2.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	43.66	2.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.26 23	1967.520	1915.560	138.514	15466	577
20.08.26 23	1967.520	1915.560	138.514	16234	577
Итого	0.000	0.000	0.000	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____