

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/26г.-21/04/26г.

АС нент:ж/д 4 Поселковая 44

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

М тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.26 23	69.30	60.71	8.59	4.24	3.41	191.951	185.970	187.791	182.802	4.989	0.00	4.00	1.618	24	0	
23.03.26 23	68.92	60.22	8.70	4.22	3.41	193.184	187.345	189.042	184.216	4.827	0.00	4.00	1.648	24	0	
24.03.26 23	69.36	61.02	8.33	4.25	3.41	190.216	184.694	186.095	181.533	4.562	0.00	4.00	1.555	24	0	
25.03.26 23	68.79	60.65	8.14	4.33	3.43	193.080	187.640	188.960	184.468	4.492	0.00	4.00	1.543	24	0	
26.03.26 23	67.62	60.00	7.63	4.35	3.43	190.290	184.967	186.359	181.896	4.463	0.00	4.00	1.426	24	0	
27.03.26 23	68.06	60.92	7.14	4.37	3.42	186.413	180.634	182.510	177.539	4.971	0.00	4.00	1.307	24	0	
28.03.26 23	68.47	61.47	7.00	4.41	3.44	185.774	179.512	181.839	176.399	5.439	0.00	4.00	1.277	24	0	
29.03.26 23	66.99	60.29	6.70	4.35	3.41	180.801	175.864	177.132	172.927	4.204	0.00	4.00	1.190	24	0	
30.03.26 23	66.32	58.55	7.77	4.45	3.51	202.761	197.131	198.715	194.007	4.708	0.00	4.00	1.549	24	0	
31.03.26 23	67.73	60.32	7.42	4.27	3.40	188.819	183.255	184.892	180.182	4.711	0.00	4.00	1.375	24	0	
01.04.26 23	65.73	54.02	11.71	4.40	3.34	116.480	110.799	114.192	109.260	4.932	0.00	4.00	1.339	24	0	
02.04.26 23	65.95	47.83	18.11	4.41	3.27	78.726	72.595	77.172	71.807	5.365	0.00	4.00	1.400	24	0	
03.04.26 23	65.52	44.43	21.09	4.45	3.25	56.605	50.515	55.500	50.043	5.457	0.00	4.00	1.172	24	0	
04.04.26 23	65.21	42.01	23.21	4.48	3.25	40.610 !	36.125 !	39.825 !	35.827 !	3.998	0.00	4.00	0.925	22	2	*
05.04.26 23	64.98	41.12	23.86	4.49	3.24	44.459	38.385	43.605	38.085	5.521	0.00	4.00	1.041	24	0	
06.04.26 23	66.30	42.31	23.99	4.68	3.30	48.138	42.389	47.178	42.039	5.140	0.00	4.00	1.133	24	0	
07.04.26 23	67.21	43.07	24.14	4.80	3.34	49.315	43.065	48.307	42.694	5.614	0.00	4.00	1.168	24	0	
08.04.26 23	68.25	43.99	24.26	4.77	3.33	51.814	46.626	50.725	46.208	4.517	0.00	4.00	1.232	24	0	
09.04.26 23	66.89	47.07	19.82	4.63	3.31	75.276	68.393	73.754	67.691	6.063	0.00	4.00	1.464	24	0	
10.04.26 23	66.85	49.40	17.45	4.66	3.36	93.706	87.939	91.811	86.940	4.871	0.00	4.00	1.604	24	0	
11.04.26 23	67.06	50.90	16.16	4.56	3.35	105.973	99.651	103.813	98.448	5.366	0.00	4.00	1.681	24	0	
12.04.26 23	66.83	45.30	21.53	4.83	3.35	57.546	52.285	56.384	51.778	4.606	0.00	4.00	1.216	24	0	
13.04.26 23	66.90	47.85	19.06	4.76	3.37	80.989	75.106	79.345	74.308	5.037	0.00	4.00	1.514	24	0	
14.04.26 23	66.94	49.34	17.60	4.71	3.38	86.287	80.506	84.535	79.583	4.953	0.00	4.00	1.490	24	0	
15.04.26 23	67.56	51.32	16.24	4.63	3.39	109.141	103.174	106.887	101.909	4.979	0.00	4.00	1.739	24	0	
16.04.26 23	67.89	54.30	13.59	4.73	3.51	141.410	135.631	138.473	133.765	4.708	0.00	4.00	1.886	24	0	
17.04.26 23	67.25	53.02	14.24	4.43	3.28	132.768	126.500	130.050	124.848	5.202	0.00	4.00	1.855	24	0	
18.04.26 23	66.61	49.50	17.11	4.50	3.14	78.518	72.784	76.932	71.927	5.005	0.00	4.00	1.318	24	0	
19.04.26 23	68.86	42.58	26.28	4.60	3.09	43.932	37.890	42.994	37.564	5.430	0.00	4.00	1.131	24	0	
20.04.26 23	69.09	46.48	22.61	4.60	3.09	53.075	46.885 <	51.934	46.397 <	5.537	0.00	4.00	1.176	24	0	*
21.04.26 23	71.18	40.41	30.78	4.69	3.06	33.908	27.989	33.137	27.777	5.361	0.00	4.00	1.021	24	0	
Итого/Средн	67.64	55.06	12.58	4.52	3.33	3481.964	3302.244	3409.890	3254.866	155.024	0.00	4.00	42.993	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.26 23	45884.318	44162.455	37709.994	36649.197	1060.797	438.794	5020	2289
21.04.26 23	49366.281	47464.699	41119.883	39904.062	1215.821	481.787	5762	2291
Итого	3481.964	3302.244	3409.890	3254.866	155.024	42.993	742	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+ 0,044 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/26г.-21/04/26г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.26 23	69.01	4.08	6.542 <	6.401 <	5.00	3.00	0.410	24	0	*
23.03.26 23	68.54	4.06	6.408 <	6.272 <	5.00	3.00	0.399	24	0	*
24.03.26 23	69.53	4.10	6.008 <	5.877 <	5.00	3.00	0.379	24	0	*
25.03.26 23	68.30	4.17	6.021 <	5.894 <	5.00	3.00	0.373	24	0	*
26.03.26 23	67.14	4.19	6.035 <	5.911 <	5.00	3.00	0.367	24	0	*
27.03.26 23	68.06	4.22	6.411 <	6.277 <	5.00	3.00	0.396	24	0	*
28.03.26 23	67.79	4.26	6.906 <	6.763 <	5.00	3.00	0.425	24	0	*
29.03.26 23	66.57	4.20	5.784 <	5.668 <	5.00	3.00	0.349	24	0	*
30.03.26 23	66.03	4.27	6.464 <	6.336 <	5.00	3.00	0.387	24	0	*
31.03.26 23	67.64	4.11	6.174 <	6.046 <	5.00	3.00	0.379	24	0	*
01.04.26 23	65.47	4.31	6.010 <	5.893 <	5.00	3.00	0.356	24	0	*
02.04.26 23	65.35	4.36	6.083 <	5.965 <	5.00	3.00	0.360	24	0	*
03.04.26 23	65.27	4.42	6.094 <	5.975 <	5.00	3.00	0.360	24	0	*
04.04.26 23	64.41	4.45	4.507 <!	4.422 <!	5.00	3.00	0.263	22	2	*
05.04.26 23	64.42	4.46	6.069 <	5.954 <	5.00	3.00	0.354	24	0	*
06.04.26 23	66.71	4.64	5.697 <	5.582 <	5.00	3.00	0.345	24	0	*
07.04.26 23	66.72	4.77	6.162 <	6.038 <	5.00	3.00	0.373	24	0	*
08.04.26 23	67.78	4.74	5.056 <	4.950 <	5.00	3.00	0.311	24	0	*
09.04.26 23	66.17	4.59	6.762 <	6.628 <	5.00	3.00	0.406	24	0	*
10.04.26 23	66.55	4.61	5.541 <	5.430 <	5.00	3.00	0.334	24	0	*
11.04.26 23	66.55	4.50	6.064 <	5.942 <	5.00	3.00	0.366	24	0	*
12.04.26 23	66.01	4.79	5.131 <	5.029 <	5.00	3.00	0.307	24	0	*
13.04.26 23	66.64	4.71	5.760 <	5.644 <	5.00	3.00	0.348	24	0	*
14.04.26 23	67.04	4.66	5.621 <	5.506 <	5.00	3.00	0.342	24	0	*
15.04.26 23	67.13	4.57	5.727 <	5.610 <	5.00	3.00	0.349	24	0	*
16.04.26 23	67.63	4.64	5.561 <	5.445 <	5.00	3.00	0.341	24	0	*
17.04.26 23	66.68	4.35	5.994 <	5.873 <	5.00	3.00	0.362	24	0	*
18.04.26 23	66.45	4.45	5.589 <	5.477 <	5.00	3.00	0.337	24	0	*
19.04.26 23	67.85	4.57	5.877 <	5.754 <	5.00	3.00	0.362	24	0	*
20.04.26 23	68.35	4.56	5.927 <	5.802 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
21.04.26 23	70.74	4.66	5.669 <	5.542 <	5.00	3.00	0.364	24	0	*
Итого/Средн	67.07	4.43	183.653	179.908	5.00	3.00	11.170	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.26 23	1591.866	1556.769	99.685	6997	312
21.04.26 23	1775.519	1736.676	110.855	7739	314
Итого	183.653	179.908	11.170	742	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____