

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/26г.-21/04/26г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.26 23	71.04	38.87	32.17	5.05	2.59	114.720	112.965	112.132	112.186	-0.054	0.00	4.00	3.612	24	0	
23.03.26 23	71.00	39.56	31.43	5.00	2.52	114.795	112.965	112.203	112.162	0.042	0.00	4.00	3.532	24	0	
24.03.26 23	71.95	40.14	31.81	5.07	2.45	117.585	115.585	114.863	114.733	0.130	0.00	4.00	3.660	24	0	
25.03.26 23	70.34	39.92	30.42	5.13	2.47	118.558	116.412	115.926	115.560	0.366	0.00	4.00	3.532	24	0	
26.03.26 23	69.50	39.48	30.02	5.15	2.46	118.577	116.353	116.003	115.524	0.479	0.00	4.00	3.488	24	0	
27.03.26 23	69.58	39.76	29.81	5.12	2.45	118.180	115.927	115.607	115.094	0.514	0.00	4.00	3.452	24	0	
28.03.26 23	70.43	39.27	31.16	5.24	2.45	115.347	113.105	112.778	112.303	0.475	0.00	4.00	3.521	24	0	
29.03.26 23	68.98	36.39	32.58	5.12	2.45	97.028	95.283	94.950	94.718	0.232	0.00	4.00	3.098	24	0	
30.03.26 23	67.96	35.42	32.54	4.98	2.48	93.630	91.855	91.678	91.336	0.342	0.00	4.00	2.987	24	0	
31.03.26 23	70.12	37.70	32.42	5.26	2.49	95.265	93.440	93.165	92.834	0.331	0.00	4.00	3.026	24	0	
01.04.26 23	68.94	35.81	33.12	5.11	2.50	85.720	83.658	83.883	83.176	0.707	0.00	4.00	2.782	24	0	
02.04.26 23	69.29	38.74	30.54	4.89	2.50	109.780	107.037	107.406	106.311	1.095	0.00	4.00	3.285	24	0	
03.04.26 23	69.35	38.76	30.58	4.95	2.49	111.330	108.683	108.923	107.931	0.992	0.00	4.00	3.336	24	0	
04.04.26 23	69.36	38.81	30.55	4.99	2.48	112.485	109.895	110.055	109.146	0.909	0.00	4.00	3.368	24	0	
05.04.26 23	69.10	38.58	30.52	5.01	2.48	112.705	110.210	110.280	109.462	0.818	0.00	4.00	3.371	24	0	
06.04.26 23	69.74	40.12	29.62	5.08	2.47	114.323	111.833	111.821	111.008	0.812	0.00	4.00	3.318	24	0	
07.04.26 23	70.31	40.42	29.89	5.15	2.46	116.035	113.450	113.462	112.595	0.867	0.00	4.00	3.398	24	0	
08.04.26 23	71.00	39.35	31.65	5.20	2.45	111.525	108.842	109.012	108.074	0.938	0.00	4.00	3.456	24	0	
09.04.26 23	69.65	38.38	31.26	4.91	2.43	112.198	109.770	109.747	109.038	0.709	0.00	4.00	3.436	24	0	
10.04.26 23	69.21	40.11	29.10	4.89	2.46	121.118	118.985	118.511	118.108	0.403	0.00	4.00	3.454	24	0	
11.04.26 23	68.98	37.93	31.04	4.64	2.47	113.940	111.730	111.504	111.005	0.498	0.00	4.00	3.466	24	0	
12.04.26 23	69.10	39.56	29.54	5.04	2.52	122.275	120.037	119.651	119.180	0.471	0.00	4.00	3.540	24	0	
13.04.26 23	69.47	40.09	29.38	4.98	2.52	120.840	118.620	118.216	117.741	0.475	0.00	4.00	3.479	24	0	
14.04.26 23	69.39	40.01	29.38	4.96	2.53	119.815	117.577	117.216	116.721	0.495	0.00	4.00	3.449	24	0	
15.04.26 23	69.84	40.03	29.82	4.90	2.53	118.225	116.033	115.635	115.181	0.454	0.00	4.00	3.453	24	0	
16.04.26 23	70.16	39.35	30.81	4.89	2.57	117.330	115.005	114.734	114.196	0.538	0.00	4.00	3.540	24	0	
17.04.26 23	71.06	39.03	32.03	4.77	2.51	115.160	112.755	112.552	111.972	0.580	0.00	4.00	3.609	24	0	
18.04.26 23	72.08	37.88	34.20	5.01	2.47	100.890	98.575	98.549	97.934	0.615	0.00	4.00	3.375	24	0	
19.04.26 23	73.71	37.96	35.75	5.11	2.43	92.192	89.930	89.969	89.341	0.628	0.00	4.00	3.221	24	0	
20.04.26 23	73.55	38.41	35.13	5.08	2.42	91.670	89.215	89.463	88.620	0.843	0.00	4.00	3.148	24	0	
21.04.26 23	76.89	40.65	36.24	5.25	2.39	95.070	92.245	92.598	91.544	1.054	0.00	4.00	3.361	24	0	
Итого/Средн	70.30	39.01	31.29	5.03	2.48	3418.310	3347.975	3342.493	3324.734	17.758	0.00	4.00	104.753	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.26 23	60803.255	57383.385	58780.546	56419.570	2360.976	1845.775	12989	174
21.04.26 23	64221.565	60731.360	62123.039	59744.304	2378.735	1950.528	13733	174
Итого	3418.310	3347.975	3342.492	3324.734	17.758	104.753	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/26г.-21/04/26г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.26 23	32.63	0.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.03.26 23	32.88	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.03.26 23	33.27	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.03.26 23	33.36	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.03.26 23	33.35	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.03.26 23	33.33	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.03.26 23	33.90	0.06	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.03.26 23	32.98	0.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.03.26 23	30.13	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.03.26 23	30.68	0.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.04.26 23	30.98	0.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.04.26 23	32.53	0.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.04.26 23	33.34	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.04.26 23	33.71	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.04.26 23	34.20	0.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.04.26 23	34.70	0.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.04.26 23	34.23	0.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.04.26 23	34.76	0.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.04.26 23	32.36	0.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.04.26 23	32.32	0.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.04.26 23	31.45	0.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.04.26 23	33.46	0.06	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.04.26 23	33.69	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.04.26 23	33.09	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.04.26 23	33.42	0.06	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.04.26 23	32.29	0.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.04.26 23	32.37	0.04	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.04.26 23	32.53	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.04.26 23	34.29	0.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.04.26 23	33.24	0.06	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.04.26 23	35.77	0.12	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	33.07	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.26 23	1967.181	1915.222	138.506	12588	575
21.04.26 23	1967.181	1915.222	138.506	13332	575
Итого	0.000	0.000	0.000	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____