

Теплоисточник ТЭЦ - 3

Договор № 3-38483

Система 2 - х трубная, ГВС открытая

Т/вычислитель ТВ7-04М

ПУ № 22-182031

Нагрузка по договору:

максимальная _____ Гкал/ч,

за отчетный период _____ Гкал.

ОТЧЕТ

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за отопление и ГВС

ООО "УК Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки узла учета

г.Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

адрес по месту установки узла учета

за июль 2026 г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество	Время	ГВС	
дата	время	по подаче,	по обратке,	Гкал	час	V1, м3	Гкал
		Т	Т				
с 23.06.26	00-00	182637,268	165096,261	5513,356	19794	25052,309	1565,483
по 22.07.26	24-00	182637,268	165113,088	5513,356	19950	25554,968	1586,306
ИТОГО		0	16,826	0	156	502,659	20,823

Q = 0,000 (Гкал)

Q_{ГВС} = 20,823+0,029=20,852 (Гкал)

V_{подп} = 502,659 (м3)

Акт допуска 04.10.2026 г.

Количество дней по среднему: 0 + 0 = 0

Руководитель _____ подпись _____

должность, Ф.И.О.

Тел.: _____

Ответственный исполнитель _____ Тел.: 89050996677

должность

Кондратюк Максим Викторович

подпись

Фамилия, имя, отчество

Инспектор _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮЛ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Турганова А.А. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент: _____

Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. 49

Договор №: _____

Тепловычислитель ТУ7-04 сэт. N 001

Договорные расходи:

М сеп. водо- т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 0,00 °C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qва Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	22.84	41.74	-18.91	1.49	0.000	0.000	7.480	0.000	2.391	-2.391	0.00	4.00	0.000	11	13	*
24.06.26 23	22.72	39.78	-17.06	1.47	1.46	0.000	4.820	0.000	2.790	-2.790	0.00	4.00	0.000	19	5	*
25.06.26 23	23.18	38.55	-15.37	1.38	1.39	0.000	3.120	0.000	3.099	-3.099	0.00	4.00	0.000	24	0	*
26.06.26 23	23.46	37.77	-14.31	1.89	1.91	0.000	12.070	0.000	1.504	-1.504	0.00	4.00	0.000	14	10	*
27.06.26 23	24.47	52.23	-27.76	3.60	3.58	0.000	20.160	0.000	0.396	-0.396	0.00	4.00	0.000	3	21	*
28.06.26 23	24.00	52.96	-28.95	3.60	3.57	0.000	18.060	0.000	0.267	-0.267	0.00	4.00	0.000	5	19	*
29.06.26 23	24.51	52.16	-27.65	3.41	3.70	0.000	18.770	0.000	0.227	-0.227	0.00	4.00	0.000	4	20	*
30.06.26 23	25.11	50.90	-25.79	3.71	3.63	0.000	20.060	0.000	0.168	-0.168	0.00	4.00	0.000	2	22	*
01.07.26 23	25.06	53.41	-28.35	3.65	3.54	0.000	21.160	0.000	0.366	-0.366	0.00	4.00	0.000	4	20	*
02.07.26 23	24.92	53.02	-28.10	3.61	3.51	0.000	20.630	0.000	0.257	-0.257	0.00	4.00	0.000	4	20	*
03.07.26 23	25.00	52.16	-27.15	3.62	3.53	0.000	21.090	0.000	0.218	-0.218	0.00	4.00	0.000	4	20	*
04.07.26 23	25.42	50.36	-24.95	3.75	3.68	0.000	19.510	0.000	0.336	-0.336	0.00	4.00	0.000	5	19	*
05.07.26 23	25.32	48.76	-23.44	3.87	3.81	0.000	22.560	0.000	0.327	-0.327	0.00	4.00	0.000	6	18	*
06.07.26 23	24.58	48.03	-23.45	3.84	3.88	0.000	23.280	0.000	0.386	-0.386	0.00	4.00	0.000	4	20	*
07.07.26 23	23.98	48.15	-24.17	3.94	3.88	0.000	24.620	0.000	0.178	-0.178	0.00	4.00	0.000	3	21	*
08.07.26 23	23.93	47.85	-23.92	3.95	3.90	0.000	22.660	0.000	0.387	-0.387	0.00	4.00	0.000	4	20	*
09.07.26 23	24.28	47.86	-23.58	4.01	3.95	0.000	21.750	0.000	0.545	-0.545	0.00	4.00	0.000	4	20	*
10.07.26 23	25.30	48.07	-22.78	3.83	3.78	0.000	21.900	0.000	0.396	-0.396	0.00	4.00	0.000	5	19	*
11.07.26 23	24.52	47.77	-23.25	3.95	3.88	0.000	20.260	0.000	0.436	-0.436	0.00	4.00	0.000	5	19	*
12.07.26 23	24.57	47.51	-22.94	3.95	3.89	0.000	23.990	0.000	0.545	-0.545	0.00	4.00	0.000	5	19	*
13.07.26 23	25.29	48.10	-22.81	3.91	3.86	0.000	26.970	0.000	0.446	-0.446	0.00	4.00	0.000	4	20	*
14.07.26 23	23.89	46.10	-22.21	3.78	3.73	0.000	25.390	0.000	0.218	-0.218	0.00	4.00	0.000	4	20	*
15.07.26 23	23.08	36.14	-13.06	2.49	2.40	0.000	21.280	0.000	0.863	-0.863	0.00	4.00	0.000	5	19	*
16.07.26 23	22.29	25.28	-2.99	0.03	0.00	0.000	335.320	0.000	0.080	-0.080	0.00	4.00	0.000	8	16	*
17.07.26 23	23.07	25.30	-2.23	0.07	0.00	0.000	539.470	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	0	24	*
18.07.26 23	23.29	25.15	-1.86	0.13	0.05	0.000	543.350	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	0	24	*
19.07.26 23	22.52	25.70	-3.18	0.15	0.06	0.000	563.060	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	0	24	*
20.07.26 23	21.65	25.27	-3.62	0.16	0.08	0.000	568.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	0	24	*
21.07.26 23	21.39	25.10	-3.71	0.16	0.07	0.000	571.880	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	0	24	*
22.07.26 23	20.88	25.12	-4.23	0.17	0.09	0.000	561.750	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	0	24	*
Итого/Средн	23.82	42.90	-19.08	2.59	2.54	0.070	4124.420	0.000	16.826	-16.826	0.00	4.00	0.000	156	564	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qва Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.26 23	188491.710	170279.990	182637.268	165096.261	17541.007	5513.356	19794	2851
22.07.26 23	188491.780	174404.410	182637.268	165113.088	17524.180	5513.356	19950	3415
Итого	0.070	4124.420	0.000	16.826	-16.826	0.000	156	564

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос
(X) апар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ

6 суточных параметров горячего водоснабжения

за 23/06/26г.-22/07/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. 49
Договор №:
Тепловычислитель ТВ7-04 сэт. N 001
Договорные расходы:
М сел.пошт= т.сут Млнс= т.сут
тхв: догов., тхд = 5,00 °С

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 30,00 м3/ч G1 min = 0,20 м3/ч

1230733-3

ФРТ=4, КСН=0x258С

КТ3=0,

ТВ2, СИ=9,

ВД=1,

Серийный номер 22182031,

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Рх кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.26 23	37.33	0.00	5.803 <		5.768 <	5.00	0.186	24	0	*
24.06.26 23	36.15	0.00	5.287 <		5.256 <	5.00	0.163	24	0	*
25.06.26 23	33.69	0.00	4.248 <		4.227 <	5.00	0.121	24	0	*
26.06.26 23	44.08	0.02	11.603 <		11.491 <	5.00	0.448	24	0	*
27.06.26 23	51.51	0.01	20.897 <		20.635 <	5.00	0.957	24	0	*
28.06.26 23	52.79	0.01	20.395 <		20.126 <	5.00	0.959	24	0	*
29.06.26 23	51.01	0.00	20.249 <		19.999 <	5.00	0.918	23	1	*
30.06.26 23	49.82	0.00	21.999 <		21.741 <	5.00	0.972	24	0	*
01.07.26 23	52.76	0.00	23.685 <		23.374 <	5.00	1.113	24	0	*
02.07.26 23	52.81	0.00	23.161 <		22.855 <	5.00	1.090	24	0	*
03.07.26 23	51.59	0.00	23.669 <		23.371 <	5.00	1.086	24	0	*
04.07.26 23	49.69	0.00	22.052 <		21.795 <	5.00	0.971	24	0	*
05.07.26 23	48.93	0.00	24.779 <		24.498 <	5.00	1.073	24	0	*
06.07.26 23	47.41	0.00	25.547 <		25.276 <	5.00	1.069	24	0	*
07.07.26 23	47.58	0.00	26.836 <		26.549 <	5.00	1.127	24	0	*
08.07.26 23	47.36	0.00	24.972 <		24.708 <	5.00	1.044	24	0	*
09.07.26 23	47.09	0.00	24.085 <		23.832 <	5.00	1.000	24	0	*
10.07.26 23	47.59	0.00	24.104 <		23.847 <	5.00	1.013	24	0	*
11.07.26 23	47.31	0.00	22.492 <		22.255 <	5.00	0.939	24	0	*
12.07.26 23	47.70	0.00	26.200 <		25.918 <	5.00	1.103	24	0	*
13.07.26 23	47.77	0.00	29.218 <		28.903 <	5.00	1.233	24	0	*
14.07.26 23	45.59	0.00	27.494 <		27.225 <	5.00	1.102	24	0	*
15.07.26 23	34.27	0.00	23.322 <		23.193 <	5.00	0.676	24	0	*
16.07.26 23	27.18	0.00	3.189 <		3.180 <	5.00	0.070	24	0	*
17.07.26 23	27.31	0.00	3.216 <		3.206 <	5.00	0.071	24	0	*
18.07.26 23	27.23	0.00	3.246 <		3.236 <	5.00	0.072	24	0	*
19.07.26 23	27.93	0.00	2.657 <		2.649 <	5.00	0.060	24	0	*
20.07.26 23	27.93	0.00	2.673 <		2.665 <	5.00	0.061	24	0	*
21.07.26 23	27.43	0.00	2.855 <		2.846 <	5.00	0.064	24	0	*
22.07.26 23	27.59	0.00	2.724 <		2.716 <	5.00	0.061	24	0	*
Итого/Средн	46.99	0.00	502.659		497.337	5.00	20.823	719	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Условные обозначения (<) параметр < min (>) параметр > max (!) отсут.питания (#) дисбаланс масс (R) реверс (o) отсут.теплонос (X) аппарат.неиспр.
22.06.26 23	25052.309	24501.642	1565.483	22551	94	
22.07.26 23	25554.968	24998.979	1586.306	23270	95	
Итого	502.659	497.337	20.823	719	1	

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации