

Теплоисточник ТЭЦ - 3

Договор № 3-38483

Система 2 - х трубная, ГВС открытаяТ/вычислитель ТВ7-04М

ПУ № 22-182031

Нагрузка по договору:

максимальная _____ Гкал/ч,

за отчетный период _____ Гкал.

ОТЧЕТ

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за отопление и ГВС

ООО "УК Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки узла учета

г.Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

адрес по месту установки узла учета

за июнь 2026 г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество	Время	ГВС	
дата	время	по подаче,	по обратке,	Гкал	час	V1, м3	Гкал
		Т	Т				
с 23.05.26	00-00	182197,531	165075,202	5496,387	19221	24401,077	1532,946
по 22.06.26	24-00	182637,268	165096,261	5513,356	19794	25052,309	1565,483
ИТОГО		439,737	21,059	16,969	573	651,232	32,537

Q = 46,969+0,207=17,176 (Гкал)Q_{ГВС} = 32,537+0,309=32,846 (Гкал)V_{подп} = 651,232 (м3)

Акт допуска 04.10.2026 г.

Количество дней по среднему: 0 + 0 = 0

Руководитель _____ подпись _____

должность, Ф.И.О.

Тел.: _____

Ответственный исполнитель _____ Тел.: 89050996677

должность

Кондратюк Максим Викторович

подпись

Фамилия, имя, отчество

Инспектор _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24.06.2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/2023г.-22/06/2023г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. 49

Договор N:

Тепловычислитель ТВ7-04 сег. N 001

Договорные расходы:

М сег. вода= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 0,00 °C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.26 23	63.36	20.75	42.61	3.13	2.82	23.530 <	0.000	23.097 <	0.000	23.097	0.00	4.00	0.984	24	0	*
24.05.26 23	60.32	19.59	40.73	3.49 <	3.13 <	20.000 <	0.000	19.664 <	0.000	19.664	0.00	4.00	0.800	20	4	*
25.05.26 23	59.07	20.36	38.71	3.31 <	3.02 <	23.730 <	0.020 <	23.346 <	0.020 <	23.326	0.00	4.00	0.903	21	3	*
26.05.26 23	59.55	20.86	38.68	3.14	2.97	24.420 <	0.000	24.019 <	0.000	24.019	0.00	4.00	0.928	24	0	*
27.05.26 23	59.79	20.71	39.08	3.08	2.89	24.020 <	0.000	23.622 <	0.000	23.622	0.00	4.00	0.922	24	0	*
28.05.26 23	60.68	20.85	39.82	3.02	2.80	21.870 <	0.000	21.499 <	0.000	21.499	0.00	4.00	0.855	24	0	*
29.05.26 23	59.20	22.19	37.01	2.96	2.81	21.710 <	0.000	21.358 <	0.000	21.358	0.00	4.00	0.790	24	0	*
30.05.26 23	58.44	21.54	36.90	2.93	2.77	21.590 <	0.000	21.249 <	0.000	21.249	0.00	4.00	0.783	24	0	*
31.05.26 23	58.03	21.19	36.84	2.79	2.63	21.770 <	0.000	21.409 <	0.000	21.409	0.00	4.00	0.809	24	0	*
01.06.26 23	59.83	22.00	37.84	2.73	2.56	21.170 <	0.000	20.845 <	0.000	20.845	0.00	4.00	0.732	24	0	*
02.06.26 23	57.35	22.18	35.17	2.63	2.32	23.510 <	0.000	23.113 <	0.000	23.113	0.00	4.00	0.884	24	0	*
03.06.26 23	60.64	22.36	38.28	3.42	3.27	25.050 <	0.000	24.597 <	0.000	24.597	0.00	4.00	0.998	24	0	*
04.06.26 23	63.04	22.44	40.60	4.97	4.46	22.530 <	0.000	22.523 <	0.000	22.523	0.00	4.00	0.906	24	0	*
05.06.26 23	62.33	22.08	40.24	5.38	4.69	22.930 <	0.000	22.096 <	0.000	22.096	0.00	4.00	0.908	24	0	*
06.06.26 23	65.09	23.96	41.13	5.29	4.29	25.200 <	0.000	24.733 <	0.000	24.733	0.00	4.00	0.970	24	0	*
07.06.26 23	63.83	24.60	39.23	5.42	4.21	24.530 <	0.000	24.106 <	0.000	24.106	0.00	4.00	0.892	24	0	*
08.06.26 23	61.43	24.41	37.02	5.47	4.17	24.490 <	0.000	24.083 <	0.000	24.083	0.00	4.00	0.884	24	0	*
09.06.26 23	60.20	23.46	36.74	5.53	4.52	24.280 <	0.000	23.838 <	0.000	23.838	0.00	4.00	0.922	24	0	*
10.06.26 23	63.16	24.47	38.69	5.40	4.50	9.390 <	14.270 <	9.241 <	2.002 <	7.239	0.00	4.00	0.313	16	8	*
11.06.26 23	58.66	24.78	33.87 <	4.31	3.85	0.000	29.260 <	0.000	0.515 <	-0.515	0.00	4.00	0.000	3	21	*
12.06.26 23	27.36	52.91	-25.54 <	4.25	4.23	0.000	25.350 <	0.000	0.703 <	-0.703	0.00	4.00	0.000	4	20	*
13.06.26 23	24.07	53.05	-28.98 <	4.28	4.25	0.000	27.150 <	0.000	0.622 <	-0.622	0.00	4.00	0.000	4	20	*
14.06.26 23	23.72	54.36	-30.64 <	4.21	4.16	0.000	15.900 <	0.000	2.045 <	-2.045	0.00	4.00	0.000	9	15	*
15.06.26 23	23.73	53.21	-29.48 <	3.38	3.33	0.000	6.510 <	0.000	1.912 <	-1.912	0.00	4.00	0.000	14	10	*
16.06.26 23	23.68	45.39	-21.71 <	1.65	1.64	0.000	4.640 <	0.000	3.612 <	-3.612	0.00	4.00	0.000	21	3	*
17.06.26 23	22.65	33.40	-10.75 <	1.34	1.39	0.000	7.540 <	0.000	2.442 <	-2.442	0.00	4.00	0.000	13	11	*
18.06.26 23	22.55	38.06	-15.51 <	1.57	1.60	0.000	7.660 <	0.000	2.461 <	-2.461	0.00	4.00	0.000	7	17	*
19.06.26 23	22.25	40.29	-18.04 <	1.65	1.66	0.000	9.140 <	0.000	1.132 <	-1.132	0.00	4.00	0.000	5	19	*
20.06.26 23	22.28	42.36	-20.08 <	1.65	1.64	0.000	9.830 <	0.000	0.961 <	-0.961	0.00	4.00	0.000	5	19	*
21.06.26 23	22.47	43.34	-20.87 <	1.63	1.62	0.000										
22.06.26 23	22.96	46.15	-23.19 <	1.57	1.53	0.000										
Итого/Средн	60.82	40.88	19.94	3.41	3.10	447.360	163.680	439.737	21.059	418.677	0.00	4.00	16.969	573	171	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.26 23	188044.350	170116.310	182197.531	165075.202	17122.329	5496.387	19221	2680
22.06.26 23	188491.710	170279.990	182637.268	165096.261	17541.007	5513.356	19794	2851
Итого	447.360	163.680	439.737	21.059	418.677	16.969	573	171

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос
(X) аппарат.нейспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 23/05/26г. -22/06/26г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, 2-я Поселковая ул, д. 49
Договор N: _____ Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные раскнды: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
тхв: догов., тхд = 5,00 °C

Серийный номер 22182031, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0x258C

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.26 23	60.37	0.00	26.102	25.659	5.00	5.00	1.418	24	0	
24.05.26 23	57.75	0.44	22.016	21.673	5.00	5.00	1.141	20	4	*
25.05.26 23	56.63	0.66	25.936	25.546	5.00	5.00	1.316	21	3	*
26.05.26 23	57.10	0.00	26.955	26.543	5.00	5.00	1.380	24	0	*
27.05.26 23	57.30	0.00	26.511	26.102	5.00	5.00	1.362	24	0	*
28.05.26 23	57.93	0.00	24.415	24.030	5.00	5.00	1.269	24	0	*
29.05.26 23	56.58	0.00	24.283	23.917	5.00	5.00	1.231	24	0	*
30.05.26 23	55.88	0.00	23.981	23.628	5.00	5.00	1.199	24	0	*
31.05.26 23	55.47	0.00	24.194	23.844	5.00	5.00	1.201	24	0	*
01.06.26 23	57.22	0.00	24.137	23.765	5.00	5.00	1.238	24	0	*
02.06.26 23	54.88	0.00	23.601	23.265	5.00	5.00	1.158	24	0	*
03.06.26 23	58.03	0.00	25.943	25.533	5.00	5.00	1.351	24	0	*
04.06.26 23	60.43	0.01	27.455	26.987	5.00	5.00	1.493	24	0	*
05.06.26 23	59.51	0.01	25.161	24.744	5.00	5.00	1.346	24	0	*
06.06.26 23	62.17	0.01	24.580	24.138	5.00	5.00	1.377	24	0	*
07.06.26 23	61.32	0.00	27.428	26.947	5.00	5.00	1.515	24	0	*
08.06.26 23	59.08	0.00	26.809	26.371	5.00	5.00	1.423	24	0	*
09.06.26 23	57.83	0.00	26.771	26.352	5.00	5.00	1.389	24	0	*
10.06.26 23	60.67	0.00	26.516	26.061	5.00	5.00	1.448	24	0	*
11.06.26 23	52.40	0.00	22.916	22.615	5.00	5.00	1.069	24	0	*
12.06.26 23	52.49	0.00	27.499	27.142	5.00	5.00	1.286	24	0	*
13.06.26 23	52.62	0.00	25.725	25.389	5.00	5.00	1.206	24	0	*
14.06.26 23	54.09	0.00	28.530	28.136	5.00	5.00	1.378	24	0	*
15.06.26 23	52.05	0.00	17.771	17.544	5.00	5.00	0.823	24	0	*
16.06.26 23	43.61	0.00	8.594	8.517	5.00	5.00	0.328	24	0	*
17.06.26 23	29.94	0.00	5.498	5.477	5.00	5.00	0.136	24	0	*
18.06.26 23	34.12	0.00	5.327	5.300	5.00	5.00	0.154	24	0	*
19.06.26 23	37.27	0.00	6.471	6.429	5.00	5.00	0.207	24	0	*
20.06.26 23	38.56	0.00	6.328	6.285	5.00	5.00	0.210	24	0	*
21.06.26 23	39.73	0.00	6.650	6.601	5.00	5.00	0.228	24	0	*
22.06.26 23	41.90	0.00	7.129	7.071	5.00	5.00	0.260	24	0	*
Итого/Средн	55.83	0.04	651.232	641.612	5.00	5.00	32.537	737	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Условные обозначения (<) параметр < min (>) параметр > max (!) отсут. питания (#) дисбаланс масс (R) реверс (o) отсут. теплонос (X) аппарат. неиспр.
22.05.26 23	24401.077	23860.030	1532.946	21814	87	
22.06.26 23	25052.309	24501.642	1565.483	22551	94	
Итого	651.232	641.612	32.537	737	7	

Представитель абонента



Представитель снабжающей организации