

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 50А

за июль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
22.06	00	5397	4699	125,205	2804	738,360	47,645
23.06	24	5407	4699	125,610	2852	748,900	48,230
ИТОГО		10	0	0,404	48	10,540	0,585

24.06- 20.07 – по среднему – 142,29 м3, 7,897 гкал

ПУ № 18059799

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 8,482 (Гкал)

V подп. = 152,83 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

отдел приборов учёта тепловой энергии

23. 07. 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/06/26г.-23/06/26г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 20 Парусьезда ул, д. 50А

Договор N:

Тепловычислитель ТВ7-04 сел. N 001

Договорные расходы:

М сет.вода=_____т.сут Мтвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 0,00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18-059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	v1 м3	v2 м3	m1 т	m2 т	dm т	tx °C	px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.26 23	62.86	23.44	39.42	5.40	0.25	5.624 <	0.000	5.522 <	0.000	5.522	0.00	4.00	0.218	24	0	*
23.06.26 23	62.22	23.57	38.65	5.38	0.26	4.898 <	0.000	4.811 <	0.000	4.811	0.00	4.00	0.186	24	0	*
Итого/Средн	62.56	23.51	39.06	5.39	0.25	10.522	0.000	10.333	0.000	10.333	0.00	4.00	0.404	48	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.06.26 23	5546.959	4773.528	5397.471	4699.470	698.002	125.205	2804	12
23.06.26 23	5557.481	4773.528	5407.805	4699.470	708.335	125.610	2852	12
Итого	10.522	0.000	10.333	0.000	10.333	0.404	48	0

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос
(X) апар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 22/06/26г.-23/06/26г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 20 Парусная ул, д. 50А

Договор N:

Теплоснабщик ТВ7-04 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = Т.сут Мгвс = Т.сут

Тхв: договор., Тхд = 5,00 °C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min =

0.60 м3/ч

Серийный номер 18-059799, БД=1, ТВ2, СК=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	p1 кгс/см2	v1 м3	m1 т	tx °C	px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.26 23	61.78	5.31	5.670 <	5.571 <	5.00	3.00	0.316	24	0	*
23.06.26 23	61.07	5.29	4.870 <	4.786 <	5.00	3.00	0.269	24	0	*
Итого/Средн	61.45	5.30	10.540	10.357	5.00	3.00	0.585	48	0	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	v1 м3	p1 кгс/см2	m1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.06.26 23	738.360		721.558	47.645	2816	0
23.06.26 23	748.900		731.916	48.230	2864	0
Итого	10.540		10.357	0.585	48	0

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации