

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 07. 2026

Договор № 3-38483

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 52

за июль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	36728	35587	910,781	14797	2199,372	113,684
19.07	24	36943	35587	917,185	15483	2419,069	125,378
ИТОГО		214	0	6,404	686	219,697	11,695

ПУ № 19080436

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 11,831 (Гкал)

V подп. = 222,252 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/26г.-19/07/26г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0жЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
21.06.26 23	60.06	28.56	31.50	5.39	5.55	8.066	< 0.000	7.933	< 0.000	7.933	0.00	4.00	0.250	24	0	*
22.06.26 23	59.05	28.83	30.22	5.41	5.53	7.761	< 0.000	7.636	< 0.000	7.636	0.00	4.00	0.231	24	0	*
23.06.26 23	59.47	29.12	30.35	5.39	5.48	8.070	< 0.000	7.939	< 0.000	7.939	0.00	4.00	0.241	24	0	*
24.06.26 23	57.55	29.17	28.38	5.26	5.41	6.755	< 0.000	6.652	< 0.000	6.652	0.00	4.00	0.189	24	0	*
25.06.26 23	56.03	29.24	26.79	5.18	5.36	7.043	< 0.000	6.940	< 0.000	6.940	0.00	4.00	0.186	24	0	*
26.06.26 23	60.35	29.42	30.92	5.56	5.38	6.122	< 0.000	6.020	< 0.000	6.020	0.00	4.00	0.186	24	0	*
27.06.26 23	66.34	29.89	36.45	5.92	5.37	7.102	< 0.000	6.961	< 0.000	6.961	0.00	4.00	0.254	24	0	*
28.06.26 23	63.49	30.05	33.44	5.84	5.35	7.859	< 0.000	7.714	< 0.000	7.714	0.00	4.00	0.258	24	0	*
29.06.26 23	58.08	29.86	28.23	5.80	5.29	8.416	< 0.000	8.285	< 0.000	8.285	0.00	4.00	0.234	24	0	*
30.06.26 23	63.58	29.80	33.78	6.61	5.18	4.659	< 0.000	4.572	< 0.000	4.572	0.00	4.00	0.154	16	8	*
01.07.26 23	65.49	30.07	35.42	5.53	5.22	7.859	< 0.000	7.706	< 0.000	7.706	0.00	4.00	0.273	24	0	*
02.07.26 23	63.83	29.89	33.94	5.49	5.16	8.043	< 0.000	7.893	< 0.000	7.893	0.00	4.00	0.268	24	0	*
03.07.26 23	61.70	29.85	31.86	5.42	5.13	7.347	< 0.000	7.219	< 0.000	7.219	0.00	4.00	0.230	24	0	*
04.07.26 23	58.59	29.61	28.98	5.38	5.07	6.952	< 0.000	6.842	< 0.000	6.842	0.00	4.00	0.198	24	0	*
05.07.26 23	59.03	29.21	29.82	5.35	5.00	8.759	< 0.000	8.618	< 0.000	8.618	0.00	4.00	0.257	24	0	*
06.07.26 23	57.61	29.29	28.32	5.31	4.98	8.241	< 0.000	8.115	< 0.000	8.115	0.00	4.00	0.230	24	0	*
07.07.26 23	57.21	29.30	27.90	5.38	4.94	7.391	< 0.000	7.279	< 0.000	7.279	0.00	4.00	0.203	24	0	*
08.07.26 23	57.16	29.38	27.78	5.40	4.92	7.860	< 0.000	7.742	< 0.000	7.742	0.00	4.00	0.215	24	0	*
09.07.26 23	55.94	29.00	26.94	4.20	4.69	6.492	< 0.000	6.026	< 0.000	6.026	0.00	4.00	0.162	22	2	*
10.07.26 23	54.94	29.34	25.60	5.24	4.57	7.653	< 0.000	7.545	< 0.000	7.545	0.00	4.00	0.193	24	0	*
11.07.26 23	47.85	28.55	19.30	5.29	4.59	9.799	< 0.000	9.694	< 0.000	9.694	0.00	4.00	0.187	24	0	*
12.07.26 23	50.36	28.18	22.18	5.33	5.20	9.699	< 0.000	9.584	< 0.000	9.584	0.00	4.00	0.212	24	0	*
13.07.26 23	54.09	28.34	25.75	5.57	5.37	7.641	< 0.000	7.537	< 0.000	7.537	0.00	4.00	0.194	24	0	*
14.07.26 23	61.46	29.03	32.43	5.90	5.36	7.346	< 0.000	7.219	< 0.000	7.219	0.00	4.00	0.234	24	0	*
15.07.26 23	59.84	29.09	30.75	5.94	5.33	7.194	< 0.000	7.076	< 0.000	7.076	0.00	4.00	0.217	24	0	*
16.07.26 23	61.32	29.14	32.19	5.92	5.31	6.610	< 0.000	6.496	< 0.000	6.496	0.00	4.00	0.209	24	0	*
17.07.26 23	63.24	29.41	33.83	5.89	5.31	6.977	< 0.000	6.850	< 0.000	6.850	0.00	4.00	0.232	24	0	*
18.07.26 23	63.30	29.52	33.78	5.87	5.28	7.496	< 0.000	7.359	< 0.000	7.359	0.00	4.00	0.248	24	0	*
19.07.26 23	64.81	29.85	34.96	5.90	5.28	7.626	< 0.000	7.480	< 0.000	7.480	0.00	4.00	0.261	24	0	*
Итого/Средн	59.10	29.29	29.82	5.54	5.19	218.840	0.000	214.933	0.000	214.933	0.00	4.00	6.404	686	10	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.26 23	39354.781	38096.199	36728.279	35587.196	1141.084	910.781	14797	3138
19.07.26 23	39573.621	38096.199	36943.213	35587.196	1356.017	917.185	15483	3148
Итого	218.840	0.000	214.933	0.000	214.933	6.404	686	10

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/26г.-19/07/26г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.26 23	59.11	5.47	8.214 <	8.081 <	5.00	3.00	0.438	24	0	*
22.06.26 23	58.19	5.49	7.961 <	7.837 <	5.00	3.00	0.417	24	0	*
23.06.26 23	58.63	5.47	8.224 <	8.095 <	5.00	3.00	0.434	24	0	*
24.06.26 23	56.67	5.35	6.960 <	6.857 <	5.00	3.00	0.355	24	0	*
25.06.26 23	55.25	5.27	7.271 <	7.168 <	5.00	3.00	0.360	24	0	*
26.06.26 23	59.38	5.65	6.318 <	6.215 <	5.00	3.00	0.338	24	0	*
27.06.26 23	65.13	6.00	7.344 <	7.202 <	5.00	3.00	0.433	24	0	*
28.06.26 23	62.49	5.92	8.064 <	7.920 <	5.00	3.00	0.456	24	0	*
29.06.26 23	57.33	5.88	8.531 <	8.402 <	5.00	3.00	0.440	24	0	*
30.06.26 23	62.41	6.17 <	4.798 <!	4.712 <!	5.00	3.00	0.271	16	8	*
01.07.26 23	64.46	5.61	8.043 <	7.891 <	5.00	3.00	0.469	24	0	*
02.07.26 23	62.81	5.58	8.191 <	8.042 <	5.00	3.00	0.465	24	0	*
03.07.26 23	60.85	5.50	7.440 <	7.313 <	5.00	3.00	0.409	24	0	*
04.07.26 23	57.81	5.46	7.057 <	6.948 <	5.00	3.00	0.367	24	0	*
05.07.26 23	58.23	5.43	8.906 <	8.767 <	5.00	3.00	0.467	24	0	*
06.07.26 23	56.90	5.39	8.296 <	8.172 <	5.00	3.00	0.424	24	0	*
07.07.26 23	56.47	5.47	7.403 <	7.293 <	5.00	3.00	0.376	24	0	*
08.07.26 23	56.39	5.48	7.968 <	7.850 <	5.00	3.00	0.404	24	0	*
09.07.26 23	53.43	4.29	6.684 <	6.594 <	5.00	3.00	0.320	24	0	*
10.07.26 23	54.31	5.32	7.735 <	7.629 <	5.00	3.00	0.376	24	0	*
11.07.26 23	47.40	5.37	9.816 <	9.714 <	5.00	3.00	0.412	24	0	*
12.07.26 23	49.76	5.41	9.847 <	9.733 <	5.00	3.00	0.436	24	0	*
13.07.26 23	53.30	5.65	7.800 <	7.697 <	5.00	3.00	0.372	24	0	*
14.07.26 23	60.49	5.98	7.516 <	7.390 <	5.00	3.00	0.410	24	0	*
15.07.26 23	58.90	6.02	7.408 <	7.290 <	5.00	3.00	0.393	24	0	*
16.07.26 23	60.20	6.00	6.767 <	6.654 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
17.07.26 23	62.16	5.97	7.166 <	7.040 <	5.00	3.00	0.403	24	0	*
18.07.26 23	62.25	5.95	7.684 <	7.548 <	5.00	3.00	0.432	24	0	*
19.07.26 23	63.75	5.98	7.786 <	7.641 <	5.00	3.00	0.449	24	0	*
Итого/Средн	58.20	5.61	223.197	219.697	5.00	3.00	11.695	688	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.26 23	2232.933	2199.372	113.684	17546	389
19.07.26 23	2456.130	2419.069	125.378	18234	397
Итого	223.197	219.697	11.695	688	8

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(k) отсут.питания

(k) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+0,336 Гкал

+2555 м