

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

Договор № 3-38483

21.07.2026

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за июль 2026 г.

| Дата снятия показаний | Время снятия показаний | Кол-во теплоносителя по подаче (тн) | Кол-во теплоносителя по обратке (тн) | Количество теплоты (Гкал) | Время работы (час) | Кол-во теплоносителя ГВС (м³) | Количество Тепла ГВС (Гкал) |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 21.06                 | 00                     | 251380                              | 210293                               | 7085,468                  | 91489              | 51169                         | 2785,302                    |
| 19.07                 | 24                     | 251544                              | 210307                               | 7088,055                  | 92056              | 51380                         | 2790,615                    |
| ИТОГО                 |                        | 163                                 | 13                                   | 2,587                     | 566                | 211,56                        | 5,313                       |

ПУ № 132804

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| $Q_E =$       |   | Гкал |
| $V_{подп.} =$ |   | м³   |
| $V_{х.в.} =$  | 0 | м³   |

$Q = 0$  (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 5,313$  (Гкал)

$V_{подп.} = 211,56$  (м³)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О.

подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

(фамилия,

имя,

отчество)



Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")  
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804  
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

| Дата       | t1    | t2    | dt    | M1     | M2    | dM     | Qiv   | ВНР   | NS |
|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|----|
|            | °C    | °C    | °C    | T      | T     | T      | Гкал  | ч     |    |
| 21.06.2026 | 50.48 | 30.31 | 20.17 | 7.40   | 0.63  | 6.77   | 0.157 | 24.0  |    |
| 22.06.2026 | 51.82 | 30.86 | 20.95 | 7.67   | 0.81  | 6.86   | 0.166 | 24.0  |    |
| 23.06.2026 | 51.85 | 31.02 | 20.83 | 7.87   | 0.69  | 7.19   | 0.168 | 24.0  |    |
| 24.06.2026 | 50.51 | 30.88 | 19.63 | 7.65   | 0.73  | 6.93   | 0.154 | 24.0  |    |
| 25.06.2026 | 50.14 | 30.68 | 19.46 | 7.61   | 0.66  | 6.95   | 0.156 | 24.0  |    |
| 26.06.2026 | 51.27 | 30.99 | 20.28 | 8.08   | 0.64  | 7.44   | 0.172 | 24.0  |    |
| 27.06.2026 | 53.35 | 31.76 | 21.59 | 7.68   | 0.62  | 7.06   | 0.176 | 24.0  |    |
| 28.06.2026 | 54.17 | 31.35 | 22.82 | 7.35   | 0.62  | 6.73   | 0.179 | 24.0  |    |
| 29.06.2026 | 50.22 | 31.26 | 18.95 | 5.50   | 0.61  | 4.89   | 0.125 | 23.7  | *  |
| 30.06.2026 | 39.52 | 27.39 | 12.13 | 1.47   | 0.82  | 0.66   | 0.022 | 23.7  | *  |
| 01.07.2026 | 41.57 | 28.50 | 13.07 | 8.58   | 0.42  | 8.16   | 0.117 | 24.0  |    |
| 02.07.2026 | 41.64 | 29.03 | 12.61 | 8.64   | 0.55  | 8.09   | 0.110 | 24.0  |    |
| 03.07.2026 | 37.28 | 27.60 | 9.68  | 8.68   | 0.47  | 8.22   | 0.090 | 24.0  |    |
| 04.07.2026 | 40.55 | 28.10 | 12.45 | 8.71   | 0.50  | 8.21   | 0.112 | 24.0  |    |
| 05.07.2026 | 33.04 | 26.53 | 6.50  | 8.37   | 0.49  | 7.88   | 0.057 | 24.0  |    |
| 06.07.2026 | 28.62 | 25.52 | 3.10  | 5.35   | 0.43  | 4.92   | 0.016 | 20.2  | *  |
| 07.07.2026 | 27.85 | 25.34 | 2.50  | 3.26   | 0.41  | 2.85   | 0.008 | 14.5  | *  |
| 08.07.2026 | 27.62 | 25.01 | 2.62  | 2.57   | 0.26  | 2.31   | 0.008 | 11.4  | *  |
| 09.07.2026 | 27.40 | 25.16 | 2.24  | 0.51   | 0.09  | 0.43   | 0.001 | 2.5   | *  |
| 10.07.2026 | 27.72 | 24.61 | 3.11  | 2.73   | 0.28  | 2.45   | 0.010 | 13.0  | *  |
| 11.07.2026 | 26.85 | 24.73 | 2.12  | 0.88   | 0.13  | 0.76   | 0.002 | 6.3   | *  |
| 12.07.2026 | 26.26 | 24.14 | 2.11  | 0.53   | 0.08  | 0.44   | 0.001 | 3.9   | *  |
| 13.07.2026 | 25.95 | 23.80 | 2.15  | 0.10   | 0.02  | 0.08   | 0.000 | 0.8   | *  |
| 14.07.2026 | 27.47 | 24.68 | 2.78  | 2.25   | 0.32  | 1.93   | 0.006 | 14.5  | *  |
| 15.07.2026 | 28.51 | 24.61 | 3.90  | 3.65   | 0.57  | 3.08   | 0.014 | 23.7  | *  |
| 16.07.2026 | 34.96 | 25.55 | 9.41  | 8.46   | 0.50  | 7.97   | 0.090 | 24.0  |    |
| 17.07.2026 | 42.96 | 27.40 | 15.56 | 9.12   | 0.49  | 8.63   | 0.154 | 24.0  |    |
| 18.07.2026 | 50.23 | 28.70 | 21.53 | 7.17   | 0.56  | 6.61   | 0.167 | 24.0  |    |
| 19.07.2026 | 52.46 | 29.41 | 23.05 | 6.11   | 0.59  | 5.52   | 0.150 | 24.0  |    |
| Средние:   | 39.73 | 27.76 | 11.98 | ****   | ****  | ****   | ****  | ****  |    |
| Итого:     | ****  | ****  | ****  | 163.95 | 13.95 | 150.00 | 2.587 | 566.1 |    |

| Дата       | M1        | M2        | Qiv      | ВНР     |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|
|            | T         | T         | Гкал     | ч       |
| 20.06.2026 | 251380.57 | 210293.97 | 7085.468 | 91489.8 |
| 19.07.2026 | 251544.52 | 210307.92 | 7088.055 | 92056.0 |
| Итого:     | 163.95    | 13.95     | 2.587    | 566.1   |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Баркатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")  
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804  
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-туликов

| Дата       | t1<br>°C | t3<br>°C | V1<br>м3 | Qtv<br>Гкал | ВНР<br>ч | NS |
|------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----|
| 21.06.2026 | 48.78    | 15.00    | 7.97     | 0.277       | 24.0     |    |
| 22.06.2026 | 50.24    | 15.00    | 8.24     | 0.290       | 24.0     |    |
| 23.06.2026 | 50.23    | 15.00    | 8.46     | 0.298       | 24.0     |    |
| 24.06.2026 | 48.85    | 15.00    | 8.22     | 0.279       | 24.0     |    |
| 25.06.2026 | 48.56    | 15.00    | 8.17     | 0.279       | 24.0     |    |
| 26.06.2026 | 49.31    | 15.00    | 8.67     | 0.301       | 24.0     |    |
| 27.06.2026 | 51.27    | 15.00    | 8.27     | 0.306       | 24.0     |    |
| 28.06.2026 | 52.07    | 15.00    | 7.93     | 0.303       | 24.0     |    |
| 29.06.2026 | 47.47    | 15.00    | 5.97     | 0.221       | 24.0     |    |
| 30.06.2026 | 34.73    | 15.00    | 1.72     | 0.041       | 24.0     |    |
| 01.07.2026 | 38.74    | 15.00    | 9.20     | 0.235       | 24.0     |    |
| 02.07.2026 | 40.48    | 15.00    | 9.28     | 0.234       | 24.0     |    |
| 03.07.2026 | 36.03    | 15.00    | 9.28     | 0.201       | 24.0     |    |
| 04.07.2026 | 39.67    | 15.00    | 9.34     | 0.230       | 24.0     |    |
| 05.07.2026 | 32.14    | 15.00    | 8.95     | 0.157       | 24.0     |    |
| 06.07.2026 | 27.94    | 15.00    | 6.67     | 0.085       | 22.4     | *  |
| 07.07.2026 | 26.98    | 15.00    | 7.15     | 0.084       | 24.0     |    |
| 08.07.2026 | 27.00    | 15.00    | 7.71     | 0.090       | 24.0     |    |
| 09.07.2026 | 26.25    | 15.00    | 6.55     | 0.073       | 24.0     |    |
| 10.07.2026 | 27.23    | 15.00    | 6.24     | 0.076       | 24.0     |    |
| 11.07.2026 | 26.32    | 15.00    | 4.89     | 0.054       | 24.0     |    |
| 12.07.2026 | 25.99    | 15.00    | 5.09     | 0.055       | 24.0     |    |
| 13.07.2026 | 25.64    | 15.00    | 4.76     | 0.050       | 24.0     |    |
| 14.07.2026 | 26.59    | 15.00    | 4.88     | 0.055       | 24.0     |    |
| 15.07.2026 | 27.90    | 15.00    | 4.07     | 0.052       | 24.0     |    |
| 16.07.2026 | 33.95    | 15.00    | 9.15     | 0.181       | 24.0     |    |
| 17.07.2026 | 42.21    | 15.00    | 9.95     | 0.277       | 24.0     |    |
| 18.07.2026 | 48.72    | 15.00    | 7.96     | 0.277       | 24.0     |    |
| 19.07.2026 | 50.60    | 15.00    | 6.84     | 0.251       | 24.0     |    |
| Средние:   | 38.34    | 15.00    | ---      | ---         | ---      |    |
| Итого:     | ---      | ---      | 211.56   | 5.313       | 694.4    |    |

| Дата       | V1<br>м3 | Qtv<br>Гкал | ВНР<br>ч |
|------------|----------|-------------|----------|
| 20.06.2026 | 51169.29 | 2785.302    | 107755.0 |
| 19.07.2026 | 51380.85 | 2790.615    | 108449.5 |
| Итого:     | 211.56   | 5.313       | 694.4    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации