

Теплоисточник ТЭЦ –
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.07.2026

Договор № 3-38483

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за июль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.06	00	32381	32676	939,587	3350	0	0
19.07	24	36490	36809	376,248	3979	0	0
ИТОГО		4108	4133	36,661	628	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 36,702$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 0$ (Гкал)

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
Дата последней поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21.06.2026 по 19.07.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	P1 атм		P2 атм	Тн
21.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	4.0	24.00	0.00D
22.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.6	4.1	24.00	0.00D
23.06.26	0.482	48.6172	49.3633	48.7930	49.3203	0.00	-	0.1758	57.21	47.31	9.90	2.6	3.9	18.43	5.57D
24.06.26	1.453	184.8457	187.8438	185.2676	187.5742	0.00	-	0.4219	59.09	51.26	7.83	5.2	3.1	0.00	24.00
25.06.26	1.423	180.9766	183.9023	181.3984	183.6484	0.00	-	0.4219	58.83	50.98	7.85	4.1	3.2	0.00	24.00
26.06.26	1.422	165.3086	168.5352	165.6172	168.1133	0.00	-	0.3086	65.06	56.49	8.57	4.8	3.1	0.00	24.00
27.06.26	1.407	164.5977	168.3867	164.9688	167.9805	0.00	-	0.3711	71.15	62.64	8.51	5.1	3.1	0.00	24.00
28.06.26	1.443	165.7852	169.4453	166.2070	169.0859	0.00	-	0.4219	69.29	60.60	8.69	3.8	3.1	0.00	24.00
29.06.26	1.346	174.5156	177.5977	175.0703	177.4883	0.00	-	0.5547	61.63	53.92	7.71	3.5	3.1	0.00	24.00
30.06.26	1.365	156.8281	160.2617	157.5195	160.2188	0.00	-	0.6914	69.35	60.68	8.67	5.0	3.1	0.00	24.00
01.07.26	1.432	147.1172	150.5430	148.0469	150.6758	0.00	-	0.9297	71.45	61.74	9.71	4.0	3.0	0.00	24.00
02.07.26	1.455	145.9375	149.3398	147.1094	149.6953	0.00	-	1.1719	71.42	61.45	9.96	3.3	3.0	0.00	24.00
03.07.26	1.418	143.5664	146.8906	144.8398	147.3711	0.00	-	1.2734	71.15	61.27	9.88	3.1	3.0	0.00	24.00
04.07.26	1.390	150.9141	153.7891	152.3203	154.4844	0.00	-	1.4063	63.84	54.60	9.23	2.4	3.1	0.00	24.00
05.07.26	1.446	156.8203	159.4688	158.3633	160.3008	0.00	-	1.5430	59.89	50.65	9.25	2.4	3.1	0.00	24.00
06.07.26	1.363	155.3594	157.9141	156.7813	158.6719	0.00	-	1.4219	59.25	50.46	8.80	2.4	3.1	0.00	24.00
07.07.26	1.392	155.6602	158.2891	156.8203	158.7695	0.00	-	1.1602	59.97	51.00	8.97	2.5	3.2	0.00	24.00
08.07.26	1.385	156.8125	159.3906	157.7344	159.6406	0.00	-	0.9219	59.25	50.40	8.86	2.5	3.2	0.00	24.00
09.07.26	1.342	149.2227	151.8555	150.0625	152.0313	0.00	-	0.8398	61.44	52.42	9.02	2.6	3.2	0.00	24.00
10.07.26	1.345	150.4258	153.0078	151.4219	153.3398	0.00	-	0.9961	60.62	51.65	8.97	2.5	3.2	0.00	24.00
11.07.26	1.320	152.6992	155.1914	154.2031	156.0664	0.00	-	1.5039	58.95	50.29	8.67	2.4	3.2	0.71	23.29UED
12.07.26	1.405	154.4805	157.0195	155.8047	157.6758	0.00	-	1.3242	59.23	50.11	9.12	2.4	3.2	0.00	24.00
13.07.26	1.386	159.4219	162.0742	160.7031	162.6914	0.00	-	1.2813	59.76	51.04	8.72	2.5	3.3	0.00	24.00
14.07.26	1.366	154.7148	157.5859	155.6914	157.8555	0.00	-	0.9766	63.10	54.25	8.85	2.6	3.3	0.00	24.00
15.07.26	1.379	154.6016	157.3906	155.4805	157.5664	0.00	-	0.8789	62.30	53.35	8.95	2.5	3.4	0.00	24.00
16.07.26	1.382	151.9766	154.8008	152.9453	155.0547	0.00	-	0.9688	63.06	53.94	9.12	2.6	3.4	0.00	24.00
17.07.26	1.369	149.3633	152.2070	150.2070	152.3555	0.00	-	0.8438	64.12	54.93	9.19	2.6	3.4	0.00	24.00
18.07.26	1.355	140.3398	143.1367	141.0781	143.1563	0.00	-	0.7383	65.48	55.80	9.68	2.6	3.5	0.00	24.00
19.07.26	1.389	137.9063	140.7813	138.6367	140.7617	0.00	-	0.7305	67.20	57.11	10.09	2.7	3.5	0.00	24.00Eg
Итого	36.661	4108.8145	4186.0117	4133.0918	4191.5938	0.00	0.0000	24.2778	63.50	54.57	8.93	3.0	3.3	67.14	628.8667.14

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
19.07.26	24:00	976.248	36490.43	36809.82	0.00	37303.56	37140.56	3979.75
21.06.26	00:00	939.587	32381.62	32676.73	0.00	33117.55	32948.97	3350.89
Итого		36.661	4108.81	4133.09	0.00	4186.01	4191.59	628.86

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 628.86 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.666 час. Период функ.отказа (E) _____ 0.005 час.
Период t1-t2 < min (D) _____ 66.466 час. Период G<min (g) _____ 0.001 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

+0,041

Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-6И Версия 03.10 Номер теплосчетчика 1102193
Дата последней поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21.06.2026 по 19.07.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм		Тн
21.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00
22.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00
23.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.2	0.0	0.00	24.00
24.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
25.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
26.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
27.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
28.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
29.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
30.06.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
01.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
02.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
03.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
04.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
05.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
06.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
07.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
08.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
09.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
10.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
11.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
12.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
13.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.67	23.33
14.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
15.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
16.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
17.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
18.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
19.07.26	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.00	24.00
Итого	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	1.3	0.0	0.67	695.33

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
19.07.26	24:00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4799.21
21.06.26	00:00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4103.88
Итого		0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.33

Итоговый период

696.00 час. Период норм. работы 695.33 час.

Период отключения питания (U) 0.666 час. Период функц.отказа (E) 0.002 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель
Боненга _____
Представитель теплоснабжающей
организации _____