

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за июль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	8343	7652	244,887	3895	5838	
19.07	24	8343	7652	244,898	3897	5952	
ИТОГО		0	0	0,010	2	114	

ПУ № 303773

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 5,734$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 114$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 ИЮЛ 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



Организация

Номер договора

Телефон

Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика 303773

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм

Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 21.06.2026 по 19.07.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	34.9	38.1	-3.2	5.0	2.2	3.6	24.00	0.00	Е
22.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	36.8	39.9	-3.1	5.0	2.2	3.6	24.00	0.00	Е
23.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	37.9	41.2	-3.3	5.0	2.1	3.6	24.00	0.00	Е
24.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	36.6	39.8	-3.2	5.0	2.0	3.6	24.00	0.00	Е
25.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	35.8	38.8	-3.0	5.0	2.0	3.6	24.00	0.00	Е
26.06.26	0.001	0.00	-0.03	0.03	33.7	25.1	8.6	5.0	2.5	3.6	23.00	1.00	Е
27.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	35.6	38.8	-3.2	5.0	4.4	3.6	24.00	0.00	Е
28.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	37.3	40.7	-3.4	5.0	4.4	3.6	24.00	0.00	Е
29.06.26	0.000	0.00	0.00	0.00	37.0	40.3	-3.3	5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	Е
30.06.26	0.004	0.00	-0.16	0.16	37.7	28.0	9.7	5.0	4.5	3.6	23.60	0.40	Е
01.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	37.9	41.3	-3.4	5.0	4.4	3.6	24.00	0.00	Е
02.07.26	0.003	0.00	-0.12	0.12	36.7	25.6	11.1	5.0	4.4	3.6	23.57	0.43	Е
03.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	36.4	39.2	-2.8	5.0	4.4	3.6	24.00	0.00	Е
04.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	35.3	38.4	-3.1	5.0	4.5	3.6	24.00	0.00	Е
05.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	35.2	38.2	-3.0	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	Е
06.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	34.9	38.0	-3.1	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	Е
07.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	35.6	38.9	-3.2	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	Е
08.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	36.0	39.3	-3.4	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	Е
09.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	36.9	40.2	-3.3	5.0	4.8	3.6	24.00	0.00	Е
10.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	37.6	40.9	-3.3	5.0	4.6	3.6	24.00	0.00	Е
11.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	34.1	37.1	-3.0	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	Е
12.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	34.2	37.1	-2.9	5.0	4.7	3.6	24.00	0.00	Е
13.07.26	0.004	0.00	-0.18	0.18	34.1	24.5	9.5	5.0	4.6	3.6	23.09	0.91	Е
14.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	29.3	30.4	-1.2	5.0	2.7	3.6	24.00	0.00	Е
15.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.6	24.2	0.5	5.0	1.2	3.6	24.00	0.00	Е
16.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	24.2	23.8	0.4	5.0	1.3	3.6	24.00	0.00	Е
17.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.9	23.6	0.3	5.0	1.2	3.6	24.00	0.00	Е
18.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.7	23.4	0.3	5.0	1.4	3.6	24.00	0.00	Е
19.07.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.6	23.3	0.3	5.0	1.6	3.6	24.00	0.00	Е
Итого	0.010	0.00	-0.49	0.49		25.9		5.0	3.4	3.6	693.26	2.74	693.26

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.07.26	24:00	244.898	8343.88	7651.54	3897.93
21.06.26	00:00	244.887	8343.88	7652.04	3895.20
Итого		0.010	0.00	-0.49	2.74

Отчетный период

696.00 час.

Период норм. работы

2.74 час.

Период отключения питания

(U) 0.000 час.

Период функц. отказа

(E) 693.264 час.

Период t1-t2 < min

(D) 0.000 час.

Период G < min

(g) 0.000 час.

Период G > max

(G) 0.000 час.

Представитель
абонентаПредставитель теплоснабжающей
организации