

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 07. 2026

Договор № 3-38483

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Раскидная С.И.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Заозерная, 15 к.1

за июль 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	64255	61884	1989,024	14969	1967,180	135,506
19.07	24	65615	63236	1994,250	15207	1967,520	138,514
ИТОГО		1359	1352	5,226	238	0,339	0,008

ПУ № 20129667

Q _E =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 15,283 (Гкал)

Q_(гвс) = 0,008 (Гкал)

V_{подп.} = 0,339 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/26г.-19/07/26г.

Абонент:Заозерная 15/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129667, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.26 23	73.23	69.73	3.50 <	3.82	2.42	182.910	184.415	28.556	28.876	-0.320	0.00	4.00	0.101	4	20	*
22.06.26 23	73.90	70.72	3.18 <	3.94	2.21	205.723	205.625	17.037	16.949	0.089	0.00	4.00	0.055	2	22	*
23.06.26 23	72.25	68.71	3.55 <	3.92	2.16	208.000	207.365	22.045	21.963	0.082	0.00	4.00	0.079	3	21	*
24.06.26 23	73.01	69.53	3.49 <	3.80	2.16	200.115	200.015	15.121	15.131	-0.011	0.00	4.00	0.053	2	22	*
25.06.26 23	72.21	67.18	5.03 <	3.70	2.19	189.477	188.575	13.137	13.087	0.051	0.00	4.00	0.066	2	22	*
26.06.26 23	84.14	80.75	3.39 <	3.95	2.16	205.925	205.193	16.683	16.591	0.092	0.00	4.00	0.057	2	22	*
27.06.26 23	87.61	84.49	3.12 <	4.21	2.15	224.118	222.467	35.559	35.344	0.215	0.00	4.00	0.112	4	20	*
28.06.26 23	78.56	74.99	3.57 <	4.13	2.14	218.583	217.292	16.597	16.499	0.098	0.00	4.00	0.060	2	22	*
29.06.26 23	79.57	75.69	3.89 <	3.94	2.17	202.253	201.020	14.967	14.892	0.076	0.00	4.00	0.059	2	22	*
30.06.26 23	84.91	80.79	4.12 <	4.18	2.58	185.190 <	183.613 <	34.614 <	34.332 <	0.282	0.00	4.00	0.144 <	6	18	*
01.07.26 23	87.49	83.73	3.75 <	3.67	2.11	189.470	187.825	56.277	55.862	0.415	0.00	4.00	0.213	8	16	*
02.07.26 23	86.81	83.04	3.76 <	3.65	2.12	180.792	179.288	53.921	53.549	0.373	0.00	4.00	0.205	8	16	*
03.07.26 23	85.41	81.61	3.80 <	3.60	2.12	175.130	173.835	47.527	47.220	0.306	0.00	4.00	0.182	7	17	*
04.07.26 23	74.81	71.19	3.62 <	3.40	2.14	155.852	154.678	66.793	66.396	0.397	0.00	4.00	0.243	11	13	*
05.07.26 23	72.28	68.19	4.09 <	3.23	2.16	139.568	138.563	80.472	80.025	0.447	0.00	4.00	0.331	15	9	*
06.07.26 23	72.53	68.45	4.08 <	3.11	2.13	132.385	131.527	42.456	42.244	0.212	0.00	4.00	0.174	8	16	*
07.07.26 23	71.93	68.02	3.91 <	3.24	2.18	136.273	135.413	52.499	52.265	0.234	0.00	4.00	0.206	10	14	*
08.07.26 23	71.84	68.00	3.84 <	3.22	2.23	129.740	128.928	71.317	70.973	0.344	0.00	4.00	0.275	14	10	*
09.07.26 23	75.81	72.25	3.56 <	3.29	2.22	132.785	131.815	69.186	68.756	0.430	0.00	4.00	0.248	13	11	*
10.07.26 23	73.09	69.28	3.80 <	3.23	2.20	127.217	126.223	55.924	55.555	0.370	0.00	4.00	0.214	11	13	*
11.07.26 23	71.75	68.01	3.74 <	3.16	2.24	118.310	117.458	51.405	51.101	0.303	0.00	4.00	0.193	11	13	*
12.07.26 23	71.72	67.76	3.96 <	3.19	2.28	116.035	115.205	54.738	54.414	0.325	0.00	4.00	0.218	12	12	*
13.07.26 23	72.91	69.21	3.70 <	3.43	2.34	127.978	127.010	73.666	73.213	0.454	0.00	4.00	0.274	14	10	*
14.07.26 23	76.31	72.54	3.77 <	3.80	2.41	149.185	147.795	52.357	51.943	0.413	0.00	4.00	0.199	9	15	*
15.07.26 23	75.14	71.32	3.82 <	3.81	2.45	144.518	143.432	56.061	55.732	0.329	0.00	4.00	0.216	10	14	*
16.07.26 23	76.33	72.28	4.05 <	3.82	2.49	142.148	141.120	56.543	56.172	0.371	0.00	4.00	0.231	10	14	*
17.07.26 23	77.86	74.11	3.75 <	3.83	2.50	144.557	143.540	43.637	43.393	0.244	0.00	4.00	0.165	8	16	*
18.07.26 23	79.13	75.07	4.06 <	3.81	2.61	134.490	133.495	85.575	85.083	0.493	0.00	4.00	0.350	16	8	*
19.07.26 23	81.18	77.18	4.01 <	3.88	2.64	135.505	134.577	74.971	74.570	0.401	0.00	4.00	0.303	14	10	*
Итого/Средн	76.86	73.04	3.82	3.65	2.27	4734.230	4707.305	1359.642	1352.129	7.513	0.00	4.00	5.226	238	458	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.26 23	67707.688	64203.213	64255.948	61884.870	2371.078	1989.024	14969	378
19.07.26 23	72441.918	68910.518	65615.590	63236.999	2378.591	1994.250	15207	836
Итого	4734.230	4707.305	1359.642	1352.129	7.513	5.226	238	458

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+10,052

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/26г.-19/07/26г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.26 23	43.35	8.77	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.06.26 23	44.07	10.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.06.26 23	44.61	10.11	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.06.26 23	44.53	7.51	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.06.26 23	43.79	4.29	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.06.26 23	45.63	9.93 >	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
27.06.26 23	48.55	7.30 <>	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
28.06.26 23	48.96	6.07 <>	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	*
29.06.26 23	45.83	1.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.06.26 23	29.00	5.49	0.339	0.338	5.00	3.00	0.008	24	0	
01.07.26 23	47.40	4.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.07.26 23	48.39	3.78	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.07.26 23	49.05	3.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.07.26 23	46.12	3.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.07.26 23	43.77	3.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.07.26 23	43.40	3.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.07.26 23	43.83	3.09	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.07.26 23	43.80	3.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.07.26 23	44.45	3.09	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.07.26 23	44.49	3.06	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.07.26 23	43.42	2.97	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.07.26 23	42.94	2.93	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.07.26 23	43.25	2.95	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.07.26 23	44.77	3.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.07.26 23	44.47	3.01	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.07.26 23	44.59	3.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.07.26 23	44.93	3.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.07.26 23	45.47	3.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.07.26 23	46.96	3.13	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	29.00	4.55	0.339	0.338	5.00	3.00	0.008	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.06.26 23	1967.181	1915.222	138.506	14770	577
19.07.26 23	1967.520	1915.560	138.514	15466	577
Итого	0.339	0.338	0.008	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____