

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партезезда, 50А

за июнь 2026 г.

| Дата снятия показаний | Время снятия показаний | Кол-во теплоносителя по подаче ( тн ) | Кол-во теплоносителя по обратке ( тн ) | Количество теплоэнергии (ГКал) | Время работы ( час ) | Кол-во теплоносителя ГВС (тн) | Количество Тепла ГВС (ГКал) |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 21.05                 | 00                     | 5305                                  | 4699                                   | 121,589                        | 2041                 | 643,490                       | 42,566                      |
| 21.06                 | 24                     | 5397                                  | 4699                                   | 125,205                        | 2804                 | 738,360                       | 47,645                      |
| ИТОГО                 |                        | 91                                    | 0                                      | 3,616                          | 763                  | 94,870                        | 5,079                       |

ПУ № 18059799

|               |   |
|---------------|---|
| $Q_E =$       |   |
| $V_{подп.} =$ |   |
| $V_{х.в.} =$  | 0 |

Гкал

м<sup>3</sup>

м<sup>3</sup>

Q = 0 (Гкал)

Q<sub>(гвс)</sub> = 5,079 (Гкал)

V<sub>подп.</sub> = 94,870 (м<sup>3</sup>)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Должность, Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/05/26г.-21/06/26г.

Абонент: Омская обл, Омск г, 20 Партсъезда ул, д. 50А

Тип расходомера:

Договор N: Тепловачислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сег. вода= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: дог., тхд = 0,00 °С

Пределы измерений:  
G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч  
G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 18-059799, ВД=1, ТВ1, СМ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x105D

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | p1<br>кгс/см2 | p2<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | dM<br>т | tx<br>°C | Px<br>кгс/см2 | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------------|-------------|----------|----------|----|
| 21.05.26 23 | 18.33    | 16.80    | 1.53     | 1.43          | 1.42          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 22.05.26 23 | 16.82    | 15.27    | 1.55     | 1.41          | 1.39          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 23.05.26 23 | 16.80    | 16.09    | 0.71     | 1.41          | 1.39          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 24.05.26 23 | 16.51    | 15.74    | 0.76     | 1.61          | 1.59          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 25.05.26 23 | 16.39    | 15.76    | 0.64     | 1.57          | 1.55          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 26.05.26 23 | 16.72    | 16.32    | 0.39     | 1.22          | 1.20          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 27.05.26 23 | 16.98    | 16.57    | 0.41     | 1.75          | 1.73          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 28.05.26 23 | 17.42    | 16.92    | 0.50     | 1.67          | 1.66          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 29.05.26 23 | 17.50    | 16.68    | 0.82     | 1.15          | 1.11          | 0.001 <  | 0.000    | 0.001 < | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | *  |
| 30.05.26 23 | 17.29    | 16.83    | 0.46     | 0.16          | 0.09          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 31.05.26 23 | 17.68    | 17.26    | 0.42     | 0.16          | 0.06          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 01.06.26 23 | 17.90    | 17.53    | 0.37     | 0.21          | 0.08          | 0.010 <  | 0.000    | 0.000 < | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000 <     | 23       | 1        | *  |
| 02.06.26 23 | 18.09    | 17.64    | 0.45     | 3.14          | 1.31          | 0.000    | 0.000    | 0.000   | 0.000   | 0.000   | 0.00     | 4.00          | 0.000       | 24       | 0        | 0  |
| 03.06.26 23 | 55.22    | 18.47    | 36.75    | 3.73          | 1.97          | 5.643    | 0.000    | 5.562   | 0.000   | 5.562   | 0.00     | 4.00          | 0.205       | 24       | 0        | 0  |
| 04.06.26 23 | 61.07    | 19.84    | 41.23    | 5.81          | 1.91          | 6.945 <  | 0.000    | 6.826 < | 0.000   | 6.826   | 0.00     | 4.00          | 0.282       | 24       | 0        | *  |
| 05.06.26 23 | 62.41    | 20.50    | 41.92    | 6.09          | 1.82          | 6.378 <  | 0.000    | 6.264 < | 0.000   | 6.264   | 0.00     | 4.00          | 0.263       | 24       | 0        | *  |
| 06.06.26 23 | 64.21    | 21.10    | 43.12    | 5.97          | 1.77          | 6.885 <  | 0.000    | 6.756 < | 0.000   | 6.756   | 0.00     | 4.00          | 0.292       | 24       | 0        | *  |
| 07.06.26 23 | 62.24    | 21.41    | 40.83    | 6.11          | 1.73          | 6.255 <  | 0.000    | 6.144 < | 0.000   | 6.144   | 0.00     | 4.00          | 0.251       | 24       | 0        | *  |
| 08.06.26 23 | 60.78    | 21.58    | 39.20    | 6.20          | 1.71          | 6.571 <  | 0.000    | 6.460 < | 0.000   | 6.460   | 0.00     | 4.00          | 0.254       | 24       | 0        | *  |
| 09.06.26 23 | 53.98    | 21.48    | 32.50    | 2.80          | 0.99          | 2.145 <  | 0.000    | 2.115 < | 0.000   | 2.115   | 0.00     | 4.00          | 0.069       | 24       | 0        | *  |
| 10.06.26 23 | 22.11    | 20.43    | 0.68     | 0.57          | 0.45          | 0.091 <  | 0.000    | 0.089 < | 0.000   | 0.089   | 0.00     | 4.00          | 0.000 <     | 23       | 1        | *  |
| 11.06.26 23 | 22.21    | 20.23    | 1.98 <   | 0.53          | 0.33          | 0.174 <  | 0.000    | 0.071 < | 0.000   | 0.071   | 0.00     | 4.00          | 0.000 <     | 21       | 3        | *  |
| 12.06.26 23 | 60.29    | 20.57    | 39.72    | 2.49          | 0.14          | 2.897 <  | 0.000    | 2.849 < | 0.000   | 2.849   | 0.00     | 4.00          | 0.113       | 24       | 0        | *  |
| 13.06.26 23 | 59.43    | 21.39    | 38.04    | 6.59          | 0.17          | 5.503 <  | 0.000    | 5.414 < | 0.000   | 5.414   | 0.00     | 4.00          | 0.206       | 24       | 0        | *  |
| 14.06.26 23 | 61.94    | 21.81    | 40.13    | 6.51          | 0.19          | 5.554 <  | 0.000    | 5.457 < | 0.000   | 5.457   | 0.00     | 4.00          | 0.220       | 24       | 0        | *  |
| 15.06.26 23 | 62.86    | 22.23    | 40.63    | 6.25          | 0.20          | 6.147 <  | 0.000    | 6.036 < | 0.000   | 6.036   | 0.00     | 4.00          | 0.246       | 24       | 0        | *  |
| 16.06.26 23 | 57.29    | 22.36    | 34.93    | 5.89          | 0.21          | 6.058 <  | 0.000    | 5.967 < | 0.000   | 5.967   | 0.00     | 4.00          | 0.209       | 24       | 0        | *  |
| 17.06.26 23 | 61.08    | 22.61    | 38.47    | 5.55          | 0.21          | 5.445 <  | 0.000    | 5.352 < | 0.000   | 5.352   | 0.00     | 4.00          | 0.206       | 24       | 0        | *  |
| 18.06.26 23 | 60.58    | 22.65    | 37.94    | 5.20          | 0.22          | 5.165 <  | 0.000    | 5.078 < | 0.000   | 5.078   | 0.00     | 4.00          | 0.193       | 24       | 0        | *  |
| 19.06.26 23 | 62.16    | 22.81    | 39.35    | 5.36          | 0.23          | 5.323 <  | 0.000    | 5.229 < | 0.000   | 5.229   | 0.00     | 4.00          | 0.206       | 24       | 0        | *  |
| 20.06.26 23 | 62.50    | 22.91    | 39.59    | 5.40          | 0.23          | 5.083 <  | 0.000    | 4.992 < | 0.000   | 4.992   | 0.00     | 4.00          | 0.198       | 24       | 0        | *  |
| 21.06.26 23 | 63.04    | 23.15    | 39.88    | 5.37          | 0.24          | 5.202 <  | 0.000    | 5.108 < | 0.000   | 5.108   | 0.00     | 4.00          | 0.204       | 24       | 0        | *  |
| Итого/Средн | 60.89    | 19.47    | 41.42    | 3.42          | 0.92          | 93.475   | 0.000    | 91.768  | 0.000   | 91.768  | 0.00     | 4.00          | 3.616       | 763      | 5        | 5  |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т  | M2<br>т  | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 20.05.26 23 | 5453.484 | 4773.528 | 5305.703 | 4699.470 | 606.234     | 121.589  | 7        |
| 21.06.26 23 | 5546.959 | 4773.528 | 5397.471 | 4699.470 | 698.002     | 125.203  | 12       |
| Итого       | 93.475   | 0.000    | 91.768   | 0.000    | 91.768      | 763      | 5        |

Условные обозначения

(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос  
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах горячего водоснабжения  
за 21/05/26г.-21/06/26г.

Абонент: \_\_\_\_\_  
Адрес: Омская обл, Омск г, 20 Паргъезда ул., д. 50А  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Договор N: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ТВ7-04 сев. N 001  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_  
M сев.воды=\_\_\_\_\_т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_т.сут  
txв: догов., txд = 5,00\*С  
G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Серийный номер 18-059799, ВД=1, ТВ2, СК=9, КТ3=0, ФРТ=4, КСН=0x105D

| Дата/время  | t1<br>°C | P1<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | M1<br>т | tx<br>°C | Px<br>кгс/см2 | Qгв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|---------------|----------|---------|----------|---------------|-------------|----------|----------|----|
| 21.05.26 23 | 17.21    | 1.34          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 22.05.26 23 | 15.98    | 1.32          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 23.05.26 23 | 16.11    | 1.32          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 24.05.26 23 | 15.82    | 1.52          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 25.05.26 23 | 15.80    | 1.48          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 26.05.26 23 | 16.13    | 1.13          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 27.05.26 23 | 16.43    | 1.66          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 28.05.26 23 | 16.87    | 1.59          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 29.05.26 23 | 17.72    | 1.71          | 0.020<   | 0.020<  | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        | *  |
| 30.05.26 23 | 17.35    | 1.82          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 31.05.26 23 | 17.74    | 1.64          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 01.06.26 23 | 18.02    | 1.77          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 02.06.26 23 | 18.14    | 1.54          | 0.000    | 0.000   | 5.00     | 3.00          | 0.000       | 24       | 0        |    |
| 03.06.26 23 | 54.69    | 2.83          | 5.680<   | 5.600<  | 5.00     | 3.00          | 0.278       | 24       | 0        | *  |
| 04.06.26 23 | 60.10    | 5.72          | 6.960<   | 6.844<  | 5.00     | 3.00          | 0.377       | 24       | 0        | *  |
| 05.06.26 23 | 61.37    | 6.00          | 6.430<   | 6.319<  | 5.00     | 3.00          | 0.356       | 24       | 0        | *  |
| 06.06.26 23 | 63.20    | 5.88          | 6.980<   | 6.853<  | 5.00     | 3.00          | 0.399       | 24       | 0        | *  |
| 07.06.26 23 | 61.18    | 6.02          | 6.250<   | 6.143<  | 5.00     | 3.00          | 0.345       | 24       | 0        | *  |
| 08.06.26 23 | 59.78    | 6.11          | 6.600<   | 6.492<  | 5.00     | 3.00          | 0.356       | 24       | 0        | *  |
| 09.06.26 23 | 48.74    | 2.69          | 2.500<   | 2.471<  | 5.00     | 3.00          | 0.108       | 24       | 0        | *  |
| 10.06.26 23 | 21.22    | 0.45          | 0.270<   | 0.270<  | 5.00     | 3.00          | 0.004       | 24       | 0        | *  |
| 11.06.26 23 | 21.18    | 0.41          | 0.550<   | 0.549<  | 5.00     | 3.00          | 0.009       | 24       | 0        | *  |
| 12.06.26 23 | 57.35    | 2.38          | 3.070<   | 3.022<  | 5.00     | 3.00          | 0.158       | 24       | 0        | *  |
| 13.06.26 23 | 58.36    | 6.49          | 5.540<   | 5.453<  | 5.00     | 3.00          | 0.291       | 24       | 0        | *  |
| 14.06.26 23 | 60.85    | 6.42          | 5.550<   | 5.456<  | 5.00     | 3.00          | 0.305       | 24       | 0        | *  |
| 15.06.26 23 | 61.80    | 6.15          | 6.140<   | 6.033<  | 5.00     | 3.00          | 0.343       | 24       | 0        | *  |
| 16.06.26 23 | 56.45    | 5.80          | 6.070<   | 5.981<  | 5.00     | 3.00          | 0.308       | 24       | 0        | *  |
| 17.06.26 23 | 59.90    | 5.46          | 5.430<   | 5.340<  | 5.00     | 3.00          | 0.293       | 24       | 0        | *  |
| 18.06.26 23 | 59.54    | 5.11          | 5.180<   | 5.095<  | 5.00     | 3.00          | 0.278       | 24       | 0        | *  |
| 19.06.26 23 | 61.07    | 5.28          | 5.320<   | 5.229<  | 5.00     | 3.00          | 0.293       | 24       | 0        | *  |
| 20.06.26 23 | 61.36    | 5.31          | 5.100<   | 5.012<  | 5.00     | 3.00          | 0.283       | 24       | 0        | *  |
| 21.06.26 23 | 61.87    | 5.29          | 5.230<   | 5.138<  | 5.00     | 3.00          | 0.292       | 24       | 0        | *  |
| Итого/Средн | 59.39    | 3.43          | 94.870   | 93.321  | 5.00     | 3.00          | 5.079       | 768      | 0        |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3 | M1<br>т | Qгв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|---------|-------------|----------|----------|
| 20.05.26 23 | 643.490  | 628.237 | 42.566      | 2048     | 0        |
| 21.06.26 23 | 738.360  | 721.558 | 47.645      | 2816     | 0        |
| Итого       | 94.870   | 93.321  | 5.079       | 768      | 0        |

Условные обозначения  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(о) отсут.теплонос  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_