

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 52

за июнь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.05	00	36534	35507	906,554	14014	2083,167	107,695
20.06	24	36728	35587	910,781	14797	2199,372	113,684
ИТОГО		194	79	4,227	783	116,204	5,989

ПУ № 19080436

$Q_E =$		Гкал
$V_{подп.} =$		м ³
$V_{х.в.} =$	0	м ³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 5,989 (Гкал)

V подп. = 116,204 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «ОМСК РЭС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/26г.-20/06/26г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.26 23	72.75	58.22	14.53 <	5.59	4.82	76.829	76.280	36.671	36.657	0.013	0.00	4.00	0.533	19	5	*
20.05.26 23	57.09	53.47	3.62 <	2.80	2.42	51.643	51.528	43.021	42.987	0.034	0.00	4.00	0.156	21	3	*
21.05.26 23	24.97	25.36	-0.39	0.45	0.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
22.05.26 23	22.99	23.28	-0.29	0.36	0.46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
23.05.26 23	22.28	22.54	-0.26	0.19	0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
24.05.26 23	21.61	21.84	-0.23	0.13	0.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
25.05.26 23	21.12	21.36	-0.24	0.13	0.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
26.05.26 23	20.95	21.18	-0.23	0.06	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
27.05.26 23	20.85	21.05	-0.20	0.02	0.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	*
28.05.26 23	20.91	13.23	7.68	0.95	1.06	0.020 <	0.116 <	0.020 <	0.116 <	-0.096	0.00	4.00	0.000	24	0	
29.05.26 23	20.63	20.52	0.11	2.18	2.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
30.05.26 23	20.61	20.75	-0.14	1.89	1.99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
31.05.26 23	20.63	20.79	-0.16	1.68	1.79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
01.06.26 23	20.73	20.89	-0.16	1.52	1.63	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	*
02.06.26 23	20.74	19.24	1.50	3.57	3.29	0.004 <	0.013 <	0.004 <	0.012 <	-0.009	0.00	4.00	0.177 <	23	1	*
03.06.26 23	55.08	21.89	33.18	3.14	4.43	5.424 <	0.000	5.342 <	0.000	9.352	0.00	4.00	0.313	24	0	*
04.06.26 23	57.57	24.03	33.54	5.79	5.29	9.498 <	0.000	9.352 <	0.000	8.138	0.00	4.00	0.259	24	0	*
05.06.26 23	57.15	25.29	31.86	6.14	6.37	8.262 <	0.000	8.138 <	0.000	9.624	0.00	4.00	0.327	24	0	*
06.06.26 23	60.18	26.15	34.03	5.99	6.02	9.786 <	0.000	9.624 <	0.000	9.764	0.00	4.00	0.312	24	0	*
07.06.26 23	58.61	26.61	32.00	6.13	5.86	9.921 <	0.000	9.764 <	0.000	9.764	0.00	4.00	0.194	24	0	*
08.06.26 23	56.35	26.75	29.60	5.97	5.70	6.645 <	0.000	6.548 <	0.000	6.548	0.00	4.00	0.064	24	0	*
09.06.26 23	50.33	26.56	23.77	2.94	5.39	2.709 <	0.000	2.677 <	0.000	2.677	0.00	4.00	0.000	24	0	
10.06.26 23	24.68	24.65	0.02	0.66	4.69	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
11.06.26 23	23.91	23.96	-0.04	0.61	4.32	0.000	0.000	0.000	0.000	1.520	0.00	4.00	0.052	24	0	
12.06.26 23	58.24	23.95	34.29	1.25	1.20	1.544	0.000	1.520	0.000	6.700	0.00	4.00	0.199	24	0	*
13.06.26 23	55.31	25.55	29.76	6.58	4.27	6.796 <	0.000	6.700 <	0.000	8.445	0.00	4.00	0.258	24	0	*
14.06.26 23	57.04	26.46	30.58	6.51	6.39	8.574 <	0.000	8.445 <	0.000	7.622	0.00	4.00	0.236	24	0	*
15.06.26 23	58.12	27.17	30.95	6.26	6.21	7.742 <	0.000	7.622 <	0.000	7.622	0.00	4.00	0.188	24	0	*
16.06.26 23	53.94	27.23	26.71	5.90	5.96	7.160 <	0.000	7.063 <	0.000	7.063	0.00	4.00	0.265	24	0	*
17.06.26 23	58.28	27.60	30.69	5.57	5.83	8.774 <	0.000	8.636 <	0.000	8.379	0.00	4.00	0.248	24	0	*
18.06.26 23	57.61	27.97	29.64	5.21	5.71	8.509 <	0.000	8.379 <	0.000	7.161	0.00	4.00	0.214	24	0	*
19.06.26 23	58.06	28.16	29.90	5.37	5.64	7.275 <	0.000	7.161 <	0.000	7.527	0.00	4.00	0.231	24	0	*
20.06.26 23	59.05	28.30	30.75	5.41	5.59	7.650 <	0.000	7.527 <	0.000	114.441	0.00	4.00	4.227	783	9	
Итого/Средн	60.18	38.41	21.78	3.24	3.52	244.764	127.936	194.214	79.773	114.441	0.00	4.00	4.227	783	9	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.26 23	39110.018	37968.262	36534.066	35507.423	1026.643	906.554	14014	3129
20.06.26 23	39354.781	38096.199	36728.279	35587.196	1141.084	910.781	14797	3138
Итого	244.764	127.936	194.214	79.773	114.441	4.227	783	9

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/26г.-20/06/26г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.26 23	29.87	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.05.26 23	28.36	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.05.26 23	25.04	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.05.26 23	23.25	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.05.26 23	22.64	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.05.26 23	21.96	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.05.26 23	21.51	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.05.26 23	21.33	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.05.26 23	21.23	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.05.26 23	21.19	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.05.26 23	21.04	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.05.26 23	20.99	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.05.26 23	21.00	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.06.26 23	21.09	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.06.26 23	21.14	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.06.26 23	54.54	1.48	5.371	5.295	5.00	3.00	0.485	24	0	*
04.06.26 23	56.84	5.85	9.490 <	9.348 <	5.00	3.00	0.419	24	0	*
05.06.26 23	56.41	6.21	8.261 <	8.140 <	5.00	3.00	0.524	24	0	*
06.06.26 23	59.44	6.06	9.783 <	9.624 <	5.00	3.00	0.515	24	0	*
07.06.26 23	57.92	6.20	9.882 <	9.729 <	5.00	3.00	0.331	24	0	*
08.06.26 23	55.64	4.83	6.633 <	6.538 <	5.00	3.00	0.125	24	0	*
09.06.26 23	49.28	3.02	2.863 <	2.831 <	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.06.26 23	24.61	0.74	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.06.26 23	24.00	0.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.079	24	0	*
12.06.26 23	57.34	1.33	1.539 <	1.516 <	5.00	3.00	0.345	24	0	*
13.06.26 23	54.27	6.67	7.084 <	6.988 <	5.00	3.00	0.443	24	0	*
14.06.26 23	56.17	6.60	8.776 <	8.648 <	5.00	3.00	0.410	24	0	*
15.06.26 23	57.22	6.34	7.973 <	7.853 <	5.00	3.00	0.352	24	0	*
16.06.26 23	53.12	5.98	7.410 <	7.313 <	5.00	3.00	0.460	24	0	*
17.06.26 23	57.40	5.66	8.917 <	8.781 <	5.00	3.00	0.442	24	0	*
18.06.26 23	56.81	5.29	8.653 <	8.524 <	5.00	3.00	0.385	24	0	*
19.06.26 23	57.15	5.46	7.494 <	7.381 <	5.00	3.00	0.409	24	0	*
20.06.26 23	58.08	5.49	7.817 <	7.695 <	5.00	3.00	0.409	24	0	*
Итого/Средн	56.50	2.54	117.944	116.204	5.00	3.00	5.989	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.26 23	2114.989	2083.167	107.695	16754	389
20.06.26 23	2232.933	2199.372	113.684	17546	389
Итого	117.945	116.204	5.989	792	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____