

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

$Q_{\text{год}} = 0,234$ Гкал

$Q_{\text{мес}} = 0,244$ Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за июнь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.05	00	251245	210285	7082,880	91015	51022	2780,691
20.05	24	251380	210293	7085,468	91489	51169	2785,302
ИТОГО		134	8	2,588	474	146,73	4,611

ПУ № 132804

$Q_E =$	
$V_{\text{подп.}} =$	
$V_{\text{х.в.}} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{\text{ГВС}} = 4,611$ (Гкал)

м³

$V_{\text{подп.}} = 146,73$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____

АО «Омск РТС»
Иванов С.В.

подпись _____

(Фамилия, Имя, Отчество)
Инструменты учета тепловой энергии

24 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	M1 Т	M2 Т	dM Т	Qtv Гкал	ВНР ч	NS
22.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	*
23.05.2026	13.20	9.40	3.80	0.00	0.00	0.00	0.000	20.4	*
24.05.2026	2.20	1.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	
25.05.2026	5.40	3.10	2.30	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	
26.05.2026	9.87	7.20	2.67	0.00	0.00	0.00	0.000	19.9	*
27.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	*
28.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	*
29.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	*
30.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	*
31.05.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	*
01.06.2026	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	*
02.06.2026	96.50	17.15	79.35	0.01	0.01	0.00	0.001	9.7	*
03.06.2026	30.80	22.45	8.35	1.02	0.07	0.95	0.013	3.2	*
04.06.2026	45.54	27.96	17.58	7.70	0.34	7.36	0.155	19.0	*
05.06.2026	30.40	22.70	7.70	0.05	0.00	0.05	0.000	1.1	*
06.06.2026	34.30	23.83	10.47	8.01	0.48	7.53	0.101	18.2	*
07.06.2026	41.67	26.71	14.96	8.64	0.40	8.24	0.146	24.0	
08.06.2026	44.80	28.35	16.45	11.40	0.34	11.06	0.200	24.0	
09.06.2026	44.45	28.23	16.23	8.82	0.53	8.30	0.150	24.0	
10.06.2026	48.18	29.59	18.59	8.23	0.50	7.72	0.163	22.9	*
11.06.2026	49.19	30.17	19.02	8.23	0.50	7.73	0.169	24.0	
12.06.2026	48.71	29.63	19.08	7.61	0.51	7.10	0.152	24.0	
13.06.2026	49.70	29.65	20.04	8.40	0.57	7.83	0.172	24.0	
14.06.2026	49.65	29.91	19.74	8.32	0.61	7.71	0.171	24.0	
15.06.2026	50.40	30.40	20.00	8.11	0.69	7.42	0.168	24.0	
16.06.2026	48.17	29.58	18.60	8.11	0.50	7.62	0.162	24.0	
17.06.2026	48.56	29.82	18.74	7.81	0.55	7.25	0.157	24.0	
18.06.2026	50.05	30.49	19.56	8.28	0.56	7.72	0.168	24.0	
19.06.2026	50.10	30.00	20.09	8.30	0.53	7.77	0.174	24.0	
20.06.2026	49.95	30.23	19.72	7.71	0.62	7.09	0.164	24.0	
Средние:	40.95	23.83	17.11	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	134.75	8.30	126.45	2.588	474.4	

Дата	M1 Т	M2 Т	Qtv Гкал	ВНР ч
21.05.2026	251245.82	210285.67	7082.880	91015.5
20.06.2026	251380.57	210293.97	7085.468	91489.8
Итого:	134.75	8.30	2.588	474.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупиков

Дата	t1 °C	t3 °C	V1 м3	Qtv		NS
				Гкал	ч	
22.05.2026	22.28	15.00	0.00	0.000	24.0	
23.05.2026	21.88	15.00	0.01	0.000	24.0	
24.05.2026	21.53	15.00	0.00	0.000	24.0	
25.05.2026	21.24	15.00	0.00	0.000	24.0	
26.05.2026	21.40	15.00	0.01	0.000	24.0	
27.05.2026	21.56	15.00	0.00	0.000	24.0	
28.05.2026	21.68	15.00	0.01	0.000	24.0	
29.05.2026	21.56	15.00	0.00	0.000	24.0	
30.05.2026	21.21	15.00	0.00	0.000	24.0	
31.05.2026	21.34	15.00	0.00	0.000	24.0	
01.06.2026	21.48	15.00	0.00	0.000	24.0	
02.06.2026	21.24	15.00	0.02	0.000	24.0	
03.06.2026	22.49	15.00	1.10	0.020	24.0	
04.06.2026	39.09	15.00	8.42	0.267	24.0	
05.06.2026	21.61	15.00	0.15	0.001	24.0	
06.06.2026	31.03	15.00	8.59	0.179	24.0	
07.06.2026	40.40	15.00	9.38	0.255	24.0	
08.06.2026	43.39	15.00	12.35	0.363	24.0	
09.06.2026	42.92	15.00	9.64	0.276	24.0	
10.06.2026	46.65	15.00	9.05	0.293	22.9	*
11.06.2026	47.67	15.00	9.10	0.308	24.0	
12.06.2026	47.03	15.00	8.33	0.272	24.0	
13.06.2026	48.09	15.00	9.04	0.302	24.0	
14.06.2026	47.97	15.00	8.93	0.301	24.0	
15.06.2026	48.83	15.00	8.71	0.299	24.0	
16.06.2026	46.68	15.00	8.87	0.290	24.0	
17.06.2026	47.06	15.00	8.56	0.283	24.0	
18.06.2026	48.44	15.00	9.08	0.307	24.0	
19.06.2026	48.58	15.00	9.05	0.307	24.0	
20.06.2026	48.49	15.00	8.32	0.288	24.0	
Средние:	34.16	15.00	----	----	----	
Итого:	----	----	146.73	4.611	718.9	

Дата	V1 м3	Qtv		ВНР ч
		Гкал	ч	
21.05.2026	51022.56	2780.691	107036.1	
20.06.2026	51169.29	2785.302	107755.0	
Итого:	146.73	4.611	718.9	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации