

Теплоисточник ТЭЦ –

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за июнь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.05	00	31980	32273	934,608	3284	0	0
20.06	24	32381	32676	939,587	3350	0	0
ИТОГО		401	403	4,979	66,05	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 4,979$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 0$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «ОМСК РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А. _____



Организация _____ Номер договора _____
Адрес _____ Телефон _____
Тип теплосчетчика КМ-5-6И Версия 03.1.0 Номер теплосчетчика 102193
Дата последней поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 19.05.2026 по 20.06.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	
19.05.26	1.881	142.1504	145.1855	143.5332	145.6328	0.00	-	1.3828	68.39	55.17	13.22	4.5	3.4	0.00 24.00
20.05.26	0.495	37.5918	38.0781	37.9258	38.2109	0.00	-	0.3340	52.28	39.08	13.20	3.8	3.8	14.95 9.05 Dg
21.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	3.1	3.1	24.00 0.00D
22.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.6	2.6	24.00 0.00D
23.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.4	2.4	24.00 0.00D
24.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.3	2.3	24.00 0.00D
25.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.9	1.9	24.00 0.00D
26.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.0	2.0	24.00 0.00D
27.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.0	2.0	24.00 0.00D
28.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.1	2.1	24.00 0.00D
29.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.0	2.0	24.00 0.00D
30.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.1	2.1	24.00 0.00D
31.05.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.1	2.1	24.00 0.00D
01.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.1	2.1	24.00 0.00D
02.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2.0	2.0	24.00 0.00D
03.06.26	0.627	39.2480	39.7500	39.3066	39.5586	0.00	-	0.0586	51.61	35.67	15.94	3.7	2.7	18.22 5.78 Dg
04.06.26	0.819	87.8008	89.0469	87.8789	88.7617	0.00	-	0.0781	54.91	45.57	9.33	2.7	2.3	11.57 12.43 D
05.06.26	1.158	94.5430	96.0664	94.9043	95.8867	0.00	-	0.3613	58.68	46.44	12.24	3.7	3.0	9.22 14.78 Dg
06.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	1.2	24.00 0.00D
07.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	1.3	24.00 0.00D
08.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	1.4	24.00 0.00D
09.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	1.4	24.00 0.00D
10.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	1.4	24.00 0.00D
11.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	1.4	24.00 0.00D
12.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	1.4	24.00 0.00D
13.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	1.4	24.00 0.00D
14.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	1.4	24.00 0.00D
15.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.4	1.2	24.00 0.00D
16.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	1.2	24.00 0.00D
17.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	1.2	24.00 0.00D
18.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	1.2	24.00 0.00D
19.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	1.2	24.00 0.00D
20.06.26	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	1.3	1.2	24.00 0.00D
Итого	4.979	401.3340	408.1270	403.5488	408.0508	0.00	0.0000	2.2148	60.00	47.62	12.39	2.0	2.0	725.95 66.05 725.95

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Tr
20.06.26	24:00	939.587	32381.62	32676.73	0.00	33117.55	32948.97	3350.89
19.05.26	00:00	934.608	31980.28	32273.18	0.00	32709.42	32540.92	3284.84
Итого		4.979	401.33	403.55	0.00	408.13	408.05	66.05

Отчетный период 792.00 час. Период норм. работы 66.05 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
Период t1-t2 < min (D) 715.574 час. Период G<min (g) 10.376 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-6И Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Почасовая ведомость учета параметров теплопотребления
 за 03.06.2026

Время	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
02:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
03:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
04:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
05:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
06:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
07:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
08:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
09:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
10:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	Dg
11:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	Dg
12:00	0.00220	0.5293	0.5293	-	-	19.7	15.6	4.1	0.78	0.22	D
13:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
14:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
15:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
16:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
17:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
18:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
19:00	0.07422	4.4453	4.4570	-	0.0117	40.3	23.7	16.7	0.43	0.57	D
20:00	0.11395	7.6328	7.6445	-	0.0117	45.8	30.9	14.9	0.00	1.00	
21:00	0.09552	7.6328	7.6504	-	0.0176	49.0	36.5	12.5	0.00	1.00	
22:00	0.10669	7.1719	7.1875	-	0.0156	56.9	42.0	14.8	0.00	1.00	
23:00	0.12000	5.7148	5.7168	-	0.0020	60.1	39.0	21.0	0.00	1.00	
24:00	0.11395	6.1211	6.1211	-	-	59.0	40.4	18.6	0.00	1.00	
01:00	0.11108	8.2598	8.2793	-	0.0195	55.7	42.2	13.5	0.00	1.00	
02:00	0.08447	9.1465	9.1660	-	0.0195	55.7	46.4	9.2	0.00	1.00	
03:00	0.06586	9.0020	9.0215	-	0.0195	55.1	47.8	7.3	0.00	1.00	
04:00	0.06305	9.4297	9.4375	-	0.0078	54.2	47.5	6.7	0.00	1.00	
05:00	0.06360	9.5840	9.5938	-	0.0098	54.8	48.2	6.6	0.00	1.00	
06:00	0.05817	9.1699	9.1758	-	0.0059	52.4	46.1	6.3	0.00	1.00	
07:00	0.08160	8.4238	8.4297	-	0.0059	53.9	44.2	9.7	0.00	1.00	
08:00	0.11426	8.8789	8.8789	-	-	56.2	43.3	12.9	0.00	1.00	
09:00	0.09052	7.9688	7.9805	-	0.0117	57.1	45.7	11.4	0.00	1.00	
10:00	0.08179	7.5488	7.5371	0.0117	-	55.9	45.1	10.8	0.00	1.00	
11:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	0.94	0.06	D
12:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
13:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
14:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
15:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
16:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
17:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
18:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
19:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
20:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
21:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
22:00	0.00024	0.0391	0.0391	-	-	20.7	14.4	6.3	0.63	0.37	D
23:00	0.00244	0.1895	0.1797	0.0098	-	20.9	7.9	12.9	0.00	1.00	
24:00	0.00208	0.1602	0.1602	-	-	20.2	7.3	12.9	0.00	1.00	
01:00	0.01154	1.5430	1.5566	-	0.0137	31.0	23.4	7.6	0.59	0.41	Dg
02:00	0.09766	10.3105	10.3398	-	0.0293	49.3	39.8	9.5	0.00	1.00	
03:00	0.07367	10.7598	10.7930	-	0.0332	52.4	45.6	6.8	0.00	1.00	
04:00	0.07520	8.6445	8.6797	-	0.0352	58.1	49.4	8.6	0.00	1.00	
05:00	0.06628	6.3633	6.3848	-	0.0215	60.4	50.0	10.4	0.00	1.00	
06:00	0.06415	5.9766	6.0078	-	0.0313	61.2	50.5	10.7	0.00	1.00	
07:00	0.08044	5.8203	5.8281	-	0.0078	60.7	46.9	13.8	0.00	1.00	
08:00	0.09436	5.7520	5.7852	-	0.0332	60.7	44.3	16.4	0.00	1.00	
09:00	0.08826	5.8008	5.8320	-	0.0313	60.9	45.7	15.2	0.00	1.00	
10:00	0.07941	5.3750	5.3926	-	0.0176	62.0	47.2	14.8	0.00	1.00	
11:00	0.07697	5.3711	5.3887	-	0.0176	63.2	48.9	14.3	0.00	1.00	
12:00	0.08588	5.1523	5.1738	-	0.0215	64.3	47.6	16.7	0.00	1.00	
13:00	0.08484	5.0059	5.0176	-	0.0117	63.5	46.6	17.0	0.00	1.00	
14:00	0.07745	5.2832	5.3008	-	0.0176	62.7	48.1	14.7	0.00	1.00	
15:00	0.07562	5.5371	5.5645	-	0.0273	63.6	49.9	13.7	0.00	1.00	
16:00	0.02594	1.8477	1.8594	-	0.0117	61.2	47.2	14.0	0.63	0.37	D
17:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
18:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
19:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
20:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
21:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
22:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
23:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
24:00	0.00000	0.0000	0.0000	-	-	0.0	0.0	0.0	1.00	0.00	D
Итого	2.60333	221.5918	222.0898	0.0215	0.5197	55.9	44.2	11.7	39.01	32.99	39.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
05.06.26	24:00	939.5870	32381.615	32676.732	3350.89
03.06.26	00:00	936.9837	32160.023	32454.643	3317.89
Итого		2.6033	221.592	222.090	32.99

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 1102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.05.2026 по 20.06.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
19.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
20.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
29.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
30.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
31.05.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
01.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
02.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
03.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
04.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
05.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
07.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
09.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
12.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
13.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
18.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
19.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
20.06.26	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
Итого	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
20.06.26	24:00	0.000	0.00	0.00	0.00	4103.88
19.05.26	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	3311.88
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00	792.00

Отчетный период _____ 792.00 час. Период норм. работы _____ 792.00 час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____