

Теплоисточник ТЭЦ – 5 ЦТП – _____
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование, объект, адрес)
г.Омск, ул. Омская, 77к2

за июнь 2026 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя подпитки	Показания счётчика ГВС (тн)	Количество теплоты (ГКал)
19.05	00	85078	84732	1288,425	7866	35,290	0	0
20.06	24	86040	85687	1301,531	8645	35,290	0	0
ИТОГО		961	955	13,105	779	0	0	0

ПУ № 16040314

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	13,105	(Гкал)
$V_{подп.} =$		м ³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м ³	$V_{подп.} =$	0	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ ООО «Теплотехник» телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев Сергей Владимирович _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ИЮН 2026

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/26г.-20/06/26г.

Абонент: Омская 77/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

G3 max = 5.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 16040314, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=1, ФРТ=0 КСН=0x1825

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.26 23	46.63	42.95	3.68 <	3.10	1.08	---	128.945	128.643	0.000	34.799	34.723	0.076	0.131	16	8	*
20.05.26 23	28.42	30.54	-2.12	1.30	1.42	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.05.26 23	25.74	27.50	-1.75	1.40	1.52	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.05.26 23	23.07	24.93	-1.86	1.57	1.70	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.05.26 23	23.84	25.48	-1.64	1.75	1.88	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.05.26 23	23.84	25.32	-1.49	1.75	1.88	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.05.26 23	23.68	25.01	-1.33	1.01	0.97	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.05.26 23	23.35	24.77	-1.42 <	2.28	2.22	---	0.225 <	0.778 <	0.000	0.000 <	0.000 <	0.000	0.000	20	4	*
27.05.26 23	23.43	24.03	-0.61	4.18	4.32	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.05.26 23	23.68	24.34	-0.66	3.72	3.86	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.05.26 23	22.77	23.57	-0.80	3.37	3.52	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.05.26 23	22.39	23.15	-0.76	3.14	3.28	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
31.05.26 23	23.04	23.85	-0.82	3.01	3.15	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.06.26 23	24.39	25.03	-0.63	2.93	3.07	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.06.26 23	23.51	25.07	-1.56	1.86	2.00	---	0.005 <	0.013 <	0.000	0.000 <	0.000 <	0.000	0.000 <	23	1	*
03.06.26 23	24.38	25.67	-1.28	0.49	0.63	---	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.06.26 23	74.16	63.19	10.97	2.26	1.47	---	32.530	32.325	0.000	31.737	31.735	0.002	0.350	24	0	
05.06.26 23	75.74	63.00	12.74	6.39	3.96	---	68.780	67.908	0.000	67.041	66.675	0.366	0.858	24	0	
06.06.26 23	78.05	63.38	14.67	6.04	3.85	---	59.618	58.487	0.000	58.027	57.411	0.617	0.854	24	0	
07.06.26 23	71.66	59.91	11.75	5.84	3.88	---	70.978	69.940	0.000	69.349	68.780	0.569	0.818	24	0	
08.06.26 23	72.38	61.18	11.21	6.05	3.87	---	74.978	74.025	0.000	73.228	72.750	0.478	0.824	24	0	
09.06.26 23	76.67	61.46	15.21	5.05	3.69	---	58.833	57.910	0.000	57.309	56.906	0.403	0.874	24	0	
10.06.26 23	78.36	61.78	16.58	4.94	3.62	---	51.048	50.182	0.000	49.672	49.304	0.368	0.825	24	0	
11.06.26 23	78.51	60.71	17.80	4.56	3.60	---	47.465	46.615	0.000	46.181	45.821	0.359	0.824	24	0	
12.06.26 23	78.30	60.72	17.58	4.62	3.71	---	46.537	45.735	0.000	45.283	44.962	0.322	0.798	24	0	
13.06.26 23	73.33	58.46	14.87	4.57	3.75	---	48.100	47.417	0.000	46.946	46.665	0.281	0.699	24	0	
14.06.26 23	72.77	58.39	14.38	4.53	3.75	---	52.412	51.730	0.000	51.174	50.915	0.259	0.737	24	0	
15.06.26 23	73.20	57.96	15.24	4.21	3.51	---	50.235	49.497	0.000	49.036	48.726	0.310	0.749	24	0	
16.06.26 23	72.08	58.59	13.48	4.72	3.85	---	56.535	55.833	0.000	55.221	54.946	0.275	0.746	24	0	
17.06.26 23	75.89	62.91	12.98	5.76	3.80	---	63.827	62.995	0.000	62.204	61.851	0.353	0.811	24	0	
18.06.26 23	74.92	62.99	11.93	6.17	3.65	---	65.217	64.418	0.000	63.600	63.240	0.359	0.762	24	0	
19.06.26 23	79.36	65.30	14.06	6.15	3.28	---	54.045	53.243	0.000	52.560	52.206	0.354	0.743	24	0	
20.06.26 23	79.77	65.29	14.47	6.14	3.40	---	49.612	48.870	0.000	48.233	47.919	0.314	0.702	24	0	
Итого/Средн	74.41	60.83	13.58	3.78	2.95	---	1079.925	1066.563	0.000	961.600	955.535	6.065	13.105	779	13	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.26 23	87507.417	86380.512	35.290	85078.553	84732.290	346.263	1288.425	7866	547
20.06.26 23	88587.342	87447.075	35.290	86040.153	85687.825	352.328	1301.531	8645	560
Итого	1079.925	1066.562	0.000	961.600	955.535	6.065	13.105	779	13

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/26г.-20/06/26г.

Абонент: Омская 77/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 16040314, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x1825

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.26 23	30.57	4.87	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
20.05.26 23	25.77	4.54	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
21.05.26 23	23.96	4.16	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
22.05.26 23	21.94	3.66	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
23.05.26 23	22.52	3.43	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
24.05.26 23	22.54	3.31	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
25.05.26 23	22.46	6.64	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
26.05.26 23	22.94	7.23	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
27.05.26 23	23.14	4.14	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
28.05.26 23	22.74	3.68	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
29.05.26 23	22.18	3.33	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
30.05.26 23	21.82	3.10	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
31.05.26 23	22.73	2.98	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
01.06.26 23	23.32	2.89	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
02.06.26 23	22.89	1.86	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
03.06.26 23	23.49	0.77	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
04.06.26 23	27.65	0.89	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
05.06.26 23	39.21	1.23	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
06.06.26 23	39.03	1.24	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
07.06.26 23	38.84	1.23	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
08.06.26 23	39.04	1.28	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
09.06.26 23	39.56	1.36	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
10.06.26 23	40.39	1.42	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
11.06.26 23	41.69	1.48	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
12.06.26 23	41.63	1.54	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
13.06.26 23	40.67	1.57	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
14.06.26 23	40.60	1.62	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
15.06.26 23	40.73	1.67	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
16.06.26 23	40.64	1.69	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
17.06.26 23	41.23	1.74	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
18.06.26 23	41.31	1.78	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
19.06.26 23	42.16	1.82	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
20.06.26 23	42.56	1.84	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	31.88	2.61	0.000	0.000	5.00	6.00	0.000	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.26 23	0.005	0.005	0.000	7906	507
20.06.26 23	0.005	0.005	0.000	8698	507
Итого	0.000	0.000	0.000	792	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____